



**VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
VIRŠININKAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO
2020 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKIMO NR. 22.3-163 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS
REIKALAVIMŲ BSR-1.8.9-2020 „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIAI
IR JŲ KONSTRUKCIJOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2022 m. spalio 31 d. Nr. 22.3-159

Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 22.3-163 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 3.12¹ papunkčiu:

„3.12¹. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“, patvirtinti VATESI viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“;“.

1.2. Pakeičiu 3.19–3.27 papunkčius ir juos išdėstau taip:

„3.19. Lietuvos standartas LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“;

3.20. Lietuvos standartas LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikavimas“ (ISO 12944-2:2017);

3.21. Lietuvos standartas LST EN 1998-1:2005/A1:2013 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės, seisminiai poveikiai“;

3.22. Lietuvos standartas LST EN 1998-3:2005/AC:2013 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 3 dalis. Pastatų įvertinimas ir rekonstrukcija“;

3.23. Lietuvos standartas LST EN 1998-5:2005/NA:2010 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Pamatai, atraminės konstrukcijos ir geotechniniai aspektai“;

3.24. Lietuvos standartas LST EN 1998-6:2005/NA:2010 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 6 dalis. Bokštai, stiebai ir kaminai“;

3.25. Lietuvos standartas LST EN 13670:2010 „Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas“;

3.26. Lietuvos standartas LST EN 1090-2:2018 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms“;

3.27. Lietuvos standartas LST EN 13369:2018 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“;“.

1.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Reikalavimų 3.1–3.4, 3.12¹, 3.13, 3.15 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose apibrėžtas sąvokas.“

1.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Projektuojant BEO statinius ir BEO statinio saugai svarbias konstrukcijas, turi būti užtikrinta ir BEO projekte pademonstruota BEO statinių ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų atitiktis Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 10 punkte nustatytiems reikalavimams ir šiems kriterijams:“.

1.5. Papildau 16.7 papunkčiu:

„16.7. senėjimo mechanizmo (pavyzdžiui, biologinė, sulfato ar chlorido atakos, šarmų ir betono užpildo reakcija, šarmų išplovimo ir druskos kristalizacija, betono hidratacijos sutrikimas ir etringito kristalizacija porų struktūroje, bendra ir taškinė korozija, mikrokristaliniai ir mikrostruktūriniai pokyčiai, įtempių koncentracija, nuovargis, netolygūs nuosėdžiai) padarinių (pavyzdžiui, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų atsparumo aplinkos poveikiams, laikomosios gebos, plastiškumo ar sandarumo sumažėjimas, skilimas, dilimas, irimas, įtrūkimas, supleišėjimas, įtempio jėgos praradimas, deformacija), galinčių sumažinti BEO projekte ar normatyviniuose techniniuose dokumentuose, pagal kuriuos ši BEO statinio saugai svarbi konstrukcija suprojektuota, nustatytą BEO statinio saugai svarbios konstrukcijos projektinį eksploatavimo laiką ir (arba) turėti neigiamą įtaką BEO projekte nustatytą BEO statinio saugai svarbios konstrukcijos saugos funkcijų vykdymui.“.

1.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. BEO statinių ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų projektinis eksploatavimo laikas ir kategorija turi būti nustatomi pagal Reikalavimų 3.14 papunktyje nurodyto normatyvinio statybos techninio dokumento 1 lentelę ir atsižvelgiant Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 11 punkto nuostatas.“

1.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. BE gelžbetonio apsauginis gaubtas, apsauginio gaubto plieno apvalkalas, personalo, įrangos ir avariniai liukai ir užraktai, panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseino konstrukcijos turi būti projektuojami ir jų seisminis atsparumas užtikrinamas pagal Reikalavimų 3.28–3.33 papunkčiuose nurodytus arba analogiškus branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius atitinkamų BE statinio konstrukcijų projektavimą.“

1.8. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. 1 ir 2 seisminei kategorijai priskirtų BE statinio konstrukcijų atsparumas žemės drebėjimui turi būti užtikrinamas pagal Reikalavimų 3.28–3.33 papunkčiuose nurodytus arba analogiškus branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus, kuriuose nustatyti reikalavimai BE statinių ir BEO statinio konstrukcijų seisminių situacijų vertinimui.“

1.9. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Kitų, Reikalavimų 20 ir 23 punktuose nenurodytų, BEO statinių ir BEO statinio konstrukcijų atsparumas žemės drebėjimui turi būti užtikrinamas pagal branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius atsparių žemės drebėjimui BEO statinių ir BEO statinio konstrukcijų projektavimą, arba normatyvinius statybos techninius dokumentus, reglamentuojančius pagal Reikalavimų 3.21 papunktyje nurodyto normatyvinio statybos techninio dokumento 4.3 lentelę IV pastatų svarbos klasei priskirtų atsparių žemės drebėjimui statinio konstrukcijų projektavimą (pavyzdžiui, Reikalavimų 3.21–3.24 papunkčiuose nurodyti normatyviniai statybos techniniai dokumentai).“

1.10. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. 1 išorinių įvykių kategorijai (EE-C1) priskirtos BE statinio konstrukcijos turi būti projektuojamos pagal branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius BE statinio konstrukcijų projektavimą, naudojant šiuose normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytus išorinių poveikių derinius, šiems išoriniams poveikiams taikomus koeficientus. 1 išorinių įvykių kategorijai (EE-C1) priskirtoms BE statinio konstrukcijoms BE statinio projekto konstrukcijų dalyje turi būti nurodyti priimtumo kriterijai (leistini įlinkiai,

sandarumas, plyšių dydžiai) BE statybos, pripažinimo tinkamu eksploatuoti, eksploatavimo metu ir reikalavimai šių BE statinio konstrukcijų naudojimo ir techninei priežiūrai.“

1.11. Pakeičiu 52.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„52.2. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų elgsenos stebėjimo, įskaitant BEO statinio saugai svarbias konstrukcijas veikiančių apkrovų ir poveikių stebėjimą ir kontrolę, senėjimą sukeliančių veiksnių (pavyzdžiui, cheminiai, fiziniai, biologiniai veiksniai) ir senėjimo mechanizmo padarinių stebėjimą, švelninimą ir (arba) prevenciją, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų apžiūras, statybinius tyrimus, techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko vertinimus;“.

1.12. Pakeičiu 52.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„52.8. mėginių ėmimo ir paimtų mėginių tyrimo. BEO statinio projekte turi būti nurodomas mėginių ėmimo tikslas, BEO gyvavimo etapas, kuriame turi būti imami mėginiai, mėginių ėmimo metodai, periodiškumas, vietos, reikalavimai paimtų mėginių saugojimui, mėginių tyrimo metodai, mėginių tyrimo rezultatų priimtinumas;“.

1.13. Papildau 52.9 papunkčiu:

„52.9. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų remonto darbų atlikimo (pavyzdžiui, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų remonto darbai, kurie turi būti atliekami BEO statinio naudojimo metu arba pasibaigus BEO statinio arba BEO statinio saugai svarbios konstrukcijos projektiniam eksploatavimo laikui, nurodytam BEO projekte).“

1.14. Pakeičiu 56.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„56.4. vadybos sistemos dokumentai, kuriuose, vadovaujantis Reikalavimais, Reikalavimų 3.10 ir 3.12¹ papunkčiuose nurodytais teisės aktais, aprašomi vadybos sistemos procesai, susiję su BEO statinio ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų statyba, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų senėjimo valdymu BEO statinio statybos ir BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu.“

1.15. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

„57. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 1 arba 3 punktuose nurodytos licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad 56.1–56.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai atitiktų su VATESI suderintos BEO techninės specifikacijos, BEO statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų bei kitų BEO statinio ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti Reikalavimų 56.1–56.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų įgyvendinimą.“

1.16. Pakeičiu 71.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„71.6. kitų, BEO statinio projekte nurodytų, reikalavimų BEO statinio ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų naudojimui ir techninei priežiūrai įgyvendinimą;“.

1.17. Papildau 71.7 papunkčiu:

„71.7. normatyvinių techninių dokumentų, skirtų BEO statinių ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų naudojimo ir techninei priežiūrai, parengimą atsižvelgiant į Reikalavimų ir teisės aktų, reglamentuojančių BEO statinių ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų naudojimo ir techninės priežiūros vykdymą, reikalavimus ir šių normatyvinių techninių dokumentų įgyvendinimą.“

1.18. Pakeičiu 72.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„72.3. vietose, kur BEO statinio perimetru iš vandeniui nelaidžių statybos produktų įrengtos nuogrindos, nuogrindose nebūtų plyšių ir nusėdimų. Apžiūros metu aptikus didesnius nei 10 mm pločio, jei BEO statinio projekte nenustatyta mažiau, plyšius tarp BEO statinio sienos ir nuogrindos, šie plyšiai turi būti suremontuoti licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka per ne ilgesnį kaip asmens, atsakingo už BEO statinio techninę priežiūrą, nustatytą terminą. Aptikus plyšių žiemos metu, šie plyšiai turi būti suremontuoti esant plusinei aplinkos oro temperatūrai;“.

1.19. Pakeičiu 74.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„74.4. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų statybos dokumentais, nurodytais Reikalavimų 3.10 papunktyje nurodyto teisės akto 18 punkte;“.

1.20. Papildau 74.5 papunkčiu:

„74.5. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės priežiūros, techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko vertinimo, modifikacijų ir kitais, BEO statinio naudojimo metu sukauptais, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų dokumentais, kai BEO statinio naudojimo metu atsakomybė už BEO statinio naudojimą ar techninę priežiūros vykdymą perduodama iš vieno atsakingo asmens kitam.“

1.21. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

„82. Specialiosios BEO statinio apžiūros programoje aprašyti BEO statinio duomenys, nurodyti Reikalavimų 80 punkte, neturi prieštarauti duomenims, nurodytiems BEO statinio projekte, BEO saugos analizės ataskaitoje.“

1.22. Pakeičiu 88.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„88.3. nustatytas būtinumas atlikti statybinius tyrimus, nurodytus Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto 2 straipsnio 89 dalyje, nurodant kokius statybinius tyrimus būtina atlikti BEO statinio ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninei būklei įvertinti, ar BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimą, nurodytą Reikalavimų VI skyriaus septintajame skirsnyje, ir organizuotas šių tyrimų ar techninės būklės vertinimo atlikimas.“

1.23. Pakeičiu VI skyriaus septintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„BEO STATINIO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
VERTINIMAS IR BEO STATINIO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS
BŪKLĖS AKTO RENGIMAS. BEO STATINIO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ
PROJEKTO EKSPLOATAVIMO LAIKO PRATĖSIMAS“**

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-164](#), 2022-11-11, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22841

1.24. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

„98. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimas atliekamas šiais atvejais:

98.1. iki BEO statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo ar griovimo pradžios, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų būklei įvertinti ir BEO statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo, griovimo projekto duomenims, nurodytiems Reikalavimų 3.18 papunktyje nurodyto normatyvinio statybos techninio dokumento 8 priedo 44.1.2 papunktyje, pagrįsti. Iki BEO statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo ar griovimo pradžios atlikto BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo akto rekomendacijos ir duomenys, nurodyti Reikalavimų 101.8.8 ir 101.8.9 papunkčiuose, turi būti įgyvendinti rengiant BEO statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo ar griovimo projektinius sprendinius. Iki BEO statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo ar griovimo pradžios atlikto BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo aktas pridedamas prie BEO statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo ar griovimo projekto bendrosios dalies;

98.2. BEO statinio statybos eigoje, kai BEO statinio projekte ir (arba) normatyviniuose techniniuose dokumentuose atliktų BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų (pavyzdžiui, BE apsauginio gaubto ar atliekų tvarkymo įrenginių inžinerinio barjero saugai svarbios konstrukcijos) statybos darbų ar bandymų atitikties BEO projektui ir (arba) normatyviniams techniniams dokumentams įvertinimui nustatytas būtinumas atlikti techninės būklės vertinimą, Reikalavimų 3.10 papunktyje nurodyto teisės akto 46.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų neatitikčių vertinimui ir šalinimo veiksmų nustatymui pasitelkiami ekspertai ir (arba) projektuotojai, licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo atlikimo tvarką, nustatytais atvejais. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytos licencijos turėtojas privalo užtikrinti BEO statinio statybos eigoje atliktų BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo aktų kaupimą, saugojimą kartu su Reikalavimų 3.10 papunktyje nurodyto teisės akto 18 punkte nurodytais statybos dokumentais ir jų perdavimą iš BEO statybos dalyvių BEO pripažinimo tinkamu eksplatuoti dalyviams.

98.3. BEO statinio naudojimo metu, Reikalavimų 77.2.8, 77.6, 79.4.3 ir 88.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, išorinio ar vidinio įvykio atveju, kai BEO statinio projekte nustatytas būtinumas

įvykus šiam išoriniam ar vidiniam įvykiui atlikti BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimą, Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 24³ punkte nurodytais atvejais, kai atliekamas BEO statinio saugai svarbios konstrukcijos, kurios senėjimą pagal atrankos kriterijus būtina valdyti, įtrauktos į Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 22 punkte nurodytą sąrašą, projektinio eksploatavimo laiko, nurodyto BEO projekte ir (arba) normatyviniuose techniniuose dokumentuose, pagal kuriuos ši BEO statinio saugai svarbi konstrukcija suprojektuota, pratęsimas, ir kitais, licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose, reglamentuojančiuose BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo atlikimo tvarką, nustatytais atvejais. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytos licencijos turėtojas turi užtikrinti BEO statinio naudojimo metu atlikto BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo akto rekomendacijų ir duomenų, nurodytų Reikalavimų 101.8.8 ir 101.8.9 papunkčiuose, įgyvendinimą ir BEO statinio naudojimo metu atliktų BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo aktų kaupimą ir saugojimą kartu su BEO statinio techninės priežiūros dokumentais tol, kol Reikalavimų 3.16 papunktyje nurodyto normatyvinio statybos techninio dokumento nustatyta tvarka neišduota pažyma apie BEO statinio nugriovimą.

98.4. BEO statinio pripažinimo tinkamu eksploatuoti eigoje, kai BEO statinio projekte ir (arba) normatyviniuose techniniuose dokumentuose, pagal kuriuos atliekamas BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų pripažinimas tinkamu eksploatuoti, nustatytas būtinumas BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu atlikti BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimą, licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo atlikimo tvarką, nustatytais atvejais. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytos licencijos turėtojas turi užtikrinti BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo aktų kaupimą ir saugojimą SS KSK dokumentų rinkinyje ir šių dokumentų perdavimą iš vieno BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti dalyvio kitam ar iš BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti dalyvių BEO eksploatavimo darbuotojams ar darbuotojams, kurie vykdys SS KSK techninę priežiūrą.“

1.25. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

„100. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimas pagal atliekamų vertinimo darbų apimtį turi būti:“.

1.26. Pakeičiu 100.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„100.2.3. BEO statinio saugai svarbiose konstrukcijose yra defektų ar trūkumų (pavyzdžiui, plyšiai, įlinkiai, korozija, konstrukcijos elementų defektai, trūkumai ar jų nebuvimas), turinčių įtakos atsparumui, pastovumui, saugos funkcijų vykdymui;“

1.27. Pakeičiu 101.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.3. BEO statinio naudojimo metu sukaupytų BEO statinio ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų dokumentų (pavyzdžiui, BEO statinio techninės priežiūros, ekspertizės, statybinių tyrimų, techninės būklės vertinimo, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir modifikacijos dokumentų) analizę;“.

1.28. Papildau 101.7¹ papunkčiu:

„101.7¹. kitų, Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 1 priede nurodytų, duomenų analizę;“.

1.29. Pakeičiu 101.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo akto rengimą. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo akte pateikiama ši informacija:“.

1.30. Pakeičiu 101.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8.3. Reikalavimų 101.1–101.3 papunkčiuose nurodyti BEO statinio ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų dokumentai, kurie buvo analizuojami, atliekant BEO statinio techninės būklės vertinimą, šios analizės metu nustatyti neatitikimai, defektai, trūkumai;“.

1.31. Pakeičiu 101.8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8.4. Reikalavimų 101.4, 101.5 ir 101.6 papunkčiuose nurodytų vizualinių apžiūrų ir instrumentinių patikrinimų aprašymas, mėginių tyrimams atlikti ėmimo vietos, instrumentinių

patikrinimų ir mėginių tyrimų metodai, naudoti prietaisai;“.

1.32. Pakeičiu 101.8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8.5. BEO statinio saugai svarbios konstrukcijos vizualinės apžiūros, instrumentinių patikrinimų ir paimtų mėginių tyrimo metu nustatyti senėjimo mechanizmai, senėjimą sukeliantys veiksniai ir (arba) aplinka, senėjimo padariniai, kiti vizualinės apžiūros, instrumentinių patikrinimų ir paimtų mėginių tyrimo metu nustatyti rezultatai ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų defektai ir (arba) trūkumai;“.

1.33. Pakeičiu 101.8.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8.7. išvados apie BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų atitiktį galiojantiems normatyviniams statybos techniniams ir branduolinės saugos normatyviniams techniniams dokumentams, esminiams reikalavimams ir BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų gebėjimą vykdyti saugos funkcijas per BEO projekte nustatytą BEO statinio ar BEO statinio saugai svarbios konstrukcijos projektinį eksploatavimo laiką;“.

1.34. Pakeičiu 101.8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8.8. rekomendacijos BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų tolimesniam stebėjimui, senėjimo veiksmų ir (arba) senėjimo mechanizmo padarinių šalinimui arba švelninimui, nustatytų defektų ar trūkumų šalinimui, BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų sustiprinimui BEO statinio naudojimo, kapitalinio remonto ar rekonstravimo metu;“.

1.35. Pakeičiu 101.8.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„101.8.10. BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimo akto priedai. Turi būti pridėdama statybos rangovo, BEO statinio projektuotojo ar licencijos turėtojo užduotis, pagal kurią atliktas Reikalavimų 101.8.2 papunktyje nurodytų BEO saugai svarbių konstrukcijų techninės būklės vertinimas.“

1.36. Papildau 101¹ punktu:

„101¹. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytos licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų, kurių senėjimą pagal atrankos kriterijus būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 22 punkte nurodytą sąrašą, likutinio eksploatavimo laiko įvertinimas ir projektinio eksploatavimo laiko pratęsimas būtų atliekami vadovaujantis Reikalavimų 3.12¹ papunktyje nurodyto teisės akto 7.4 papunktyje nurodytais SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentais. Likutinio eksploatavimo laiko įvertinimas turi būti grindžiamas techninės būklės vertinimo akto išvadomis ir rezultatais.“

1.37. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

„103. Atlikęs Reikalavimų 79.3.1–79.3.3 papunkčiuose nurodytas neeilines BEO statinio apžiūras, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas nuo neeilinės BEO statinio apžiūros atlikimo dienos turi pateikti VATESI šią informaciją:“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 dieną.

Viršininko pavaduotojas bendrais
branduolinės saugos klausimais,
laikinai atliekantis viršininko funkcijas

Sigitas Šlepavičius

Pakeitimai:

1.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-164](#), 2022-11-11, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22841

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-159 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 22.3-163 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

