



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR
ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1-1
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktą:

1. T v i r t i n u Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiomis galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ patvirtintas Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas

Remigijus Baniulis

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus

2016 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. 1-1

STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

2. Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams statinių savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato statybos įstatymas.

3. Be šių Taisyklių, būtina vadovautis teisės aktų, nustatančių esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, reikalavimais, techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais ir stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų (toliau – SGG sistemos) įrenginių gamintojo pateikta technine informacija.

4. Taisyklės taikomos:

4.1. projektuojant ir statant naujus statinius;

4.2. rekonstruojamoms statinių dalims;

4.3. keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį;

4.4. remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamos SGG sistemos ar kitaip daromas poveikis jų išdėstymui.

5. Projektuojant SGG sistemas turi būti vadovujamasi šių standartų reikalavimais:

5.1. miltelių gesinimo sistemų LST EN 12416;

5.2. gesinimo dujomis sistemų LST EN 12094, LST ISO 14520;

5.3. purkštuvų sistemų LST EN 12845, LST EN 12259, LST CEN/TS 14816;

5.4. putų sistemų LST EN 13565;

5.5. žarnų sistemų LST EN 671;

5.6. vandens rūko sistemų LST CEN/TS 14972;

5.7. gesinimo kondensuotuoju aerozoliu sistemų LST CEN/TR 15276.

6. SGG sistemoms prilyginamos deguonies kontrolės sistemos, kurios saugomoje patalpoje užtikrina ne didesnę kaip 15 procentų deguonies koncentraciją.

7. SGG sistemų panaudojimas nustatomas pagal Taisyklių 5 punkte nurodytų standartų reikalavimus.

8. Leidžiama SGG sistemas projektuoti ir įrengti vadovaujantis Europos Sąjungos akredituotos vertinimo įstaigos atliktais natūriniais eksperimentiniais tyrimais, kai tai numato Taisyklių 5 punkte nurodyti standartai. Šiais atvejais projektuojant ir įrengiant SGG sistemas turi būti vadovujamasi bandymus atlikusios įstaigos ir SGG sistemos gamintojo nurodymais.

9. Projektuojant ir įrengiant SGG sistemas, parenkant atskirų jų įrenginių tipą, vadovujamasi Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. rugsėjo 16 d. reglamentu (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m.

gegužės 17 d. reglamentu (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

10. SGG sistemos, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų ir kitų gaminių, medžiagų ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus.

11. Šios Taisyklės netaikomos kilnojamiesiems gaisrinės automatikos įrenginiams, taip pat specialiosios paskirties ir sprogstamųjų medžiagų gamybos ir sandėliavimo statiniuose įrengtoms SGG sistemoms, technologiniams įrenginiams, esantiems ne pastatuose, SGG sistemoms laivuose, orlaiviuose, transporto priemonėse, mobiliajai gaisrinei įrangai, taip pat laikiniams statiniams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.

12. SGG sistemų naudojimo metu, siekiant per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę išlaikyti technines savybes, kurios lemia statinio atitiktį esminiam gaisrinės saugos reikalavimui, turi būti vadovaujama gamintojo pateikta technine informacija, projektu ir įrangos naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

13. SGG sistemos turi būti įrengtos vadovaujantis projektu, parengtu pagal šių Taisyklių reikalavimus.

14. Iki SGG sistemos priėmimo naudoti pagal Taisyklių 5 punkte nurodytų standartų reikalavimus ir įrangos gamintojo nurodymus turi būti parengtas ir rangovo su naudotoju ir (ar) savininku suderintas SGG sistemos veikimo išbandymų ir priežiūros darbų tvarkaraštis, kuris pridedamas prie SGG sistemų apžiūrėjimo ir išbandymo akto.

II SKYRIUS NUORODOS

15. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

15.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

15.2. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. rugsėjo 16 d. reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų;

15.3. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gegužės 17 d. reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

15.4. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2011 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai (ISO 13943:2000)“;

15.5. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

15.6. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

15.7. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

15.8. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

15.9. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“;

15.10. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

III SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

16. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose, Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose.

IV SKYRIUS REIKALAVIMAI SGG SISTEMOMS

17. SGG sistemos projektuojamos taip, kad be žmogaus veiksmų aptiktų gaisrą, perduotų pavojaus signalus kitoms inžinerinėms sistemoms ir jį užgesintų arba lokalizuotų ir neleistų plisti, kol jam užgesinti bus panaudotos kitos priemonės. SGG sistemos valdymo ir rodymo įrangos gaisro ir gedimo signalai turi būti perduodami į centralizuotą stebėjimo pulką.

18. Inžinerinių statinių, pastatų ar patalpų, kuriose privaloma įrengti SGG sistemas, sąrašas pateiktas 1, 2 ir 3 lentelėse.

19. SGG sistemos gali būti neįrengiamos patalpose ar jų dalyse, kuriose maža gaisro rizika:

19.1. pramoninėms ir degimo (džiovinimo) krosnims, druskos vonioms, lydymo katilams ar panašioms įrenginiams gesinti ir ten, kur nėra pavojaus gaisrui kilti (dušai, tualetai, uždaros laiptinės, ventiliatorinės (išskyrus ventiliatorines, kurios vėdina pagal sprogimo ir gaisro pavojų A_{sg} ir B_{sg} kategorijoms priskirtas patalpas, arba kai vėdinimo įrangoje naudojama daugiau kaip 200 l ypač degių ir labai degių skysčių);

19.2. patalpose ar jų dalyse, kuriose vykdomi gamybos procesai, susiję su vandeniu, kai tai užima daugiau kaip 50 proc. patalpos ploto ir sudaro daugiau nei 50 proc. viso technologinio proceso laiko;

19.3. vertikaliose šachtose (liftų ar techninės paskirties), kurių atitvarinės konstrukcijos yra iš ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų ir ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai klasės, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

19.4. kitais atvejais, kurie pateikti Taisyklių 5 punkte nurodytuose standartuose.

20. Kai vidaus gaisrinio vandentiekio čiaupai ar ritės prijungti prie SGG sistemų, gesinančių vandeniu (toliau – SGGV sistemos), jų veikimo trukmė turi būti tokia pati kaip ir SGGV sistemų.

21. Jeigu patalpoje įrengti elektros įrenginiai yra mažesnio kaip IP 44 saugos laipsnio arba turi atviras, neizoliuotas, elektros srovei laidžias dalis, SGGV sistemų veikimo schemoje turi būti numatyta galimybė išjungti elektros energijos tiekimą minėtiems elektros imtuvams iki gaisro gesinimo pradžios. Gaisro gesinimo pradžia fiksuojama nuo signalinio vožtuvo suveikimo.

22. SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskiruose nuo buitinio ar technologinio vandens rezervuaruose. Leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuaruose, kai yra galimybė užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos, kurios slėgis ir debitas užtikrina SGGV sistemų apskaičiuotus parametrus. Šiuo atveju vandens tiekimo įmonė įstatymų nustatyta tvarka turi nustatyti vandens tiekimo sąlygas ir prisiimti atsakomybę dėl vandens tiekimo užtikrinimo kilus gaisrui.

23. Stacionariųjų gaisrų gesinimo dujomis sistemų (toliau vadinama – SGGD sistemos) dujų atsargos turi būti ne mažesnės kaip 100 procentų nuo apskaičiuotų didžiausiai patalpai gesinti. Dujų atsargos gali būti saugomos atitinkamoje specializuotoje įmonėje, atliekančioje SGGD sistemų įrenginių techninę priežiūrą, su sąlyga, kad yra galimybė ne ilgiau kaip per 24 val. – gyvenvietėse ir gamybos įmonėse, kurių gamyba pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų priskiriama A_{sg}, B_{sg} ir C_g kategorijoms, ne ilgiau kaip per 36 val. – gamybos įmonėse, kurių gamyba pagal gaisro kilimo pavojų priskiriama D_g ir E_g kategorijoms, ne ilgiau kaip per 72 val. – kaimo gyvenamosiose vietovėse ir žemės ūkio įmonėse, į objektą atvežti ir SGGD sistemas

papildyti dujų atsargų. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai statinio naudotojas SGGD sistemas įrengia savanoriškai.

24. SGG sistemos turi būti taip suprojektuotos ir įrengtos, kad, suveikus vienam sprinkleriui, pavojaus signalizavimo vožtuvas praneštų apie kilusį gaisrą. Laikas nuo sprinklerio suveikimo iki signalo apie kilusį gaisrą, išduodamo pavojaus signalizavimo vožtuvo, neturi viršyti 1 min.

25. SGGV sistemose turi būti įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis 77 mm skersmens jungiamąsias movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį vamzdyną tiekti. Ši jungtis turi būti su sklende ir atbuliniu vožtuvu.

V SKYRIUS

STATINIŲ, KURIUOSE PRIVALOMA ĮRENGTI SGG SISTEMAS, SĄRAŠAS

26. Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas inžineriniuose statiniuose, išdėstyti 1 lentelėje:

1 lentelė. Inžineriniai statiniai

Eil. Nr.	Paskirtis	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas (1 pastaba)			
		Plotas (kv. m) (2 pastaba)	ilgis (m)	tūris (kub. m)	kiti rodikliai
1.	Susisieikimo komunikacijos				
1.1.	kelių		$\geq 1\,000$		tuneliuose
1.2.	geležinkelių		$\geq 1\,000$		tuneliuose
2.	Inžineriniai tinklai				
2.1.	naftos tinklų			$\geq 20\,000$	antžeminiuose rezervuaruose, kai juose laikomų skysčių pliūpsnio temperatūra $120\,^{\circ}\text{C}$ ir didesnė
				$\geq 10\,000$	antžeminiuose rezervuaruose, kai juose laikomų skysčių pliūpsnio temperatūra iki $120\,^{\circ}\text{C}$
		≥ 100			ypač degių ir labai degių skysčių siurblinėse
2.2.	elektros tinklų				vertikaliuose kabelių šachtose, kuriose tiesiami aukštesnės kaip $1\,000\,\text{V}$ įtampos kabeliai ir gaisro apkrova viršija $1\,200\,\text{MJ/kv. m}$

					horizontaliuose kabelių tuneliuose, kuriuose tiesiami aukštesnės kaip 1 000 V įtampos kabeliai ir gaisro apkrova viršija 1 200 MJ/kv. m
					automatizuotose hidroelektrinėse hidrogenatoriams ir oru aušinamiems sinchroniniams kompensatoriams gesinti
					aukštesnių nei vieno aukšto statinių pirmojo aukšto lygyje esančiose patalpose su transformatorių, transformatorių pastočių arba keitiklių įrenginiais, pripildytais alyvos, kai bendras alyvos kiekis didesnis kaip 10 t; žemiau pirmojo aukšto lygio esančiose patalpose su transformatorių, transformatorių pastočių arba keitiklių įrenginiais, pripildytais alyvos, virš kurių yra kitos patalpos, kai bendras alyvos kiekis didesnis kaip 0,6 t
3.	Kiti inžineriniai statiniai				
		≥ 750			statiniai priskiriami Asg ir Bsg kategorijai pagal sprogo ar gaisro kilimo pavojų
					kaučiuko, gumos ar šių medžiagų gaminių, vaistų ir reagentų gaminių, taroje laikomų naftos ir jos produktų gaminių, ypač degių, labai degių ir degių

automatizuoti sandėliavimo sistemų statiniai (3 pastaba)				skysčių sandėliavimas ir laikymas
	$\geq 2\,000$			statiniai priskiriami Cg kategorijai pagal sprogo ar gaisro kilimo pavojų
	≥ 250			statiniai priskiriami A _{sg} , B _{sg} ir C _g kategorijai pagal sprogo ar gaisro kilimo pavojų, produkcija ir medžiagos juose laikomos stelažuose (lentynose), kai produkcijos ir medžiagų sandėliavimo aukštis nuo grindų viršija 5,5 m

Pastabos:

1. Nustatant SGG sistemos poreikį, turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai.

2. Plotas vertinamas pagal užstatymo arba stogo projekcijos į žemės paviršių plotą.

3. Automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių plieninėms laikančiosioms konstrukcijoms, taip pat, kai produkcijos ir medžiagų laikymas numatomas plieniniuose stelažuose (lentynose), kurių konstrukcijos naudojamos kaip statinį laikančiosios konstrukcijos, atsparumo ugniai reikalavimai, nustatyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [15.6], neprivalomi, kai, vadovaujantis LST EN 12845 serijos standartais, stacionariosios gaisro gesinimo sistemos įrengiamos tarp stelažų (lentynų) ir numatoma papildoma apsauga automatiniais purkštuvais (sprinkleriais), laikantis vieno iš nurodytų reikalavimų:

a. įrengiami šoniniai purkštuvai (sprinkleriai) yra nukreipti į ne mažiau kaip vieną statinį laikančios konstrukcijos pusę ir išdėstomi tolygiai per visą statinį laikančiosios konstrukcijos aukštį ne rečiau kaip kas 4,6 m, skaičiuojant nuo grindų. Šiuo atveju šoniniais purkštuvais (sprinkleriais) leidžiama apsaugoti neriboto aukščio automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių plienines laikančiąsias konstrukcijas;

b. stacionariosios gaisro gesinimo sistemos įrengiamos prie lubų su purkštuvais (sprinkleriais), kurių nominalios temperatūros rodiklis 68 °C ar 79 °C, skaičiuojant minimalų skaičiuojamąjį gesinimo plotą – 260 kv. m. Kai medžiagų sandėliavimo aukštis, jį skaičiuojant nuo grindų, yra nuo 4,6 m iki 6,1 m, šie purkštuvai (sprinkleriai) gali būti su aukštesniu kaip 141 °C nominalios temperatūros rodikliu, skaičiuojant pagal LST EN 12845:2015+A1:2020 standarto 7.2 dalyje nurodytus projektavimo rodiklius;

c. prie lubų įrengiamos ankstyvojo slopinimo greito suveikimo ESFR (angl. *Early Suppression Fast Response*) purkštuvų (sprinklerių) sistemos arba CMSA (angl. *Control Mode Specific Application Sprinklers*) purkštuvų (sprinklerių) sistemos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-274/2024 \(1.4 E\)](#), 2024-04-23, paskelbta TAR 2024-04-23, i. k. 2024-07417

27. Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas pastatuose, išdėstyti 2 lentelėje. Pastatų rodikliai (plotas, žmonių skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG

sistemas, nustatomi tarp ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai sienų ir perdangų. Sublokuotų pastatų, neatskirtų nurodyto atsparumo ugniai sienomis ir perdangomis, rodikliai sumuojami. SGG sistemos įrengiamos visose pastato dalyse, kurios vertinamos nustatant pastato rodiklius.

2 lentelė. Pastatų rodikliai

Eil. Nr.	Paskirtis	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas ⁽¹⁾					kiti rodikliai
		plotas (kv. m) ⁽²⁾	kategorija pagal sprogo ar gaisro kilimo pavojų	žmonių skaičius (vnt.)	aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus (m) ⁽³⁾		
1.	Gyvenamosios paskirties pastatai						
1.1.	gyvenamoji (daugiabučiai pastatai)				≥ 75		
1.2.	gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)				≥ 42		
2.	Negyvenamosios paskirties pastatai						
2.1.	viešbučių				≥ 26,5		
2.2.	administracinė				≥ 42		
2.3.	prekybos	≥ 2 000					
2.4.	paslaugų			≥ 5 000			
		≥ 2 000				automobilių servisuose	
2.5.	maitinimo			≥ 5 000			
2.6.	transporto			≥ 5 000			
		≥ 2 000					
2.7.	garažų ⁽⁴⁾					25 vietų ir daugiau požeminėse arba mechanizuotose automobilių saugyklose	
						naftą ir jos produktus gabenantiems automobiliams laikyti skirtose automobilių saugyklose	
					≥ 7		
		≥ 1 000				III atsparumo ugniai laipsnio automobilių saugyklose	

		$\geq 2\ 000$				II atsparumo ugniai laipsnio automobilių saugyklose
		$\geq 5\ 000$				I atsparumo ugniai laipsnio automobilių saugyklose
2.8.	gamybos, pramonės	≥ 750	Asg ir Bsg			
		≥ 100				bunkeriuose, kuriuose surenkamos ypač degių, labai degių medžiagų (dažų, ir kt.) atliekos
		$\geq 2\ 000$	Cg			
2.9.	sandėliavimo	≥ 750	Asg ir Bsg			
		$\geq 2\ 000$	Cg			
		≥ 750				pastatuose, kuriuose laikomi kaučiuko, gumos ir šių medžiagų techniniai gaminiai; vaistų ir reagentų gaminiai; taroje laikomi naftos ir jos produktų gaminiai
2.10.	kultūros			$\geq 5\ 000$		
					≥ 42	
2.11.	mokslo, gydymo, poilsio, specialioji, sporto, religinė				≥ 42	
				$\geq 5\ 000$		
2.12.	kita			$\geq 1\ 000$		

Paiškinimai:

- (1) Nustatant SGG sistemos poreikį turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai
- (2) Patalpų, kuriose pagal Taisyklių 19 punktą SGG sistemos gali būti neįrengiamos, plotas neįskaičiuojamas
- (3) Antžeminei pastato daliai skirstymas gaisrinių skyrių perdangomis nevertinamas
- (4) SGG sistemų leidžiama neįrengti atvirojo tipo automobilių saugyklose

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-263](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13351

28. Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas patalpose, išdėstyti 3 lentelėje. Patalpų rodikliai (plotas, žmonių skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas, nustatomi patalpoms ar pastato dalims, kurios nuo kitų patalpų atskirtos ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai perdangomis. Patalpų, neatskirtų nurodyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis atitvaromis, rodikliai sumuojami. SGG sistemos įrengiamos visose patalpose, kurios vertinamos nustatant patalpų rodiklius.

3 lentelė. Patalpų rodikliai

Eil. Nr.	Paskirtis	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas ⁽¹⁾			
		plotas (kv. m) ⁽²⁾	kategorija pagal sprogo ar gaisro kilimo pavojų	žmonių skaičius (vnt.)	kiti rodikliai
1.	Negyvenamosios paskirties patalpos				
1.1.	prekybos	≥ 2000			
1.2.	paslaugų	≥ 2000		≥ 1000	
1.3.	maitinimo			≥ 1000	
1.4.	transporto	≥ 2000		≥ 1000	
1.5.	garažų ⁽³⁾	≥ 1000			automobilių saugyklose, esančiose III atsparumo ugniai laipsnio pastatuose
		≥ 2000			automobilių saugyklose, esančiose II atsparumo ugniai laipsnio pastatuose
		≥ 5000			automobilių saugyklose, esančiose I atsparumo ugniai laipsnio pastatuose
					25 vietų ir daugiau požeminėse arba mechanizuotose automobilių saugyklose
		≥ 2000			automobilių saugyklose, esančiose po kitos paskirties patalpomis
1.6.	gamybos		Asg, Bsg Cg, Dg, Eg		dažymo, lakavimo technologiniams įrenginiams gesinti, išskyrus vandens pagrindu naudojamas dažymo, lakavimo technologijas
		≥ 750	Asg ir Bsg		
		≥ 2000	Cg		

		≥ 750	Cg		patalpose, kurios yra rūsyje ar cokoliniame aukšte
		≥ 500			patalpose, kuriose pilstomi ir fasuojami naftos produktai
		≥ 100			naftos produktų, kurių pliūpsnio temperatūra $\leq 120^{\circ}\text{C}$, gamybos patalpose; celiulioido, plunksnų, natūralių kailių apdirbimo ir jų gaminių patalpose; ypač degių, labai degių medžiagų (dažų, ir kt.) ruošimo patalpose; gamybinėse dirbtuvėse, kurios yra teatruose
1.7.	sandėliavimo	≥ 250	Asg, Bsg, Cg		patalpose, kuriose prekės ir medžiagos laikomos stelažuose (lentynose), kai prekių sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m
		≥ 750	Cg		patalpose, kurios yra rūsyje ar cokoliniame aukšte
		≥ 750	Asg ir Bsg		
		$\geq 2\,000$	Cg		
		≥ 750			po sporto statinių atviromis tribūnomis, kuriose yra daugiau kaip 3 000 žiūrovų vietų
		≥ 750			kaučiuko, gumos ir šių medžiagų techninių gaminių patalpose
		≥ 500			ypač degių, labai degių ir degių skysčių sandėliavimo patalpose
1.8.	kultūros	≥ 100			teatrų scenose, kai salėje yra daugiau kaip 800 žiūrovų vietų
		≥ 100			archyvų saugyklose, kuriose ilgai ir nuolat saugomi dokumentai
		≥ 100			degių muziejinių vertybių saugyklose, muziejų fonduose
		≥ 300			kino studijų filmavimo cechuose ir televizijos studijose
				200	naktiniuose klubuose
				100	naktiniuose klubuose įrengtuose rūsiuose
		$\geq 1\,000$			parodose, kuriose eksponuojamos ypač degios, labai degios ir degios medžiagos
1.9.	mokslo, gydymo, poilsio, specialioji, religinė, sporto			$\geq 5\,000$	
1.10.	kita			$\geq 1\,000$	

Paiškinimai:

⁽¹⁾ Nustatant SGG sistemos poreikį turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai

⁽²⁾ Patalpų, kuriose pagal Taisyklių 19 punktą SGG sistemos gali būti neįrengiamos, plotas neįskaičiuojamas.

⁽³⁾ SGG sistemų leidžiama neįrengti atvirojo tipo automobilių saugyklose

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-263](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13351

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-263](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13351

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-274 /2024 \(1.4 E\)](#), 2024-04-23, paskelbta TAR 2024-04-23, i. k. 2024-07417

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo