

Suvestinė redakcija nuo 2020-11-21

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [64-2430](#), i. k. 1082230ISAK00A1-178

Nauja redakcija nuo 2020-05-14:

Nr. [A1-403](#), 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10184

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ STACIONARIŲJŲ BESLĖGIŲ TALPYKLŲ
PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2008 m. gegužės 30 d. Nr. A1-178
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.3 papunkčiu:

tvirtinu Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisykles (pridedama).“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro

2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro

2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-403
redakcija)

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ STACIONARIŲJŲ BESLĖGIŲ TALPYKLŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“, 2.4.1.1 papunktyje nurodytų stacionariųjų beslėgių talpyklų nuolatinės priežiūros ir techninės būklės tikrinimų atlikimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos:

2.1. talpykloms (slėginiams indams), kuriose saugomų pavojingų medžiagų ar jų garų slėgis (esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai) didesnis už normalų atmosferos slėgį (1,013 bar) daugiau negu 0,5 bar;

2.2. talpykloms, skirtoms radioaktyviosioms medžiagoms arba radioaktyviosioms atliekoms saugoti;

2.3. degalinėse degalams saugoti naudojamoms talpykloms.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **Pavojingos medžiagos** – 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 apibrėžtos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai;

3.2. **Stacionarioji talpykla** (toliau – talpykla) – nenuimamai prie pamato ar pagrindo pritvirtintas arba užkastas inžinerinis statinys (rezervuaras), skirtas pavojingoms medžiagoms saugoti, kuris naudojimo metu negali būti gabenamas, kiojamas ar kitaip keičiama jo pastatymo vieta. Stacionariajai talpyklai priskiriama visa jos įranga kartu su antžeminiais, požeminiais ir pagalbinais vamzdynais bei užpylimo sistema iki jungties, skirtos talpyklai prie kito įrenginio ar technologinio vamzdyno prijungti;

3.3. **Užpylimo sistema** – standžios ir lanksčios žarnos, vamzdynai, jungtys, armatūra, siurbiai, matavimo prietaisai, saugos ir kiti įtaisai, sudarantys vieną visumą ir naudojami saugomos pavojingos medžiagos bei jos garų srautams į talpyklą arba iš jos valdyti, matuoti ir kontroliuoti;

3.4. **Veikiančios talpyklos apžiūra** – talpyklos apžiūra ir tikrinimai jos techninei būklei ir tinkamam įrangos veikimui įvertinti ją naudojant (kai talpykloje saugomos pavojingos medžiagos);

3.5. **Talpyklos vidaus ir išorės apžiūra** – visos talpyklos, įskaitant jos vidinius paviršius, jos viduje esančius konstrukcinius elementus ir sumontuotą įrangą, techninės būklės įvertinimas, atliekant talpyklos apžiūrą ir tikrinimus, atjungus ją nuo technologinio vamzdyno

ar kito įrenginio, ją ištuštinus ir atitinkamai išvalius (jei reikia nustatyti pavojingų medžiagų koncentracijas, turi būti paimti oro mėginiai);

3.6. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4. Talpykla privalo turėti visą reikiamą (gamintojo techniniuose dokumentuose nurodytą) įrangą, užtikrinančią saugą jos naudojimą.

II SKYRIUS

NUOLATINĖ TALPYKLOS PRIEŽIŪRA

5. Talpyklos savininkas, prieš pradėdamas ją naudoti pirmą kartą, turi:

5.1. sudaryti sutartį dėl talpyklos techninės būklės tikrinimo su pasirinkta akredituotąja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga);

5.2. gauti akredituotosios įstaigos išvadą, kad talpykla yra tinkama naudoti ir saugi žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

5.3. gauti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos užbaigimo reglamentas), nustatyta tvarka patvirtintą statybos užbaigimo aktą.

6. Talpykla turi būti užregistruota Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (toliau – PPI registras) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. PPI registre neužregistruotą talpyklą naudoti draudžiama.

7. Talpyklos savininkas privalo turėti, visą talpyklos naudojimo laiką saugoti ir dokumentais, susijusiais su talpyklos priežiūra, pildyti talpyklos techninių dokumentų bylą tol, kol talpykla bus perduota atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Talpyklos techninių dokumentų byloje turi būti šie duomenys ir dokumentai:

7.1. informacija apie talpyklos gamintoją ir (arba) statybos rangovą (toliau – gamintojas), nurodant jo pavadinimą ir jo pateiktas veiklos arba buveinės adresas;

7.2. gamintojo pateikti talpyklos techniniai dokumentai, kuriuose turi būti nurodyta talpyklos paskirtis, pagrindiniai techniniai parametrai ir leidžiamų joje saugoti medžiagų sąrašas, naudojimo instrukcija su brėžiniais ir schemomis, kaip talpyklą saugiai naudoti ir prižiūrėti, talpyklos sumontavimo (statybos) jos naudojimo vietoje (statinio) projektas;

7.3. statybos užbaigimo aktas arba jo kopija;

7.4. talpyklos savininko duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);

7.5. talpyklos techninės būklės tikrinimų išvados;

7.6. talpyklos registravimo pažymėjimas ar užregistravimo PPI registre pažyma (pridedama užregistravus talpyklą);

7.7. jeigu talpyklos savininkas fizinis asmuo pats neatlieka jos nuolatinės priežiūros, talpyklos priežiūros meistro vardas, pavardė, skyrimo data (metai, mėnuo, diena) ir skyrimo

pareigoms dokumento ar sutarties su nuolatinę priežiūrą atliekančiu fiziniu asmeniu (pagal Taisyklių 8.2.2 papunkčio nuostatas) kopija;

7.8. talpyklos priežiūros žurnalas, kuriame chronologine tvarka fiksuojami atlikti nuolatinės priežiūros veiksmai (apžiūros, patikrinimai, bandymai, remontai), techninės būklės tikrinimai, gedimai, avarijos, korpuso ir vamzdynų pažeidimai, ilgalaikės prastovos ir kita su talpyklos priežiūra bei jos technine būkle susijusi informacija (įvykių datos ir pavadinimai, trumpas veiksmų turinys, jų atlikimo data ir juos atlikusio subjekto juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė);

7.9. kiti su talpyklos priežiūra susiję dokumentai (vėliausiai atlikto varžų matavimo protokolas, atliktų remontų, įrangos ir dalių keitimo ataskaitos, sertifikatai, atliktų talpyklos metalinių konstrukcijų (korpuso, dugno, stogo ir kitų konstrukcinių elementų) neardomųjų bandymų ir tyrimų protokolai, talpyklos geometrinių matavimų protokolai, talpyklos pamato geometrinių matavimų (nusėdimo) protokolai, avarijų tyrimo aktai, dokumentuoti duomenys apie gedimus, techninius sutrikimus ir kiti su talpyklos priežiūra bei naudojimu susiję dokumentai).

8. Talpyklos savininkas:

8.1. nuolatinę talpyklos, kuri nėra energetikos įrenginys, priežiūrą turi teisę atlikti pats, jeigu:

8.1.1. turi, jei jis yra fizinis asmuo, kvalifikaciją ar specialiųjų žinių ir įgūdžių, kaip nustatyta Reikalavimuose asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“;

8.1.2. yra, jei jis yra juridinis asmuo, paskyręs nuolatinę talpyklos priežiūrai atlikti darbuotoją (-us) (talpyklos priežiūros meistrą ir, jeigu reikia, kitus nuolatinę priežiūrą atliekančius darbuotojus), atitinkantį (-čius) Taisyklių 8.1.1 papunktyje nustatytus reikalavimus kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams;

8.1.3. turi nuolatinę talpyklos priežiūrai atlikti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamame Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše;

8.1.4. yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį;

8.2. jeigu pats neatlieka nuolatinės talpyklos priežiūros, turi sudaryti sutartį dėl nuolatinės talpyklos priežiūros:

8.2.1. arba su juridiniu asmeniu, kuris užtikrina Taisyklių 8.1.2–8.1.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

8.2.2. arba su fiziniu asmeniu, kuris atitinka Taisyklių 8.1.1, 8.1.3 ir 8.1.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

8.3. jeigu talpykla yra energetikos įrenginys, siekdamas atlikti nuolatinę jos priežiūrą savo jėgomis, privalo turėti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą arba sudaryti sutartį dėl nuolatinės talpyklos priežiūros vykdymo su asmeniu, turinčiu energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą, išduotą Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9. Talpyklos savininkas užtikrina:

9.1. kad, vadovaujantis talpyklos techniniais dokumentais, Potencialiai pavojingų

įrenginių priežiūros įstatymo nuostatomis, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų ir kitų žmonių saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, pavojingų medžiagų saugojimą ir statinių priežiūrą, talpykla būtų saugiai naudojama ir palaikoma reikiama jos techninė būklė tol, kol ji bus perduota atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir išregistruota iš PPI registro;

9.2. kad talpykla būtų eksploatuojama tik turint akredituotosios įstaigos išvadą, kad talpykla tinkama naudoti, saugi žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

9.3. kad nuolatinę talpyklos priežiūrą atliekantys asmenys būtų aprūpinti visais šiai priežiūrai atlikti būtiniais techniniais dokumentais ir instrukcijomis;

9.4. kad, vadovaujantis talpyklos techniniais dokumentais, būtų parengtas nuolatinės talpyklos priežiūros planas, kuriame būtų nurodyti talpyklos patikrinimai, matavimai ir kiti nuolatinės priežiūros veiksmai, jų atlikimo terminai, ir kontroliuojamas jo vykdymas;

9.5. talpykloje saugomų medžiagų nuotėkio kontrolę ir, jeigu talpykloje laikomi naftos produktai, garų grąžinimo sistemos veikimo kasdienę priežiūrą;

9.6. kad būtų nustatyta priežiūros žurnalo pildymo tvarka ir, jeigu talpyklos savininkas nėra fizinis asmuo, pats atliekantis nuolatinę talpyklos priežiūrą, būtų paskirtas už tai atsakingas asmuo;

9.7. kad talpykloje būtų saugomos tik jos gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nurodytos pavojingos medžiagos ir mišiniai;

9.8. kad talpyklos naudojimas būtų nedelsiant sustabdytas, jeigu nustatyta, kad yra pažeidimų, gedimų ar veiksmų, dėl kurių gali būti padaryta žala žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui, ir, pašalinus trūkumus, talpykla būtų pradėta naudoti Taisyklių nustatyta tvarka;

9.9. kad būtų pašalinti akredituotosios įstaigos nustatyti trūkumai, susiję su talpyklos naudojimu, priežiūra ar nenaudojamos talpyklos saugojimu (laikymu);

9.10. įvykus avarijai, jos padarinių lokalizavimą ir Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka apie avariją būtų pranešta atitinkamoms institucijoms ir organizuotas avarijos tyrimas;

9.11. baigus talpyklą naudoti, kad ji būtų saugiai ištuštinta, išvalyta, padaryta nekenksminga, demontuota (jeigu reikia, būtų paimti oro mėginiai, siekiant nustatyti pavojingų medžiagų koncentracijas) ir perduota atliekų tvarkytojui Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

III SKYRIUS TALPYKLOS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

10. Talpyklos savininkas Taisyklių 12 punkte nustatytu periodiškumu ir neplaniniais atvejais turi paruošti talpyklą akredituotosios įstaigos atliekamam techninės būklės tikrinimui, apie tai su akredituotąja įstaiga sutartu būdu pranešti šiai įstaigai, jos ekspertams sudaryti sutartyje dėl talpyklos techninės būklės tikrinimo nustatytas sąlygas atlikti patikrinimą ir pateikti Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus. Akredituotoji įstaiga po patikrinimo dokumentus grąžina talpyklos savininkui.

11. Akredituotosios įstaigos ekspertas atlieka talpyklos techninės būklės tikrinimą pagal akredituotosios įstaigos parengtas ir patvirtintas talpyklų techninės būklės tikrinimo procedūras, vadovaudamasis talpyklos techniniais dokumentais, atitinkamais standartais, reglamentuojančiais talpyklų projektavimą, gamybą, remontą, techninės būklės tikrinimus, ir Taisyklėmis.

12. Talpyklos techninės būklės tikrinimai atliekami:

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-1132](#), 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24492

12.1. prieš pradėdant ją naudoti pirmą kartą;

12.2. atliekant talpyklos vidaus ir išorės apžiūrą bei veikiančios talpyklos apžiūrą

gamintojo nurodytais terminais;

12.3. jeigu talpyklos gamintojas nenurodė techninės būklės tikrinimų periodiškumo, akredituotosios įstaigos nurodytu periodiškumu, kuris turi būti nustatytas po talpyklos techninės būklės patikrinimo prieš pradėdant ją naudoti pirmą kartą, taip pat po kiekvienos talpyklos vidaus ir išorės apžiūros ir suderintas su talpyklos gamintoju arba nustatytas vadovaujantis analogiškų (konstrukcijos ir saugomų medžiagų atžvilgiu) talpyklų priežiūros teisės aktais ar techniniais dokumentais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Toks talpyklos techninės būklės tikrinimas, jeigu joje saugoma nafta ar naftos produktai, atliekamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus, atliekant veikiančios talpyklos apžiūrą, ir ne rečiau kaip kartą per 10 metų, atliekant talpyklos vidaus ir išorės apžiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [A1-1132](#), 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24492

12.4. neplaniniais atvejais atliekant neeilinius patikrinimus:

12.4.1. po talpyklos avarijos arba po talpyklos korpuso remonto naudojant suvirinimą;

12.4.2. po avarinio sustabdymo arba remonto, po modifikavimo (rekonstrukcijos), po gamtos reiškinių poveikio, jeigu tai galėjo turėti įtakos talpyklos saugai;

12.4.3. prieš pradėdant talpyklą naudoti po ilgesnės nei gamintojo nurodytos leistinos prastovos arba, jeigu gamintojas nenurodė šio laikotarpio, po ilgesnės nei akredituotosios įstaigos nurodytos leistinos prastovos, kuri turi būti nustatyta po talpyklos techninės būklės patikrinimo prieš pradėdant ją naudoti pirmą kartą ir suderinta su talpyklos gamintoju arba nustatyta vadovaujantis analogiškų (konstrukcijos ir saugomų medžiagų atžvilgiu) talpyklų priežiūros teisės aktais ar techniniais dokumentais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis.

13. Talpyklos techninės būklės patikrinimą atliekančiam akredituotosios įstaigos ekspertui turi būti pateikti šie dokumentai:

13.1. talpyklos techninių dokumentų byla;

13.2. laikomų pavojingų medžiagų saugos duomenų lapai (saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH));

13.3. nuolatinę talpyklos priežiūrą atliekančių darbuotojų skyrimo pareigoms ir jų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, jeigu talpyklai prižiūrėti paskirti kiti darbuotojai (pagal Taisyklių 8.1.2 papunkčio nuostatas);

13.4. sutartis dėl nuolatinės talpyklos priežiūros su Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 papunktyje nurodytu asmeniu ar jos kopija, jeigu talpyklos savininkas pats neatlieka nuolatinės talpyklos priežiūros;

13.5. civilinės atsakomybės draudimo sutartis.

14. Atliekant veikiančios talpyklos apžiūrą, turi būti patikrinta:

14.1. talpyklos pamato, nuogrindos būklė;

14.2. talpyklos korpuso būklė (įvertinama sujungimų ir (ar) siūlių, apsauginės / izoliacinės dangos būklė, ar yra nuotėkio pėdsakų, deformacijų, korozijos ir kitų paviršiaus pažeidimų, jų įtaka talpyklos saugai);

14.3. talpyklos užpylimo sistemos būklė;

14.4. talpyklos stogo ir jo konstrukcinių elementų būklė ir įrangos veikimas;

14.5. talpyklos matavimo, kontrolės, saugos ir signalizavimo įrangos veikimas;

14.6. talpyklos įžeminimo, katodinės apsaugos, apsaugos nuo žaibo būklė;

14.7. talpyklos laiptų, kopėčių, aikštelių, liukų būklė;

14.8. kita talpyklos įranga, priklausomai nuo talpyklos konstrukcijos.

15. Atliekant talpyklos vidaus ir išorės apžiūrą, turi būti atlikti patikrinimai pagal Taisyklių 14.1, 14.2, 14.6–14.8 papunkčių nuostatas ir patikrintas talpyklos dugnas, talpyklos viduje esantys konstrukciniai elementai, sumontuota įranga, talpyklos stogo vidinė pusė ir jo

konstrukciniai elementai.

16. Neeilinio techninės būklės patikrinimo apimtį nustato patikrinimą atliekantis akredituotosios įstaigos ekspertas kartu su talpyklos savininku, atsižvelgdami į talpyklos gamintojo nustatytus reikalavimus, atlikto remonto (modifikavimo) apimtį, talpyklos naudojimo laiką ir sąlygas, prieš tai atliktų patikrinimų rezultatus, talpykloje laikomų medžiagų savybes ir kitus talpyklos būklei įtakos turinčius veiksnius. Darbų apimtys gali būti koreguojamos, jei, atliekant patikrinimą, paaiškėja nenumatytų aplinkybių.

17. Akredituotosios įstaigos ekspertas, atlikęs talpyklos techninės būklės tikrinimą prieš pradedant ją naudoti pirmą kartą, pagal talpyklos techninių dokumentų bylos duomenis parengia talpyklos techninių dokumentų išrašą, kurį pateikia talpyklos savininkui.

18. Po talpyklos techninės būklės tikrinimo akredituotosios įstaigos ekspertas dviem egzemplioriais parengia tikrinimo išvadą, kurioje nurodo, ar talpykla tinkama naudoti ir saugi žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, taip pat nurodo tikrinimo veiksmų rezultatus, atlikto patikrinimo datą (metai, mėnuo, diena) ir kito techninės būklės patikrinimo datą (metai, mėnuo, diena). Vieną išvados egzempliorių saugo talpyklos savininkas, o kitą – akredituotoji įstaiga (šis egzempliorius gali būti saugomas elektronine forma). Akredituotosios įstaigos eksperto atliktų talpyklos techninės būklės tikrinimų išvadas talpyklos techninių dokumentų byloje savininkas turi saugoti visą talpyklos naudojimo laiką.

19. Patikrintą ir pripažintą tinkama naudoti, saugia žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai talpyklą akredituotosios įstaigos ekspertas paženkliną nenutrinamu ženklu (lipduku), kuriame turi būti nurodytas akredituotosios įstaigos pavadinimas ir kito techninės būklės patikrinimo data (metai, mėnuo). Ženklas tvirtinamas talpyklos techninių duomenų (pasinėje) lentelėje, identifikacinėje lentelėje arba prie pagrindinės apžiūrų landos.

20. Akredituotosios įstaigos ekspertui nustačius, kad talpykla yra netinkama naudoti, nesaugi žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, talpyklos savininkas turi nutraukti talpyklos naudojimą ir užtikrinti, kad nustatyti trūkumai būtų pašalinti. Pašalinus trūkumus, turi būti gauta akredituotosios įstaigos išvada, kad talpykla tinkama naudoti, saugi žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, arba užtikrinta, kad talpykla būtų perduota atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Taisyklių ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. [A1-403](#), 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10184

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-178 „Dėl Laikinųjų pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. [A1-1132](#), 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24492

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-178 „Dėl Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

