

***Suvestinė redakcija nuo 2012-07-06 iki 2017-11-29***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [2-64](#), i. k. 111508AISAK000V-157*

**LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO  
Į S A K Y M A S**

**DĖL DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. V-157  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. [107-2389](#); 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. [79-4055](#); 2012, Nr. [44-2147](#)) 5 straipsnio 3 dalies 6 punktu ir 12 straipsnio 3 dalimi:

*Preambulės pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISAK000V-67

1. T v i r t i n u Dokumentų saugojimo taisykles (pridedama).

2. L a i k a u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-49 „Dėl dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [41-1565](#));

2.2. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. V-132 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. [146-5900](#)).

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

RAMOJUS KRAUJELIS

## DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dokumentų saugojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, taip pat juridinių ar fizinių asmenų, siekiančių gauti licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo reikalavimus.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. [107-2389](#); 2004, Nr. 57-1982), Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#)) nuostatomis ir atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinius standartus.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

**Saugykla** – patalpa, specialiai įrengta dokumentams saugoti.

**Saugyklos mikroklimatas** – saugyklos oro temperatūros ir santykinės drėgmės parametru visuma.

**Dokumentų neterminuoto saugojimo saugykla** – patalpa, kurioje dokumentai saugomi neribotą laiką.

**Dokumentų terminuoto saugojimo saugykla** – patalpa, kurioje dokumentai saugomi ribotą laiką (iki 100 metų) iki jų perdavimo toliau saugoti arba sunaikinimo.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 (Žin., 2012, Nr. [3-104](#)), ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. [88-4230](#)).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

### II. BENDRIEJI SAUGYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

4. Bendrieji saugyklų įrengimo reikalavimai taikomi visoms dokumentų saugojimo patalpoms.

Patalpoms, kuriose yra elektroninių dokumentų saugykla, šie reikalavimai taikomi tiek, kiek jie būtini šioms patalpoms įrengti.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

5. Archyvų pastatai ir saugyklos projektuojami ir įrengiami vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir šių Taisyklių reikalavimais.

6. Dokumentų saugyklos eksploatuojamos laikantis šiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

7. Saugyklos, kuriose saugomi įslaptinti dokumentai, turi būti įrengtos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. [105-3019](#); 2004, Nr. [4-29](#)), kituose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

8. Saugyklos turi būti įrengiamos specialiai archyvuui pastatytuose pastatuose arba dokumentams saugoti pritaikytose patalpose (rekomenduotina šiaurinėje pastato dalyje), kurių atitvarinės konstrukcijos apsaugotų dokumentus nuo kenksmingo aplinkos fizinio poveikio.

9. Saugyklų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 250 cm.

10. Saugyklose langai neįrengiami. Jei saugyklai pritaikytoje patalpoje yra langų, jie

uždengiami apsauginėmis priemonėmis, saugančiomis nuo tiesioginės dienos šviesos, o žemutiniuose aukštuose – ir nuo įsilaužimo.

11. Saugyklose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdinių, elektros tranzitinių kabelių.

12. Ant saugyklų grindų (pagrindiniame take ir tarp stacionariųjų stelažų) liuminescenciniais dažais pažymima evakuacijos kryptis.

13. Saugyklų apšvietimo reikalavimai:

13.1. Saugyklos apšviečiamos tik prireikus paimti dokumentus ar padėti juos į vietą.

13.2. Apšviestumas negali viršyti 240 liuksų.

13.3. Saugykloms apšviesti naudojami liuminescenciniai ar kaitriniai šviestuvai, turintys difuzorius ir šilumos sugeriamuosius filtrus. Jei šviestuvo skleidžiama santykinė ultravioletinė spinduliuotė viršija 75mW/lm, būtinas ultravioletinę spinduliuotę sumažinantis filtras.

13.4. Atstumas tarp šviestuvo ir stelažo viršutinės lentynos turi būti ne mažesnis kaip 15 cm.

14. Saugyklose turi būti naudojama dokumentams saugoti skirta įranga, neturinti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų.

15. Saugyklose negali būti įrengiamos darbo vietos.

16. Saugyklų įrangai naudojamos nedegios, apsaugotos nuo korozijos, dulkių neskleidžiančios ir netraukiančios medžiagos. Saugyklų įrangai nenaudojamos medžiagos, kurių sudedamosios dalys ar irimo produktai išskiria saugomiems dokumentams kenksmingas medžiagas (1 priedas).

17. Stelažų išdėstymo reikalavimai:

17.1. Stacionarieji stelažai išdėstomi paliekant ne siauresnį kaip 120 cm pagrindinį taką ir ne mažesnę kaip 80 cm pločio praeigą tarp stelažų eilių.

17.2. Mobilieji stelažai išdėstomi paliekant ne siauresnį kaip 120 cm pagrindinį taką. Ne daugiau kaip dešimčiai dvipusių mobiliųjų stelažų eilių paliekama viena, ne mažesnė kaip 100 cm pločio, praeiga.

18. Stelažų konstrukcija ir jų išdėstymas neturi trikdyti oro apytakos. Stelažai ir jų lentynos turi išlaikyti potencialų krūvį. Stelažo viršutinė lentyna turi būti uždengta.

19. Stelažuose turi būti numatyta galimybė lengvai keisti atstumus tarp lentynų. Minimalus atstumas tarp lentynų – aukščiausio dėklo (dėžutės, aplanko ar kt.) aukštis + 3 cm. Atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. Lentynų plotis turi būti toks, kad dokumentai nekyšotų už lentynos krašto.

20. Saugyklose, kuriose neįrengtos oro kondicionavimo sistemos, turi būti temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisai.

### III. SPECIALIEJI SAUGYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

21. Specialieji saugyklų įrengimo reikalavimai taikomi dokumentų (išskyrus elektroninius dokumentus) neterminuoto saugojimo saugykloms.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

22. Specialiai archyvuoti statomiems pastatams vieta parenkama taip, kad pastatas nebūtų:

22.1. potencialių žemės nuošliaužų ar galimų potvynių zonoje;

22.2. ypač didelės taršos zonoje; šalia objektų, kurie skleidžia vibraciją, pritraukia graužikus, vabzdžius ir kitokius kenkėjus;

22.3. objektų, galinčių sukelti sprogimą ar gaisrą, zonoje;

22.4. šalia strateginių objektų, galinčių tapti taikiniu karinio konflikto ar teroro akto metu.

23. Saugyklose turi būti įrengtos:

23.1. oro kondicionavimo sistemos, atitinkančios normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus;

23.2. stacionarioji gaisrų gesinimo sistema ir dūmų šalinimo sistema, atitinkančios normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

24. Saugyklų apšvietimas turi būti suskirstytas į atskiras sekcijas: pagrindinis takas ir atskiros apšvietimo sekcijos virš stelažų.

25. Saugyklos turi būti apšviečiamos tik liuminescenciniais šviestuvais.

26. Dokumentų aklimatizacijai turi būti įrengta atskira patalpa, kurioje palaikoma tarpinė, lyginant su saugyklomis ir darbo patalpomis, temperatūra.

#### **IV. PATALPŲ, KURIOSE YRA ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SAUGYKLA, ĮRENGIMO REIKALAVIMAI**

27. Patalpose turi būti įrengta:

27.1. tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistema: ne mažiau kaip du kondicionieriai, veikiantys pakopiniu rotacijos principu, palaikant šių Taisyklių 2 ir 3 prieduose nustatytą mikroklimatą;

27.2. stacionarioji gaisrų gesinimo sistema ir dūmų šalinimo sistema, atitinkančios normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus;

27.3. reikiamo galingumo elektros ir telekomunikacinių ryšių įvadas bei įranga, užtikrinanti nepertraukiamą elektros tiekimą.

28. Patalpose gali būti įrengiama papildoma techninė įranga, užtikrinanti elektroninių dokumentų saugyklos veikimą ir apsaugą.

*Papildyta skyriumi:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

#### **V. DOKUMENTŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI**

*Skyriaus numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

29. Dokumentų saugojimo būdas ir sąlygos priklauso nuo dokumentų laikmenos ir informacijos fiksavimo būdo. Vienoje saugykloje neturi būti saugomi dokumentai, saugotini skirtingomis sąlygomis.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

30. Dokumentų terminuoto saugojimo saugyklų mikroklimatas turi atitikti šių Taisyklių 2 priede nustatytus optimalius parametrus.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

31. Dokumentų neterminuoto saugojimo saugyklų mikroklimatas turi atitikti šių Taisyklių 3 priede nustatytus optimalius parametrus.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

32. Saugyklų mikroklimato parametrai matuojami ir fiksuojami ne rečiau kaip kas antrą darbo dieną dokumentus saugančios įstaigos vadovo ar kito teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčio asmens nustatytu laiku. Jei nėra įrengta oro kondicionavimo sistema, mikroklimato parametrai matuojami 100–150 cm aukštyje nuo grindų.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

33. Dokumentai saugomi apsauginiuose dėkluose, kurie turi prilaikyti dokumentus, nesukeldami pašalinio spaudimo:

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

- 33.1. dokumentų bylos – jų formatą atitinkančiose ir specialiai tam pritaikytose dėžutėse;
- 33.2. didelio formato dokumentai (pergamentai, planai, žemėlapiai, brėžiniai ir kita) – apsauginiuose aplankuose;
- 33.3. ypač didelio formato dokumentai, kurių pagrindas pakankamai tvirtas, gali būti saugomi suvynioti gaubtuose;
- 33.4. lengvai pažeidžiami dokumentai – apsauginiuose aplankuose tarp minkštų paklotų;
- 33.5. kino juostos, magnetinės ir optinės laikmenos – specialiose dėžutėse.
- 34. Apsauginiai dėklai (viršeliai, dėžutės, aplankai ir kita) turi būti pagaminti:

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

34.1. iš neutralių medžiagų, kurių pH nuo 7,5 iki 10 ir kurių sudėtyje nėra lignino, – jei skirti popieriuje sudarytiems dokumentams, pergamentams, odai, garso plokštelėms, magnetinėms juostoms ir optiniams diskams saugoti;

34.2. iš neutralių medžiagų, kurių pH nuo 6 iki 10 ir kurių sudėtyje nėra chloridų ir lignino, – jei skirti fotografijoms, mikrofilmams ir kino juostoms saugoti.

35. Dokumentai saugomi lentynose horizontalioje ar vertikalioje padėtyje. Didelio formato ir lengvai pažeidžiami dokumentai saugomi jiems pritaikytose specialiose lentynose ar stalčiuose. Dokumentus, kurie yra aukštesni nei 40 cm, rekomenduojama saugoti specialiuose stelažuose gulsčius arba pakabintus, jei jų pagrindas yra pakankamai tvirtas.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

36. Laikyti dokumentus ant grindų, palangių ar nuo korozijos neapsaugotose metalinėse lentynose draudžiama.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

37. Elektroniniai dokumentai saugomi vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių VIII skyriumi.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

38. Užtikrinant elektroninių dokumentų ir su jais susijusių duomenų saugų tvarkymą rekomenduojama vadovautis LST ISO/IEC 27001:2006 standartu „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO/IEC 27001:2005)“ ir kitais ISO/IEC 27000 grupės standartais.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

## VI. SAUGYKLŲ PRIEŽIŪRA

*Skyriaus numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

39. Saugyklose draudžiama laikyti pašalinius daiktus ir užsiimti veikla, nesusijusia su dokumentų saugojimu.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

40. Saugyklos turi būti valomos sausu (dulkių siurbliais) ir (ar) drėgnu būdu, tik šioms patalpoms valyti skirtomis priemonėmis.

Dokumentų neterminuoto saugojimo saugykloms valyti naudojami dulkių siurbiai, kuriuose yra filtrai, sulaikantys pelėsių ir grybelių sporas.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

---

**MEDŽIAGOS IR PRODUKTAI, KURIE IRDAMI IŠSKIRIA SAUGOMIEMS  
DOKUMENTAMS KENKSMINGAS MEDŽIAGAS**

1. Celiuliozės nitrato turintys klijai, lakai ir kiti produktai.
  2. Poliuretano turintys dažai, klijai ir kiti produktai.
  3. Rūgštis turintis silikonas.
  4. Sieros turinčios medžiagos, galinčios išskirti sieros dioksidą ( $\text{SO}_2$ ), sieros vandenilį ( $\text{H}_2\text{S}$ ) ar merkaptaną ( $\text{RSH}$ ).
  5. Lakūs organiniai junginiai ( $\text{VOC}_s$ ).
  6. Irūs chloro polimerai ( $\text{PVC}_s$ ).
  7. Formaldehido junginius karbamidą ( $\text{NH}_2\text{-CO-NH}_2$ ), fenolą ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ), resorcinolą ( $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ ) išskirianti klijuotinė fanera, kartonas, laminatas ir kiti produktai.
  8. Vinilo turintys produktai.
  9. Aliejiniai ar modifikuoti alkidiniai dažai.
  10. Asbestas.
  11. Celiuliozės acetatinės medžiagos.
-

Dokumentų saugojimo taisyklių  
2 priedas

**DOKUMENTŲ TERMINUOTO SAUGOJIMO SAUGYKLŲ MIKROKLIMATO  
PARAMETRAI**

| Dokumento laikmena                                                                                                                                | Temperatūra °C | Santykinė drėgmė % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Popierius, fotopopierius, kino juosta, fotojuosta, mikrofilmo juosta, garso ir vaizdo magnetinė juosta, kompiuterinė magnetinė ir optinė laikmena | $20 \pm 2$     | $50 \pm 10$        |

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

**DOKUMENTŲ NETERMINUOTO SAUGOJIMO SAUGYKLŲ MIKROKLIMATO  
PARAMETRAI**

| Dokumento laikmena                                                                                                                                                             | Temperatūra °C | Santykinė drėgmė % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Popierius<br>Pergamentas<br>Oda                                                                                                                                                | $18 \pm 2$     | $55 \pm 5$         |
| Spalvota kino juosta, fotojuosta celiuliozės acetato ar poliesterio pagrindu<br>Spalvota fotoplokštelė<br>Spalvotas fotopopierius                                              | $14 \pm 2$     | $45 \pm 5$         |
| Nespalvota mikrofilmo juosta, kino juosta, fotojuosta celiuliozės acetato ar poliesterio pagrindu<br>Nespalvota fotoplokštelė<br>Nespalvotas fotopopierius<br>Gramofono diskas | $16 \pm 2$     | $45 \pm 5$         |
| Kompiuterinė magnetinė ir optinė laikmena                                                                                                                                      | $20 \pm 2$     | $50 \pm 10$        |
| Kino juosta celiuliozės nitrato pagrindu                                                                                                                                       | $14 \pm 1$     | $45 \pm 5$         |

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. [V-67](#), 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 79-4131 (2012-07-05), i. k. 112508AISA0000V-67

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-157 "Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo