

Suvestinė redakcija nuo 2008-12-12 iki 2017-07-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. [57-2045](#), i. k. 1062230ISAK00A1-147

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL ESKALATORIŲ IR JUDAMŲJŲ TAKŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2006 m. gegužės 11 d. Nr. A1-147
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. [46-1116](#); 2000, Nr. 89-2742) 5 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. [57-2053](#); 2004, Nr. [133-4802](#)) 2.3 punktu:

1. T v i r t i n u Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad iki 1 punkte nurodytų taisyklių įsigaliojimo pradėti naudoti įrenginiai turi atitikti Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 2000, Nr. [3-88](#)), reikalavimus.
3. Į p a r e i g o j u Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją kontroliuoti šių taisyklių vykdymą.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro

2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1-147

ESKALATORIŲ IR JUDAMŲJŲ TAKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato visų tipų ir parametrų eskalatorių bei judamųjų takų (toliau – įrenginys) pradėjimo naudoti, naudojimo, techninės priežiūros bei jų techninės būklės tikrinimo reikalavimus.

2. Taisyklėse vartojamų sąvokų apibrėžimai pateikti standartuose LST EN 115 „Eskalatorių ir judamųjų takų konstrukcijos ir jų įrengimo saugos taisyklės“, LST EN 13015 „Liftų ir eskalatorių techninė priežiūra. Techninės priežiūros instrukcijų rengimo taisyklės“ ir 1 priede nurodytuose teisės aktuose.

3. Įrenginio pateikimo į rinką bei jo pradėjimo naudoti reikalavimus nustato techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. [23-601](#)). Šis techninis reglamentas perkelia į nacionalinę teisę Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvą 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų mašinoms, derinimo. Įrenginys turi būti sumontuotas vadovaujantis gamintojo pateiktais techniniais dokumentais ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#)) pagrindu priimtų poįstatyminių statybos norminių teisės aktų nuostatomis.

4. Įrenginio savininkas atsako už saugų įrenginio naudojimą, jo nuolatinės priežiūros užtikrinimą ir laiku atliktą įrenginio techninės būklės patikrinimą. Įrenginys turi būti naudojamas gamintojo nustatytais sąlygomis ir vadovaujantis jo pateiktais techniniais dokumentais, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu (Žin., 1996, Nr. [46-1116](#); 2000, Nr. 89-2742) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių įrenginių naudojimą. Jeigu gamintojas nustatė griežtesnes naudojimo sąlygas negu šios Taisyklės, tai naudojant įrenginį būtina vadovautis gamintojo nustatytais sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

5. Įrenginio savininkas turi teisę pasirinkti nuolatinės priežiūros organizavimo būdą – atlikti jo nuolatinę priežiūrą savo jėgomis, kai turi reikiamos kvalifikacijos personalą, arba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, dalį savo pareigų pagal sutartį dėl nuolatinės priežiūros perduoti juridiniam asmeniui (toliau vadinama – licencijuota įmonė), turinčiam nustatyta tvarka išduotą Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją užsiimti nuolatine eskalatorių ir judamųjų takų priežiūra ir apsidraudusiam civilinės atsakomybės draudimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

6. Įrenginio savininkas arba licencijuotos įmonės vadovas tvarkomuoju dokumentu turi paskirti atsakingą asmenį (nuolatinės priežiūros meistrą), turintį užtikrinti saugų įrenginio veikimą, kvalifikuotą nuolatinę priežiūrą ir reikiamos techninės būklės palaikymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

II. ĮRENGINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI IR REGISTRAVIMAS

7. Prieš pradėdamas naudoti įrenginį, jo savininkas turi sudaryti sutartį su jo paties pasirinkta įgaliota potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – įgaliota įstaiga) dėl šio įrenginio techninės būklės tikrinimų ir paruošti įrenginį patikrinti dėl jo pripažinimo tinkamu naudoti, o gavęs tai patvirtinančią šios įstaigos išduotą išvadą, įregistruoti arba gali pavesti licencijuotai įmonei įregistruoti jį Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

8. Įrenginys pripažįstamas tinkamu saugiai naudoti, kai įgaliotos įstaigos ekspertas, atlikęs pirmąjį įrenginio techninės būklės patikrinimą, pateikia išvadą, kad jis yra tinkamas saugiai naudoti, ir padaro atitinkamą įrašą įrenginio techninių dokumentų byloje.

9. Šios išvados bei registravimo pažymėjimo kopijas įrenginio savininkas turi pateikti komisijai, atliekančiai statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (*Žin.*, 2002, Nr. [60-2475](#)).

10. Įrenginio savininkas privalo turėti ir saugoti įrenginio techninių dokumentų bylą, kurioje turi būti:

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

- 10.1. nurodyta įrenginio įrengimo vieta;
- 10.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
- 10.3. įrenginį identifikuojantys duomenys, taip pat ir skaičiuojamieji duomenys;
- 10.4. savininką identifikuojantys duomenys;
- 10.5. pradėjimo naudoti data;
- 10.6. jei įrenginys sumontuotas po 2004 m. gegužės 1 d., EB atitikties deklaracija, patvirtinanti, jog jis atitinka direktyvos 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų mašinoms, derinimo reikalavimus;
- 10.7. įrengimo statinyje brėžiniai;
- 10.8. visi gamintojo kartu su įrenginiu pateikti techniniai dokumentai, būtini jam naudoti, prižiūrėti, remontuoti bei veikimui tikrinti;
- 10.9. registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimas;
- 10.10. įgaliotos įstaigos ataskaitos apie atliktus techninės būklės patikrinimus.

11. Techninių dokumentų bylos lapai turi būti sunumeruojami ir įrašami į vieną ar kelis segtuvus.

12. Vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrenginio naudojimo, priežiūros ir remonto instrukcijomis, turi būti parengtas įrenginio naudojimo žurnalas ir naudojimosi įrenginiu taisyklės, kuriose būtina nurodyti avarinės tarnybos iškviatimo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

III. ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

13. Saugiam ir patikimam įrenginio naudojimui užtikrinti būtina:

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

13.1. naudoti įrenginį pagal paskirtį ir tik turint įgaliotos įstaigos išvadą, kad jis yra tinkamas saugiai naudoti;

13.2. kvalifikuotai atlikti jų nuolatinę priežiūrą ir per visą naudojimo laiką palaikyti reikiamą įrenginių techninę būklę;

13.3. užtikrinti, kad tvarkomuoju dokumentu būtų skirtas reikiamas skaičius tinkamos kvalifikacijos įrenginių prižiūrinių darbuotojų (elektromechanikų, įrenginio prižiūrėtojų), jie būtų supažindinti su pareigybės aprašymais ir naudojimosi įrenginiu taisyklėmis bei jiems būtų išduoti kvalifikaciniai pažymėjimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

13.4. paruošti įrenginį įgalios įstaigos atliekamiems techninės būklės patikrinimams ir pranešti apie tai šiai įstaigai, sudaryti jos darbuotojams reikiamas darbo sąlygas ir pateikti įrenginio techninius dokumentus;

13.5. susidarius pavojingoms aplinkybėms išjungti ir nenaudoti įrenginio bei tuoj pat imtis skubių priemonių šioms sutrikimams pašalinti;

13.6. naudojimosi įrenginiu taisyklėse nustatyta tvarka užtikrinti galimybę darbuotojams bei gelbėtojams patekti į pastatą ir prie įrenginių atlikti techninės priežiūros darbus, gedimų šalinimą, keleivių gelbėjimo veiksmus;

13.7. priėjimo prie įrenginio vietose palaikyti švarą ir tvarką;

13.8. užtikrinti, kad įrenginys eksploataavimo metu būtų pakankamai apšviestas;

13.9. pritvirtinti prie įrenginio besikartojančias piktogramas, nurodančias, kaip tinkamai turi elgtis keleiviai. Rekomenduojama naudoti piktogramas, pavaizduotas standarte LST EN 115 „Eskalatorių ir judamųjų takų konstrukcijos ir jų įrengimo saugos taisyklės“;

13.10. užtikrinti, kad priežiūros, remonto, tikrinimo ar bandymo metu būtų imamasi tokių atsargumo priemonių, kad įrenginys nebūtų įjungiamas, nežinant asmenims, atliekantiems šį darbą, ir be jų sutikimo;

13.11. darbo metu nuolat vykdyti įrenginio veikimo stebėseną: įvertinti važiojimo kokybės pasikeitimus, stebėti atsiradusius pažeidimus ir laiku juos šalinti.

14. Atliekant nuolatinę priežiūrą būtina tikrinti ir stebėti, kaip veikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

14.1. apšvietimas ir rodytuvai;

14.2. avarinio stabdymo įtaisai;

14.3. turėklai;

14.4. kreipimo įtaisai, apsauginiai apvadai;

14.5. šukinės plokštės;

14.6. turėklų ir pakopų plokščių greičio suderinamumas;

14.7. baliustrada ir jos apdanga;

14.8. priekinė apsauga ir paklotas;

14.9. pakopos/plokštės;

14.10. ar yra saugus ir netrukdomas priėjimas prie įėjimo ir išėjimo vietų.

15. Turi būti atliekamos visos gamintojo instrukcijose numatytos techninės priežiūros operacijos ir patikrinimai prieš pradėdant naudoti įrenginį, jo naudojimo metu, po ilgalaikės įrenginio pristovos ir po avarijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

16. Tipinis techninės priežiūros operacijų ir patikrinimų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, *Žin.*, 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

17. Įrenginio naudojimo žurnale būtina daryti įrašus apie visus su jo naudojimu susijusius veiksmus – technines apžiūras, nuolatinės priežiūros operacijas ir patikrinimus, aptiktas pavojingas situacijas ir joms pašalinti atliktus remonto darbus, atliktas modifikacijas, avarinius atvejus, techninės būklės tikrinimus.

18. Naudojant įrenginį būtina:

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

18.1. patikslinti naudojimosi įrenginiu taisyklės, kai pasikeičia jo naudojimo paskirtis arba aplinkos sąlygos;

18.2. vadovaujantis įrenginio gamintojo techninės priežiūros instrukcijomis, atlikti rizikos įvertinimą vykdant nuolatinės priežiūros operacijas ir numatyti priemones tai atlikti saugiai, ypač dėl priėjimų prie techninės priežiūros vietų ir su įrenginiais arba pastatu susietos aplinkos;

18.3. parengti nuolatinės priežiūros operacijų ir patikrinimų atlikimo planą grafiką vadovaujantis įrenginio gamintojo techninės priežiūros instrukcijomis bei atsižvelgiant į įrenginio veikimo trukmę per metus, jo naudojimo laiką ir darbinės sąlygas, pastato, kuriame sumontuoti įrenginiai, būklę ir jų išsidėstymą;

18.4. užtikrinti, kad įrenginio nuolatinės priežiūros operacijas ir patikrinimus atliekantys asmenys būtų aprūpinti reikiama įrankiais bei įranga.

19. Įrenginio priežiūros meistrai, elektromechanikai, prižiūrėtojai turi turėti specialią žinių ir teisės aktų nustatyta tvarka išlaikyti atitinkamą žinių patikrinimo egzaminą. Nuolatinės priežiūros kontrolė turi būti pavedama priežiūros meistrai. Savarankiškai elektromechaniku gali pradėti dirbti tik tas asmuo, kuris yra išlaikęs elektromechaniko mokymo programą ir turintis ne mažiau kaip 6 mėnesių praktinę stažuotę bei išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Būtina užtikrinti, kad šie asmenys būtų papildomai apmokyti ir tobulintų savo kvalifikaciją tais atvejais, kai:

19.1. įrenginiai pakeičiami naujos konstrukcijos įrenginiais ar pakeičiamos jų naudojimo ir nuolatinės priežiūros organizavimo sąlygos bei būdai;

19.2. yra pagrįstų abejonių dėl jų kvalifikacijos pakankamumo arba to pareikalauja kontrolės įstaigos atstovas ar nurodo įgaliotos įstaigos ekspertas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

20. Būtina užtikrinti, kad papildomai įrenginio eksploatavimo rizikos vertinimas būtų atliekamas, kai:

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

20.1. pasirenkamas kitas nuolatinės priežiūros organizavimo būdas (atsisakoma licencijuotos įmonės teikiamų paslaugų ir priežiūra numatoma vykdyti savų darbuotojų jėgomis arba atvirkščiai);

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

20.2. pasikeičia pastato ir (arba) įrenginio naudojimo paskirtis;

20.3. atlikus esminę įrenginio arba pastato modifikaciją;

20.4. įvykus įrenginio avarijai.

IV. ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

21. Įrenginio savininkas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekami techninės būklės patikrinimai, kurių metu įgaliotos įstaigos ekspertas nustato, ar įrenginiai gali iki kito patikrinimo patikimai ir saugiai veikti esamomis jų naudojimo sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

22. Įrenginio naudojimo metu įgaliotos įstaigos eksperto atliekami techninės būklės patikrinimai ir bandymai neturėtų būti griežtesni nei tie, kuriuos būtina atlikti prieš pirmą kartą įrenginį atiduodant naudoti.

23. Įrenginių techninės būklės tikrinimų periodiškumas nustatomas pagal gamintojų

nurodymus ir jie atliekami pagal įgaliotos įstaigos tam tikslui parengtas techninės būklės tikrinimo procedūras. Jeigu gamintojas nenurodė kitaip, įrenginys turi būti vertinamas, atliekant techninės būklės tikrinimą:

23.1. prieš pradėdant jį naudoti pirmą kartą;

23.2. ne rečiau kaip kas 12 mėnesių;

23.3. po avarijos arba remonto, kai keičiama stabdžių, valdymo sistema, laiptų juostos ar kiti elementai, turintys įtakos saugai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

24. Įrenginio techninės būklės patikrinimą atliekančiam ekspertui turi būti pateikiami šie dokumentai:

24.1. techninių dokumentų byla;

24.2. naudojimo žurnalas;

24.3. savininko ir (arba) licencijuotos įmonės tvarkomieji dokumentai apie nuolatinės priežiūros meistro ir kitų įrenginį prižiūrinčių darbuotojų paskyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

25. Atliekant įrenginio techninės būklės patikrinimą turi dalyvauti už jo nuolatinę priežiūrą atsakingas asmuo.

26. Po techninės būklės patikrinimo įgaliotos įstaigos ekspertas surašo patikrinimo ataskaitą, kurioje nurodo, ar įrenginys tinkamas naudoti, jeigu reikia, nurodo jo saugaus naudojimo sąlygas, taip pat nurodo kito techninės būklės patikrinimo datą ir padaro atitinkamą įrašą naudojimo žurnale. Vieną ataskaitos egzempliorių saugo įrenginio savininkas, o antrą egzempliorių saugo įgaliota įstaiga iki kito techninės būklės patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

27. Kai įgaliotos įstaigos ekspertas, atlikdamas techninės būklės patikrinimą, pastebi esminius įrenginio mechanizmų ir sistemų gedimus, mazgų ir detalių susidėvėjimus, dėl ko pripažįsta jį netinkamu naudoti, jis privalo nustatytus trūkumus surašyti naudojimo žurnale ir padaryti įrašą, kad įrenginys netinkamas saugiai naudoti, bei nedelsdamas raštu apie tai informuoti jo savininką ir atitinkamą Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

28. Pasibaigus įrenginio gamintojo nurodytam arba norminiuose teisės aktuose nustatytam įrenginio naudojimo laikui, įrenginio savininkas gali toliau naudoti įrenginį tik atlikęs nuodugnų techninės būklės tyrimą ir gavęs įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginys tinkamas toliau naudoti. Įgaliotos įstaigos ekspertas po atlikto tyrimo turi teisę pats nustatyti kito techninės būklės patikrinimo laiką, kuris gali būti trumpesnis, nei reglamentuota gamintojo techniniuose dokumentuose ar šiose Taisyklėse.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Apie įrenginių avarijas ir su tuo susijusius nelaimingus atsitikimus bei žalą turtui įrenginio savininkas turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai, prokuratūrai, įgaliotai įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai, savivaldybei, kitiems suinteresuotiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

30. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo
taisyklių
1 priedas
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2008 m. lapkričio 28 d.
įsakymo Nr. A1-386 redakcija)

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ESKALATORIŲ IR JUDAMŲJŲ TAKŲ NAUDOJIMŲ, SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 1996, Nr. [46-1116](#); 2000, Nr. 89-2742).
2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. [70-3170](#)).
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#)).
4. Lietuvos Respublikos „Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. [57-2053](#); 2004, Nr. [133-4802](#)).
5. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Žin., 2004, Nr. [136-4945](#)).
6. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. [23-601](#); 2007, Nr. [129-5249](#)).
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. [3-88](#)).
8. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. [60-2475](#)).
9. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr. [13-395](#)).
10. Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 (Žin., 2002, Nr. [55-2209](#)).
11. Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 (Žin., 2006, Nr. [88-3481](#)).

Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo
taisyklių
2 priedas

TIPINIS TECHININĖS PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ IR PATIKRINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Irenginių sudėtinė dalis	Techninės priežiūros operacijų ir patikrinimų turinys
1.	Valdiklis	Tikrinti, ar spinta yra švari, sausa ir nedulkėta
2.	Pavarų dėžė	Tikrinti pavaros mechanizmą ir susijusias dalis ir jų sutepimą
3.	Pavaros variklis	Tikrinti guolių nusidėvėjimą bei jų sutepimą
4.	Stabdžiai	Tikrinti stabdžių sistemą ir jos dalių nusidėvėjimą
5.	Pagalbiniai stabdžiai	Tikrinti pagalbinių stabdžių sistemą ir jos dalių nusidėvėjimą
6.	Tarpinės pavarų dėžės	Tikrinti pavarų mechanizmus ir susijusias dalis bei jų sutepimą
7.	Pagrindinė pavaros grandinė	Tikrinti įtempimą, dalių nusidėvėjimą ir sutepimą
8.	Pakopų/plokščių grandinė	Tikrinti įtempimą, dalių nusidėvėjimą ir sutepimą
9.	Pakopa/ plokštė	Tikrinti pakopų/plokščių ir pakopų/plokščių ritinėlių vientisumą ir jų veikimą
10.	Judamojo tako juosta	Tikrinti būklę ir įtempimą
11.	Pavaros diržas	Tikrinti būklę ir įtempimą
12.	Tarpeliai	Tikrinti tarpus tarp pakopų ir tarp pakopos ir apsauginio apvado
13.	Šukiniai sujungimai	Tikrinti būklę, jų susinėrimą su pakopomis, plokštėmis arba juosta
14.	Šukinė plokštė	Tikrinti tarpus ir veikimą
15.	Turėklai	Tikrinti būklę, įtempimą ir eigos laisvumą
		Tikrinti pakopų/plokščių juostos ir turėklo sutaptinumą
16.	Vikšrų sistema	Tikrinti būklę ir nusidėvėjimą
		Tikrinti tvirtinimą
17.	Saugos prietaisai	Tikrinti veikimą
18.	Kreipiantieji įtaisai	Tikrinti būklę
19.	Apšvietimas	Tikrinti veikimą
20.	Informaciniai ekranai	Tikrinti veikimą
21.	Ženkilai ir piktogramos	Tikrinti būklę
22.	Baliustrada	Tikrinti plokščių būklę
		Tikrinti vidinio apdaro tvirtinimą

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-386](#), 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 142-5659 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-386

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-147 "Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

