

Suvestinė redakcija nuo 2013-04-30 iki 2014-06-30

Isakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [31-1290](#); Žin. 2005, Nr. [122-0](#), i. k. 102301MISAK00000699

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKŲ DEGINIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 699

Vilnius

Vadovaudamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu (Žin., 1992, Nr. [5-75](#); 2002, Nr. [2-49](#)) ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi (Žin., 1998, Nr. [61-1726](#); 2002, Nr. [72-3016](#)),

1. T v i r t i n u Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. naujoms atliekų deginimo arba bendro deginimo įmonėms (įmonėms, neatitinkančioms esamos deginimo arba bendro deginimo įmonės apibrėžimo) Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai privalomi nuo jų įsigaliojimo. Šioms įmonėms netaikomi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“, patvirtinto aplinkos ministro 1999 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 342 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 94- 2725), reikalavimai;

2.2. esamoms atliekų deginimo arba bendro deginimo įmonėms Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai taikomi nuo 2005 m. gruodžio 28 d., išskyrus šių reikalavimų 6.5 ir 17 punktus bei 2 priedo 2.3 punktą, kurie taikomi nuo Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų įsigaliojimo;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 19-99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“, patvirtintas aplinkos ministro 1999 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 342 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. [94-2725](#)), taikomas tiek, kiek neprieštarauja šio įsakymo 2.2 punkte nurodytų Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų punktų nuostatom, ir netenka galios nuo 2005 m. gruodžio 28 d.

3. P a v e d u regionų aplinkos apsaugos departamento kontroluoti Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-515](#), 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 79-4115 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-515

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „atmosfera“, „vanduo“.

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699

ATLIEKŲ DEGINIMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustatyti siekiant išvengti ar kiek įmanoma sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, ypač teršalų emisiją į aplinkos orą, dirvožemį, paviršinius ir gruntinius vandenis iš atliekas deginančių įrenginių, ir su tuo susijusią riziką žmonių sveikatai.

2. Reikalavimai parengti įgyvendinant: 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 353), 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-487](#), 2008-09-23, Žin., 2008, Nr. 111-4253 (2008-09-27), i. k. 108301MISAK00D1-487

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

3. Šis dokumentas nustato eksploracines sąlygas, išmetamųjų teršalų ribines vertes ir techninius reikalavimus, kurie privalomi visiems veiklos vykdotojams Lietuvos Respublikos teritorijoje eksplorujantiems ar planujantiems eksploruoti atliekų deginimo įrenginius ar bendro atliekų deginimo įrenginius, deginantiems ketas arba skystas atliekas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

4. Reikalavimai netaikomi:

4.1. įrenginiams, kuriuose apdorojamos tik šios atliekos:

4.1.1. augalinės kilmės žemės ūkio ir miškininkystės atliekos;

4.1.2. augalinės kilmės maisto pramonės atliekos, jei gauta šiluma yra panaudojama;

4.1.3. pluoštinės augalinės kilmės atliekos, susidariusios gaminant celiuliozę ir iš celiuliozės gaminant popierių, jei tokios atliekos bendrai deginamos gamybos vietoje, o gauta šiluma yra panaudojama;

4.1.4. medienos atliekos, išskyrus tas, kurios apdorotos medienos konservantais arba padengtos gruntu ar dažais ir dėl to gali būti užterštos halogenintais organiniais junginiais arba sunkiaisiais metalais ir kurios daugeliu atveju patenka į statybos ir griovimo atliekų srautą;

4.1.5. kamščiamedžio žievės atliekos;

4.1.6. radioaktyviosios atliekos;

4.1.7. kritusių gyvūnų kūnai, kurių tvarkymą reglamentuoja 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, nustatantis žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles ir panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), ir kiti teisės aktai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

4.1.8. atliekos, susidarančios atviroje jūroje esančiuose naftos ir dujų telkinių žvalgybos ir eksploracijos įrenginiuose, kuriuose šios atliekos ir deginamos;

4.2. eksperimentiniams įrenginiams, naudojamiems tyrimų, kūrimo ir bandymų tikslams, siekiant patobulinti deginimo procesą, ir kuriuose per metus sudeginama mažiau kaip 50 tonų atliekų;

4.3. pavertimo dujomis arba pirolizės įrenginiams, jeigu dujos, gaunamos šio termiško atliekų apdorojimo metu yra išgryninamas tiek, kad jos nebėra atliekos prieš jas sudeginant ir jos negali sukelti didesnės taršos už taršą, susidarančią gamtinių dujų deginimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

5. Šiuose Reikalavimuose nustatyti specialieji pavojingų atliekų deginimo reikalavimai netaikomi šioms pavojingosioms atliekoms:

5.1. degioms skystoms atliekoms, išskaitant alyvų atliekas, jeigu jos atitinka visus šiuos kriterijus:

5.1.1. polichlorintų aromatinių angliavandenilių, pvz., polichlorintų bifenilų (PCB) arba pentachlorinto fenolo (PCP) kiekis neviršija 50 ppm;

5.1.2. šios atliekos netampa pavojingosiomis dėl to, kad jose yra Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. [63-2065](#); 2011, Nr. [57-2721](#)), nurodytų atliekų pavojingumą sąlygojančių sudedamujų dalių arba jų kiekiai ar koncentracijos yra tokios mažos, kad nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

5.1.3. šiluminė vertė siekia ne mažiau kaip 30 MJ/kg;

5.2. degioms skystoms atliekoms, kurias deginant susidaro degimo dujos, kuriose nėra jokių kitų išmetamų teršalų ir kurių koncentracijos ne didesnės už tas, kurios susidaro deginant gazoli, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministru 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. [153-7849](#)).

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

5¹. Deginti pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumulatorių atliekas draudžiama. Leidžiama deginti tik baterijų ir akumulatorių, kurie buvo apdoroti ir perdirbtai Europos Komisijos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose su paskutiniaisiais pakeitimais (skelbiamuose Europos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės biuro tinklalapyje <http://eippcb.jrc.es>) nustatytus arba aukštesnius aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus atitinkančiose įmonėse, liekanas.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-487](#), 2008-09-23, Žin., 2008, Nr. 111-4253 (2008-09-27), i. k. 108301MISAK00D1-487

6. Šiuose Reikalavimuose:

6.1. **atliekų ir pavojingų atliekų** apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. [61-1726](#); 2002, Nr. [72-3016](#)) vartojamas sąvokas;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.1¹. **alyvų atliekos** – bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, kurios tapo netinkamos naudoti pagal pirminę paskirtį, taip pat netinkamos naudoti vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos;

Papildyta punktu:

Nr. [D1-601](#), 2005-12-12, Žin., 2005, Nr. 147-5366 (2005-12-17), i. k. 105301MISAK00D1-601

6.2. **bendro atliekų deginimo įrenginys (toliau – bendro deginimo įrenginys)** – stacionarus arba mobilus techninis vienetas, kurio pagrindinis tikslas yra energijos arba materialių produktų gamyba ir kuriam kaip įprastinis ar papildomas kurias naudojamos atliekos arba kuriamė atliekos termiškai apdorojamos siekiant jas pašalinti. Terminis atliekų apdorojimas apima deginimą

oksiduojant ir kitus terminius procesus, iškaitant pirolizę, pavertimą dujomis ir plazminius procesus, jei vykstant šiemis procesams susidariusios medžiagos yra sudeginamos.

Ši sąvoka apima visą įrenginį ir jo teritoriją, iškaitant visas bendrojo deginimo linijas, atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginius, atliekų, kuro ir oro tiekimo sistemas, katilus, išmetamujų dujų valymo įrenginius, vietoje esančius degimo liekanų ir nuotekų apdorojimo ar laikymo įrenginius, kaminus, krovimo priemones, deginimo operacijų tikrinimo sistemas ir prietaisus, registruojančius deginimo sąlygas ir atliekančius jų monitoringą.

Jei atliekos termiškai apdorojamos kitu būdu nei oksiduojant, pavyzdžiui, pirolizės, pavertimo dujomis arba plazminių procesų būdu, bendro atliekų deginimo įrenginio veikla apima ir terminio apdorojimo procesą, ir vėlesnį deginimo procesą;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.3. atliekų deginimo įrenginys (toliau – deginimo įrenginys) – stacionarus arba mobilus techninis vienetas, iškaitant visą įrangą, kuris skirtas atliekomis termiškai apdoroti ir kurio pagaminta šiluma naudojama arba nenaudojama. Terminis atliekų apdorojimas apima deginimą oksiduojant ir kitus terminius procesus, iškaitant pirolizę, pavertimą dujomis ir plazminius procesus, jei vykstant šiemis procesams susidariusios medžiagos yra sudeginamos.

Ši sąvoka apima visą įrenginį ir jo teritoriją, iškaitant visas deginimo linijas, atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginius, atliekų, kuro ir oro tiekimo sistemas, katilus, išmetamujų dujų valymo įrenginius, vietoje esančius degimo liekanų ir nuotekų apdorojimo ar laikymo įrenginius, kaminus, krovimo priemones, deginimo operacijų tikrinimo sistemas ir prietaisus, registruojančius deginimo sąlygas ir atliekančius jų monitoringą.

Jei atliekos termiškai apdorojamos kitu būdu nei oksiduojant, pavyzdžiui, pirolizės, pavertimo dujomis arba plazminių procesų būdu, atliekų deginimo įrenginio veikla apima ir terminio apdorojimo procesą, ir vėlesnį deginimo procesą;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.4. dioksinai ir furanai – tai visi 1 priede išvardyti polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai;

6.5. emisija (išmetimas) – tai tiesioginis ar netiesioginis medžiagų, vibracijos, šilumos ar triukšmo iš taškinų arba išsklaidytų taršos šaltinių, esančių įrenginyje, patekimas į orą, vandenį ar dirvožemį;

6.6. esamas atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginys – deginimo arba bendro deginimo įrenginys, kuris:

6.6.1. veikia ir kurio operatorius teisės aktų nustatyta tvarka iki Reikalavimų įsigaliojimo yra gavęs leidimą;

6.6.2. pradėjo veikti ne vėliau kaip 2003 m. gruodžio 28 d. ir kurio operatorius teisės aktų nustatyta tvarka iki Reikalavimų įsigaliojimo yra gavęs leidimą ir yra įregistruotas kaip atliekas deginanti arba bendrai atliekas deginanti įmonė;

6.6.3. pradėjo veikti ne vėliau kaip 2004 m. gruodžio 28 d. ir kurio operatorius teisės aktų nustatyta tvarka iki Reikalavimų įsigaliojimo buvo pateikės paraišką gauti leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.7. išmetamujų teršalų ribinės vertės – tai masė, išreišksta tam tikrais specifiniais parametrais, teršalų koncentracijomis ir/arba lygiais, kurių negalima viršyti per vieną ar daugiau laiko tarpu;

6.7¹. kubinis metras normaliomis sąlygomis (toliau – Nm³) – išmetamujų dujų tūrio vienetas, perskaičiuotas sausoms dujoms, taikant šias standartines sąlygas: temperatūra – 273 K (0 °C), slėgis – 101,3 kPa (760 mmHg);

Papildyta punktu:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

6.8. leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas, rengiamas ir išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.9. liekanos – tai bet kokios skystos arba kietos medžiagos (įskaitant nuosėdas, šlaką, lakiuosius pelenus, katilų dulkes, dujų valymo reakcijų kietuosius produktus, nuotekų valymo dumblą, išnaudotus katalizatorius ir panaudotą aktyviają anglį), susidariusios deginimo arba bendro deginimo proceso metu, valant išmetamąsias dujas ar nuotekas, arba kitų deginimo arba bendro deginimo įrenginyje vykstančių procesų metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.10. nominalus galingumas – konstruktoriaus nurodyta ir operatoriaus patvirtinta visų deginimo įrenginio arba bendro deginimo įrenginio krosnių galingumų suma, nustatoma atsižvelgiant į atliekų kaloringumą, kuris išreiškiamas per valandą sudegintų atliekų kiekiu;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

6.11. sumaišyto komunalinės atliekos – buityje susidarančios atliekos bei komercinės, pramoninės, institucijų atliekos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitives atliekas, tačiau išskyrus atliekų sąraše (Žin., 1999, Nr. [63-2065](#)) kodu 20 01 pažymėtas atliekas, kurios surenkomos atskirai susidarymo vietoje, ir kodu 20 02 pažymėtas atliekas;

6.12. veiklos vykdytojas (operatorius) – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis arba valdantis įrenginį ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis ūkinius įgaliojimus spręsti įrenginio techninius klausimus;

6.13. pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių rūšys yra suprantamos, kaip jos apibrėžtos Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklė, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. [1-12](#); 2008, Nr. [86-3439](#)), 6.1 ir 6.2 punktuose;

Papildyta punktu:

Nr. [D1-487](#), 2008-09-23, Žin., 2008, Nr. 111-4253 (2008-09-27), i. k. 108301MISAK00D1-487

6.14. naujas atliekų deginimo įrenginys – atliekų deginimo įrenginys, kuriam netaikomas 6.6 punktas.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

II. PARAIŠKA IR LEIDIMAS

7. Deginimo ar bendro deginimo įrenginio operatorius negali vykdyti atliekų deginimo veiklos, neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo.

8. Paraikoje leidimui eksploatuoti atliekų deginimo ar bendro deginimo įrenginį, be kitų teisės aktų nustatyto reikalavimų, turi būti aprašyti priemonės, kuriomis užtikrinama, kad:

8.1. įrenginys suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir bus eksploatuojamas atsižvelgiant į Reikalavimų laikymąsi deginant atitinkamą kategoriją atliekas;

8.2. deginimo ar bendro deginimo procese gauta šiluma bus panaudota, kiek tai praktiskai įmanoma, gaminant šilumą ir energiją (kombinuotas ciklas), panaudojant garą technologiniuose procesuose ar tiekiant šilumą šilumos tinklams;

8.3. bus kiek įmanoma sumažintas liekanų kiekis ir kenksmingumas, o susidariusios liekanos, jei įmanoma, perdirbtos;

8.4. liekanos, kurių neįmanoma išvengti, sumažinti arba perdirbtai, bus šalinamos laikantis teisės aktuose nustatyto reikalavimų;

8.5. leidžiamų deginti atliekų sąrašas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, ir bendras leidžiamas deginti atliekų kiekis;

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

8.6. deginimo arba bendro deginimo įrenginio atliekų deginimo nominalus galingumas, išreikštas MWth;

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

8.7. į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės;

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

8.8. mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną;

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

8.9. didžiausias leistinas valymo arba matavimo prietaisų techniškai neišvengiamo sustabdymo, sutrikimų arba gedimų laikotarpis, per kurį į orą išmetamų teršalų ir nuotekų kiekis gali viršyti nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

8¹. Paraikoje leidimui gauti pavojingąsias atliekas deginantiems deginimo ir bendro deginimo įrenginiams papildomai prie 8 punkte nustatytyų reikalavimų turi būti nurodyta:

8¹.1. skirtingų pavojingųjų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai;

8¹.2. didžiausi ir mažiausi leidžiami deginti pavojingųjų atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų didžiausia ir mažiausia šiluminė vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

9. Leidimas gali būti išduotas tik tuo atveju, kai paraikoje nurodyta, kad į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimo būdai atitinka šių Reikalavimų 3 priedo reikalavimus, o į vandenį išleidžiamų teršalų – 3 priedo 1 ir 2 dalies reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

10. Leidime, be kitų teisės aktų nustatytyų reikalavimų, taikytinų išduodant leidimus deginimo ir bendro deginimo įrenginiams, turi būti nurodyta:

10.1. leidžiamų deginti atliekų sąrašas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytą atliekų sąrašą, ir bendras leidžiamų deginti atliekų kiekis;

10.2. deginimo arba bendro deginimo įrenginio atliekų deginimo nominalus galingumas, išreikštas MWth;

10.3. į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės;

10.4. mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną;

10.5. didžiausias leistinas valymo arba matavimo prietaisų techniškai neišvengiamo sustabdymo, sutrikimų arba gedimų laikotarpis, per kurį į orą išmetamų teršalų ir nuotekų kiekis gali viršyti nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes;

10.6. pareiga operatoriams teikti metinę ataskaitą apie įrenginio veiklą, deginimo metodą, i orą ir vandenį išmetamų (išleidžiamų) teršalų stebėseną (duomenis palyginti su Reikalavimuose nustatytomis ribinėmis vertėmis).

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

10¹. Regiono aplinkos apsaugos departamentai užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama deginimo arba bendro deginimo įrenginių, kurių nominalus galingumas dvi arba daugiau tonų per valandą, metinę ataskaita, nurodyta Reikalavimų 10.6 punkte.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

11. Išduotame leidime pavojingąsias atliekas deginantiems deginimo ir bendro deginimo įrenginiams, be 10 punkte nustatytų reikalavimų, turi būti nurodyta:

11.1. skirtingu pavojingų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai;

11.2. didžiausi ir mažiausiai leidžiami deginti pavojingų atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų didžiausia ir mažiausia šiluminė vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

12. Jei deginimo ar bendro deginimo įrenginio, deginančio nepavojingąsias atliekas, operatorius planuoja keisti veiklą ir pradėti deginti arba kartu deginti pavojingąsias atliekas, toks veiklos pakeimas traktuojamas kaip esminis ūkinės veiklos pakeimas. Šiuo atveju deginimo ar bendro deginimo įrenginio leidimas turi būti keičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

12¹. Regionų aplinkos apsaugos departamentai periodiškai, ne rečiau kaip kas 12 mėnesių, peržiūri atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginių leidimo sąlygas ir patikrina, ar veiklos vykdytojo vykdoma veikla atitinka šias sąlygas, kitų teisės aktų reikalavimus ir nustatę, kad yra pagrindas atnaujinti leidimą, informuoja veiklos vykdytoją apie pareigą atnaujinti leidimą.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12². Regionų aplinkos apsaugos departamentai ne vėliau kaip per 10 dienų po paraiškos išduoti ar atnaujinti Leidimą vykdyti atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo veiklą priėmimo informuoja apie tai visuomenę galimais informacijos sklaidos būdais (per miesto, rajono ar respublikinę spaudą, savivaldybės institucijos skelbimų lentoje, esant galimybei – elektroninėmis informavimo priemonėmis). Pranešime turi būti nurodyta:

12^{2.1}. kur ir kokiam ūkinės veiklos objektui (įrenginiui), kokiai ūkinei veiklai planuojama išduoti ar atnaujinti Leidimą;

12^{2.2}. kas yra veiklos vykdytojas;

12^{2.3}. kur ir kada galima susipažinti su paraiškoje nurodyta informacija;

12^{2.4}. institucijos, dalyvaujančios priimant sprendimą dėl Leidimo išdavimo ar atnaujinimo, pavadinimas, kam ir iki kada teikiti pasiūlymus dėl Leidimo išdavimo ar atnaujinimo.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12³. Suinteresuota visuomenė pasiūlymus ir pastabas turi teisę teikti 21 dieną nuo šių Reikalavimų 12² punkte nurodyto pranešimo paskelbimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12⁴. Suinteresuotos visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl Leidimo

išdavimo ar atnaujinimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12⁵. Iš suinteresuotos visuomenės gautus pasiūlymus RAAD turi užregistruoti ir atsižvelgti į juos rengdamas Leidimą.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12⁶. Leidimas išduodamas tik pasibaigus pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam šių Reikalavimų 12³ punkte.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12⁷. Ne vėliau kaip per 10 dienų po Leidimo nurodytiems įrenginiams išdavimo ar atnaujinimo regiono aplinkos apsaugos departamentas informuoja apie tai visuomenę galimais informavimo būdais, pateikdamas šią informaciją: kada, kokiam veiklos vykdytojui, kokiai ūkinei veiklai išduotas ar atnaujintas Leidimas, kur ir kada visuomenė gali susipažinti su Leidimu, tame nustatytomis sąlygomis, taip pat informacija ir motyvai apie tai, kaip į suinteresuotos visuomenės pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta primant sprendimą dėl Leidimo išdavimo ar atnaujinimo.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12⁸. Informaciją, susijusią su Leidimo išdavimu ar atnaujinimu, taip pat Leidimų duomenų bazėse kaupiamus duomenis regiono aplinkos apsaugos departamentas, pareiškėjo prašymu, pateikia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12⁹. Veiklos vykdytojas padaro prieinamus visuomenei jo vykdomo aplinkos monitoringo rezultatus.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12¹⁰. Leidimų duomenų bazėje kaupiami duomenys, išskaitant aplinkos monitoringo rezultatus, išskyrus informaciją, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, darbo valandomis turi būti prieinama visuomenei Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. [10-236](#); 2005, Nr. 139-5008) nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

12¹¹. Regionų aplinkos apsaugos departamentai savo interneto svetainėje skelbia sąrašą deginimo ar bendro deginimo įrenginių, kurių nominalus pajėgumas mažesnis kaip dvi tonos per valandą.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

III. ATLIEKŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

13. Deginimo arba bendro deginimo įrenginio operatorius privalo imtis visų būtinų atsargos priemonių, susijusią su atliekų pristatymu bei priėmimu, kad kiek įmanoma išvengtų arba apribotų neigiamą poveikį aplinkai, visų pirma oro, dirvožemio, paviršinio bei požeminio vandens taršą, taip pat triukšmą, kvapus ir tiesioginį pavojužmonių sveikatai.

14. Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka deginimo ar bendro deginimo įrenginio atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente turi būti apibrėžtos ir vykdomos bent jau šios procedūros:

14.1. prieš priimdamas atliekas operatorius privalo nustatyti jų svorį. Jeigu tai techniskai įmanoma, svoris turi būti nustatomas atskirai kiekvienos rūšies atliekomis pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą;

14.2. prieš priimdamas pavojingąsias atliekas, operatorius privalo apie jas surinkti visą įmanomą informaciją, taip pat patvirtinančią, kad priimamos pavojingos atliekos atitinka operatoriui išduoto leidimo reikalavimus, nustatytus šių Reikalavimų 11 punkte. Surenkama informacija turi apimti:

14.2.1. duomenis apie procesą, kurio metu susidaro pavojingosios atliekos, pagal dokumentus, numatyti šių Reikalavimų 14.3.1. punkte;

14.2.2. duomenis apie fizines ir, jeigu įmanoma, chemines atliekų savybes bei kitą informaciją, kuri būtina vertinant, ar teikiamos atliekos tinkamos numatytam deginimo procesui;

14.2.3. duomenis apie atliekų pavojingąsias savybes, medžiagas, su kuriomis jos negali būti maišomos, ir atsargumo priemones, kurių būtina imtis tvarkant atliekas;

14.3. prieš priimdamas pavojingąsias atliekas, operatorius privalo atlkti šias priemimo procedūras:

14.3.1. patikrinti pavojingų atliekų lydraštį, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, arba tarptautinio atliekų vežimo atveju – pranešimo ir vežimo kontrolės formas, kaip nustatyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006, L 190, p. 1), kitus dokumentus, kurių reikalaujama pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais;

14.3.2. pažinti tipinius mēginius (nebent tai būtų nepriimtina, pavyzdžiui, infekuotų medicininių atliekų atveju) prieš iškraunant atliekas, jeigu tai įmanoma, siekiant patikrinti informacijos, numatyto šių Reikalavimų 14.2 punkte, teisingumą ir sudaryti sąlygas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantiems pareigūnams identifikuoti deginamą atliekų pobūdį. Minėti tipiniai mēginiai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų po atitinkamų atliekų sudeginimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

15. Visi ar kai kurie 14 punkto reikalavimai gali būti netaikomi įrenginiams, kuriuos eksploatuoja pramonės įmonės ir kuriuose deginamos ar bendrai deginamos tik tose pačiose įmonėse susidarančios atliekos. Sprendimą dėl 14 punkto reikalavimų netaikymo priima atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentas, derindamas įmonės atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą ir išduodamas leidimą, kuriame turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios kitų šiame dokumente nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

IV. EKSPLOATACIJOS SĄLYGOS

16. Deginimo įrenginys privalo būti eksploatuojamas taip, kad būtų pasiekta tokis deginimo lygis, kad bendras organinės anglies kiekis pelenuose ir šlake būtų mažesnis kaip 3 % medžiagos sausosios dalies, arba uždegimo metu prarandama mažiau nei 5 % medžiagos sauso svorio. Prireikus taikomi atitinkami išankstinio atliekų apdorojimo būdai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

17. Deginimo įrenginys turi būti projektuojamas, statomas, įrengiamas ir eksploatuojamas taip, kad proceso metu, netgi esant pačioms nepalankiausioms sąlygomis, po paskutiniojo oro įpurškimo išsiskyrusių dujų temperatūra prie degimo kameros vidinės sienelės arba kitame tipiniame matavimo taške, suderintame su regiono aplinkos apsaugos departamentu, kontroliuojamai ir tolygiai mažiausiai dviem sekundėms būtų padidinta iki 850 °C. Deginant

pavojingąsias atliekas, kuriose yra daugiau kaip 1 % halogenintų organinių medžiagų, išreikštų chloru, mažiausiai dviejuose sekundėms temperatūra turi būti padidinta iki 1100 °C.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

18. Kiekvienoje deginimo įrenginio krosnyje turi būti įtaisytas bent vienas papildomas degiklis. Šis degiklis turi automatiškai įsijungti, kai po paskutinio oro įpurškimo degimo dujų temperatūra nukrinta žemiau 850 °C, arba atitinkamu 17 punkte numatytu atveju – žemiau 1100 oC. Šis degiklis turi būti naudojamas pradedant arba užbaigiant deginimo operacijas, kad būtų garantuota, jog visada šią operaciją metu ir tol, kol nesudegusių atliekų yra deginimo kameroje, bus palaikoma 850 °C, o atitinkamais atvejais – 1100 °C temperatūra.

19. Pradedant arba užbaigiant deginimo operacijas arba deginimo dujų temperatūrai nukritus žemiau 850 °C, o atitinkamais atvejais – žemiau 1100 °C, papildomam degikliui negali būti naudojamas kurias, kuriam degant gali būti išmetama teršalų daugiau negu deginant gazoli, suskystintas dujas arba gamtines dujas.

20. Bendro deginimo įrenginys turi būti projektuojamas, statomas, įrengiamas ir eksploatuojamas taip, kad bendro deginimo metu, netgi esant pačioms nepalankiausioms sąlygom, išsiskyrusiu dujų temperatūra kontroliuojamai ir tolygiai mažiausiai dviejuose sekundėms būtų padidinta iki 850 °C. Bendrai deginant pavojingąsias atliekas, kuriose yra daugiau kaip 1 % halogenintų organinių medžiagų, išreikštų chloru, temperatūra turi būti padidinta iki 1100 °C.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

21. Deginimo ir bendro deginimo įrenginyje turi būti eksploatuojamos automatinės sistemos, užtikrinančios, kad atliekų padavimas į degimo kamерą nebus vykdomas tokiais atvejais:

21.1. deginimo pradžioje, kol temperatūra nesiekia 850 °C ar atitinkamai 1100 °C, arba temperatūros, kuri nustatoma remiantis šią Reikalavimų 22-24 punktų nuostatomis;

21.2. kai nepalaikoma 850 °C ar atitinkamai 1100 °C temperatūra, arba temperatūra, kuri nustatoma remiantis šią Reikalavimų 22-24 punktų nuostatomis;

21.3. kai pagal šiuos Reikalavimus privalomi nuolatiniai matavimai rodo, kad dėl valymo įrenginių sutrikimų arba dėl įrangos gedimų viršijama bet kuri išmetamųjų teršalų ribinė vertė.

22. Regionų aplinkos apsaugos departamentai leidimuose deginimo įrenginiams, kuriuose deginamos tam tikros atliekos ar naudojami tam tikri terminiai procesai, gali nustatyti kitokias eksploatacines sąlygas, negu numatyta 16-19 ir 21.1-21.2 punktuose, tačiau tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad bus laikomasi šiame dokumente nustatyto kitų reikalavimų ir dėl eksploatacinių sąlygų pakeitimo nesusidarys daugiau liekanų arba jose esantys organiniai teršalai neviršys 16 punktų nustatyto kieko.

23. Regionų aplinkos apsaugos departamentai leidimuose bendro deginimo įrenginiams, kuriuose deginamos tam tikros atliekos ar naudojami tam tikri terminiai procesai, gali nustatyti kitokias eksploatacines sąlygas, negu numatyta 20 ir 21.1-21.2 punktuose, tačiau tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad bus laikomasi kitų šiame dokumente nustatyto reikalavimų ir dėl eksploatacinių sąlygų pakeitimo nebus viršijamos bendrosios organinės anglies ir CO išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip nustatyta 5 priede.

24. Celiuliozės ir popieriaus gamybos įrenginiams, kuriuose bendrai deginamos savo gamybos atliekos jų susidarymo vietoje esančiuose katiluose, kitokios eksploatacinės sąlygos, negu numatyta 20 ir 21.1-21.2 punktuose, gali būti nustatytos tuo atveju, kai įrodoma, kad nebus viršijamos bendrosios organinės anglies išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip nustatyta 5 priede.

25. Deginimo ir bendro deginimo įrenginiai turi būti projektuojami, statomi, įrengiami ir eksploatuojami taip, kad išmetamiesiems teršalamams patekus į aplinkos orą labai nepadidėtų oro tarša. Išmetamosios dujos turi būti išleidžiamos per kaminus, kurių aukštis apskaičiuojamas atsižvelgiant į žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, ir atitinkti nustatytus aplinkos oro kokybės standartus.

26. Deginimo ir bendro deginimo metu pagaminta šiluma turi būti panaudojama, jeigu tai įmanoma.

27. Infekuotos medicininės atliekos turi būti dedamos tiesiai į krosnį, prieš tai jų nemaišant su kitų kategorijų atliekomis ir tiesiogiai jų netvarkant.

V. I APLINKOS ORĄ IŠMETAMŪ TERŠALŪ RIBINĖS VERTĖS

28. Deginimo įrenginys turi būti projektuojamas, statomas, įrengiamas ir eksploatuojamas taip, kad nebūtų viršijamos išmetamujų teršalų ribinės vertės, nurodytos Reikalavimų 2 ir 5 prieduose arba kurios nustatomos vadovaujantis 2 priedo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

29. Bendro deginimo įrenginys, kuriame daugiau kaip 40 % šilumos išsiskiria deginant pavojingąsias atliekas, turi būti projektuojamas, statomas, įrengiamas ir eksploatuojamas taip, kad nebūtų viršijamos išmetamujų teršalų ribinės vertės, nurodytos Reikalavimų 5 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

30. Atlikti išmetamujų teršalų kontroliniai matavimai, siekiant nustatyti, ar neviršijamos šių teršalų ribinės vertės, turi atitikti Reikalavimų IX dalyje nurodytas standartines sąlygas.

31. Deginant neapdorotas ir nerūšiuotas komunalines atliekas bendro deginimo įrenginiuose, išmetamujų teršalų ribinės vertės nustatomos remiantis šių Reikalavimų 5 priedo nuostatomis, o 2 priedas netaikomas.

VI. IŠMETAMUJŲ DUJŲ VALYMO NUOTEKŲ TVARKYMAS

32. Atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose išmetamujų dujų valymo metu susidarančios nuotekos gali būti išleidžiamos tik nustatyta tvarka gavus regiono aplinkos apsaugos departamento leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

33. Išmetamujų dujų valymo nuotekose turi būti kontroliuojami (nustatomi reikalavimai leidimuose ir/ar nuotekų priemimo sutartyse, vykdoma laboratorinė kontrolė) teršalai, kuriems 4 priede nustatytos ribinės vertės.

34. Išvalytu išmetamų dujų valymo nuotekų išleidimui į vandens telkinius gali būti išduotas leidimas, jeigu įvykdamos šios sąlygos:

34.1. laikomasi kitais teisės aktais nustatytu išmetamujų teršalų ribinių verčių, kurios taikomos nuotekoms, išleidžiamoms į vandens telkinius;

34.2. užtikrinama, kad vandens telkinyje nebus viršyti aplinkos kokybės normos;

34.3. teršiančių medžiagų koncentracijos neviršija 4 priede nurodytų ribinių verčių.

35. Išmetamų teršalų ribinėms vertėms nustatyti mėginių turi būti imami toje vietoje, kur išmetamujų dujų valymo nuotekos išleidžiamos iš deginimo ar bendro deginimo įrenginio.

36. Jeigu išmetamujų dujų valymo nuotekos yra valomos deginimo ar bendro deginimo įrenginyje kartu su kitomis susidarančiomis nuotekomis, operatorius privalo vykdyti Reikalavimų IX dalyje numatytaus matavimus ir jiems atliliki reikalingus mėginius imti šiose vietose:

36.1. išmetamujų dujų valymo nuotekų sraute, prieš jam susimaišant su kitomis nuotekomis;

36.2. kituose nuotekų srautuose, prieš jiems susimaišant su išmetamujų dujų valymo nuotekų srautu;

36.3. išvalytu nuotekų išleidimo iš deginimo arba bendro deginimo įrenginių vietoje.

Be to, siekiant patikrinti, ar neviršijamos leidime nustatytos išmetamujų teršalų ribinės vertės, operatorius turi atliliki atitinkamus masės balanso skaičiavimus ir nustatyti išmetamų teršalų,

priskirtinų išmetamujų dujų valymo nuotekoms, kiekius iš įrenginių išleidžiamose nuotekose. Jokiomis aplinkybėmis negalima skiesti nuoteką, siekiant, kad jų kokybė atitiktų 4 priede nustatytus reikalavimus.

37. Kai išmetamujų dujų valymo nuotekos yra valomos ne deginimo ar bendro deginimo įrenginyje, o už jo ribų esančiuose valymo įrenginiuose, skirtuose specialiai išmetamujų dujų valymo nuotekoms valyti, 4 priede nurodytų išmetamujų teršalų ribinės vertės turi būti nustatomos nuotekų išleidimo iš nuotekų valymo įrenginių vietoje. Jei ne deginimo ar bendro deginimo įrenginio teritorijoje esantys nuotekų valymo įrenginiai valo ne tik išmetamujų dujų valymo nuotekas, jiems taikomos Reikalavimų 36 ir 60 punktų nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

37¹. Skiesti nuotekas, kad būtų neviršytos šių Reikalavimų 4 priede nustatytos išmetamujų teršalų ribinės vertės, draudžiama.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

38. Leidime nuotekoms išleisti į vandens telkinį turi būti nustatyta:

38.1. išmetamujų teršalų ribinės vertės pagal Reikalavimų 33 ir 34 punktų nuostatas;

38.2. nuotekų valymo technologijos kontroliniai parametrai, bent jau pH, temperatūra ir srautas (nuotekų kiekis).

39. Deginimo ir bendro deginimo įrenginių teritorija, išskaitant atliekų laikymui skirtus plotus, projektuojama taip, kad nebūtų nei eksplotaatinio, nei avarinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens teršimo bet kokiais teršalais, kaip tai reglamentuoja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Dėl to, be kitų priemonių, turi būti įrengtos talpyklos, skirtos surinkti neleistinai užterštas paviršines nuotekas iš deginimo ar bendro deginimo įrenginių teritorijos arba vandeniu, užterštam po išsiliejimą, gaisrų gesinimo ir pan. Talpyklos turi būti pakankamo dydžio, kad surinktas užterštas vanduo galėtų būti saugomas, kol bus ištirtas, o esant būtinybei – išvalytas, prieš jį išleidžiant.

VII. LIEKANOS

40. Deginimo arba bendro deginimo įrenginyje vykstančių degimo procesų liekanų kiekis ir kenksmingumas turi būti sumažintas, o liekanos perdirbamos, jei tai praktiškai įmanoma, tiesiogiai įrenginyje ar už jo ribų, laikantis teisės aktų nustatyto reikalavimų.

41. Sausosios dulkų pavidalo liekanos, pavyzdžiui, katilų dulkės ir degimo dujų valymo sausosios liekanos turi būti vežamos ir laikinai sandeliuojamos taip, kad nepatektų į aplinką (pavyzdžiui, sandariuose konteineriuose).

42. Prieš nusprendžiant, kur deginimo ar bendro deginimo įrenginiuose susidarančios liekanos bus vežamos pašalinti arba perdirbti, turi būti atliekami atitinkami bandymai skirtingu deginimo liekanų fizinėms bei cheminėms savybėms bei teršimo galimybėms nustatyti. Turi būti ištirta bendra tirpioji liekanų frakcija ir sunkiųjų metalų tirpioji frakcija.

VIII. KONTROLĖ IR MONITORINGAS

43. Deginimo ar bendro deginimo įrenginyje turi būti sumontuoti automatiniai matavimo prietaisai ir taikomi matavimo būdai, kad būtų galima užtikrinti atitinkamų deginimo ar bendro deginimo procesams priskirtinų parametrų, sąlygų ir koncentracijų, išreikštų masės vienetais, kontrolę ir aplinkos monitoringo vykdymą.

44. Periodiniai į orą bei vandenį išmetamų teršalų matavimai turi būti atliekami pagal 3 priedo 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus.

45. Reikalavimai aplinkos monitoringo vykdymui nustatomi leidime. Regionų aplinkos apsaugos departamentai ne rečiau kaip kartą per metus privalo atlikti išmetamų teršalų į aplinką

kontrolinius matavimus, atitinkančius šių Reikalavimų IX skyriuje nurodytas standartines sąlygas, siekiant nustatyti, ar neviršijamos teršalų ribinės vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

46. Veiklos vykdymo operatorius privalo nuolat tikrinti į orą bei vandenį išmetamų teršalų automatinį monitoringo prietaisų darbą ir techninę būklę ir ne rečiau kaip kartą per metus prietaisai turi būti kalibruojami (tam įgaliojimus turinčią instituciją), lygiagrečiai atliekant matavimus, taikant pamatinius metodus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

47. Mėginių ėmimo ar matavimo vietas nustato regionų aplinkos apsaugos departamentai.

IX. MATAVIMŲ REIKALAVIMAI

48. Laikantis 3 priedo reikalavimų, deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginyje turi būti atliekami:

48.1. nuolatos šių oro teršalų matavimai: NO_x (jei yra nustatytos jų ribinės vertės), CO, dulkių (bendras kiekis), bendroji organinė anglis (toliau – BOA), HCl, HF, SO₂;

48.2. nuolatos šie proceso darbinių parametrų matavimai: temperatūra prie degimo kameros vidinės sienos arba kitame tipiniame matavimo taške, suderintame su regiono aplinkos apsaugos departamentu, deguonies koncentracija ir vandens garų kiekis išmetamosiose dujose bei išmetamų dujų slėgis ir temperatūra;

48.3. ne mažiau kaip du sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų matavimai per metus. Per pirmuosius 12 deginimo ar bendro deginimo įrenginio eksploatavimo mėnesių šie matavimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

48¹. Išmetamų dujų sėdimo laikas, minimali temperatūra ir deguonies kiekis tikrinami mažiausiai vieną kartą po to, kai deginimo ar bendro deginimo įrenginys pradedamas eksploatuoti ir esant pačioms nepalankiausioms eksploatavimo sąlygoms.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

49. Nuolatos HF matavimų nebūtina vykdyti tuo atveju, jei įrenginyje naudojama HCl valymo sistema, užtikrinanti, kad nebus viršyti nustatytos išmetamo HCl ribinės vertės. Šiuo atveju išmetamas HF matuojamas periodiškai, kaip nustatyta Reikalavimų 48.3 punkte.

50. Nuolatos matuoti vandens garų kiekį išmetamosiose dujose nebūtina tuo atveju, kai išmetamų dujų mēginys yra išdžiovinamas prieš atliekant tame esančių teršalų tyrimus.

51. Kai operatorius įrodo, kad išmetamų HCl, HF ir SO₂ kiekis negali būti didesnis už nustatytas šių teršalų ribines vertes, leidime nuolatinis šių teršalų matavimas gali būti pakeistas į matavimą 48.3 punkte nustatytu periodiškumu arba gali būti nereikalaujama atlikti matavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

51¹. Regionų aplinkos apsaugos departamentai gali nuspresti nereikalauti esamuose deginimo įrenginiuose arba bendro deginimo įrenginiuose, kurių nominalus pajėgumas mažesnis kaip 6 tonos per valandą, atlikti nuolatinis NO_x matavimus ir pareikalauti periodinių matavimų, kaip nustatyta 48.3 punkte, jeigu operatorius, remdamasis informacija apie atitinkamų atliekų sudėtį, naudotas technologijas ir išmetamų teršalų stebėsenos rezultatais, gali įrodyti, kad išmetami NO_x negali viršyti nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

51². Regionų aplinkos apsaugos departamentai ne anksčiau kaip po trejų metų gali nuspresti

reikalauti atlikti vieną sunkiųjų metalų matavimą kas dvejus metus ir vieną dioksinų bei furanų matavimą per metus šiais atvejais:

51².1. jei deginant atliekas deginimo įrenginiuose arba bendro deginimo įrenginiuose išskiriančiu išmetamų teršalų kiekis bet kokiomis aplinkybėmis sudaro mažiau kaip 50 % jų ribinių verčių;

51².2. jei deginimo įrenginiuose arba bendro deginimo įrenginiuose deginamos atliekos, kurias sudaro tik nepavojingųjų atliekų išrūšiuotos degios, netinkamos perdirbtai frakcijos, turinčios savybes, apibūdinamas 51².3 punkte;

51².3. jei operatorius, remdamasis informacija apie atliekų sudėtį ir išmetamų teršalų stebėsenos duomenimis gali irodyti, kad išmetamų sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų vertės bet kokiomis aplinkybėmis yra daug mažesnės už ribines vertes.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

52. Norint patikrinti, ar neviršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, atliekamų matavimų rezultatai perskaičiuojami pagal Reikalavimų 5 priedą, taikant 53 punkte nurodytą formulę arba šias standartines sąlygas:

52.1. deginimo įrenginio išmetamujų duju: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, deguonies kiekis išmetamujų duju tūryje – 11 %, sausos dujos;

52.2. išmetamujų duju, susidarančių deginant alyvą atliekas: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, deguonies kiekis išmetamujų duju tūryje – 3 %, sausos dujos.

52¹. Atliekas deginant ar bendrai deginant esant deguonies pertekliui, matavimų rezultatai gali būti perskaičiuojami taikant standartinį deguonies kiekį, kurį nustatė regiono aplinkos apsaugos departamentas, atsižvelgdamas į ypatingas kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.

Punkto numeracijos pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

52². Kai išmetamų teršalų kiekis sumažinamas valant išmetamas dujas deginimo ar bendro deginimo įrenginiuose, apdorojančiuose pavojingąsias atliekas, perskaičiavimas taikant standartinį deguonies kiekį atliekamas, jei deguonies kiekis, išmatuotas per tą patį laiką, kai matuotas teršalo kiekis, viršija atitinkamą standartinį deguonies kiekį.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

53. Išmetamujų teršalų koncentracijos, esant standartiniam deguonies kiekiui, apskaičiuojamos pagal šią formulę:

$$E_S = \frac{21-O_S}{21-O_M} \times E_M$$

E_S – apskaičiuota išmetamujų teršalų koncentracija, esant standartiniam deguonies kiekiui;

E_M – išmatuota išmetamujų teršalų koncentracija;

O_S – standartinis deguonies kiekis;

O_M – išmatuotas deguonies kiekis.

54. Bendro deginimo atveju matavimų rezultatai perskaičiuojami taikant šių Reikalavimų 2 priede nurodytą standartinį deguonies kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

55. Kai deginimo ar bendro deginimo įrenginiuose, apdorojančiuose pavojingąsias atliekas, išmetamujų teršalų kiekis yra sumažinamas valant išmetamas dujas, perskaičiavimas pagal standartinį deguonies kiekį atliekamas tik tada, jei deguonies kiekis, išmatuotas per tą patį laiką, kai buvo matuojamas teršalo kiekis, viršija atitinkamą standartinį deguonies kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

55¹. Visi matavimų rezultatai registruojami, apdorojami ir atitinkamu būdu pateikiami, kad regionų aplinkos apsaugos departamento galėtų patikrinti, ar laikomasi leistinų eksploatavimo sąlygų arba išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatyti šiuose Reikalavimuose. Ataskaitos apie išmetamus teršalus teikiamas vadovaujantis jų rengimą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

56. Laikoma, kad iš aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių yra laikomasi tada, kai:

56.1. nė viena vidutinė paros vertė neviršija nė vienos šių Reikalavimų 5 priedo pirmoje dalyje arba 2 priede nustatytos išmetamujų teršalų ribinės vertės, o 97 % paros vidutinių verčių per metus neviršija 5 priedo penktos dalies 5.1.1 punkte nustatytų verčių;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

56.2. nė viena pusės valandos vidutinė vertė neviršija nė vienos 5 priedo antros dalies lentelės A stulpelyje nustatytos išmetamujų teršalų ribinės vertės arba 97 % pusės valandos vidutinių verčių per metus neviršija nė vienos 5 priedo antros dalies lentelės B stulpelyje nustatytos išmetamujų teršalų ribinės vertės;

56.3. sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų mėginių ėmimo laikotarpiu nė viena vidutinė vertė neviršija nė vienos 5 priedo trečioje ir ketvirtijoje dalyse arba 2 priede nustatytų išmetamujų teršalų ribinių verčių;

56.4. deginimo įrenginiuose ne mažiau kaip 97 % visų paros vidutinių anglies monoksido (CO) verčių per metus neviršija atitinkamos išmetamų teršalų ribinės vertės, nustatytos 5 priedo 5.1.1 punkte, taip pat ne mažiau kaip 95 % 10 minučių vidutinių verčių per 24 valandas arba pusės valandos vidutinės vertės tuo pačiu laikotarpiu neviršija išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 5 priedo 5.1.2 arba 5.1.3 punktuose. Deginimo įrenginiuose, kuriuose dėl deginimo proceso susidarančių dujų temperatūra bent dviejų sekundėm pakyla iki ne mažiau kaip 1 100 °C, gali būti taikomas septynių parų įvertinimo laikotarpis 10 minučių vidutinėms vertėms;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

56.5. bendro deginimo įrenginiuose anglies monoksido (CO) vertės neviršija 2 priede nustatytų ribinių verčių.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

57. Vidutinės pusės valandos vertės ir 10 minučių vidurkiai nustatomi pagal veiksminguoju eksploatacijos laiku (išskyrus paleidimo ir išjungimo laiką, jei atliekos nedeginamos) išmatuotas vertes prieš tai iš jų atėmus 3 priedo 3 punkte nurodytą patikimumo intervalo vertę. Paros vidutinės vertės nustatomos iš šių perskaičiuotų vidutinių verčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

58. Nustatant patikimą vidutinę paros vertę matavimo sistemos sutrikimų ar taisymo atveju, negali būti atmestos daugiau kaip penkios bet kurios paros vidutinės pusės valandos vertės. Dėl minėtos priežasties per metus negali būti atmesta daugiau kaip dešimt vidutinių paros verčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

59. Periodinių HF, HCl ir SO₂ matavimų ir šių teršalų mèginių èmimo laikotarpio vidutinës vertës nustatomos laikantis 45 ir 47 punktų bei 3 priedo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

60. Nuotekų išleidimo vietoje turi bùti atliekami:

60.1. šių Reikalavimų 38.2 punkte nurodytų parametrų nuolatiniai matavimai;

60.2. suspenduotų kietujų dalelių bendro kieko matavimai, kasdien imant momentinius mèginius arba srautui proporcingsus 24 valandų tipinius mèginius;

60.3. ne rečiau kaip kartą per mènesį 4 priede nurodytų sunkiujų metalų matavimai 24 valandų tipiniame srautui proporcingsame mèginyje;

60.4. ne rečiau kaip kartą per šešis mènesius dioksinų ir furanų matavimai. Per pirmuosius 12 įrenginių eksploatacijos mènesių šie matavimai turi bùti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 mènesius.

61. Teršalų išvalytose nuotekose monitoringas, įskaitant matavimų dažnumą, turi bùti vykdomas teisès aktų nustatyta tvarka ir apibrežtas leidime.

62. Laikoma, kad į vandenį išleidžiamų teršalų ribinių vercių yra laikomasi tada, kai:

62.1. 95 % ir 100 % visų suspenduotų kietujų dalelių išmatuotų vercių neviršija atitinkamų 4 priede nustatytų išmetamujų teršalų ribinių vercių;

62.2. sunkiujų metalų nustatytos vertës viršija 4 priede nurodytas atitinkamų išmetamujų teršalų ribines vertes ne daugiau kaip vieną kartą per metus. Tuo atveju, jeigu įrenginyje atliekama 20 ar daugiau sunkiujų metalų matavimų per metus, 4 priede nustatytos išmetamujų teršalų ribinës vertës negali bùti viršyti daugiau kaip 5 % mèginių;

62.3. abiejų metinių dioksinų ir furanų matavimų rezultatai neviršija 4 priede nustatytų išmetamujų teršalų ribinių vercių.

62¹. Matavimų rezultatus operatorius privalo registruoti ir pateikti aplinkos apsaugos valstybinës kontrolës pareigûnams, jiems pareikalavus. Ataskaitos apie į aplinką išmetamus teršalus teikiamos vadovaujantis jų rengimą ir teikimą reglamentuojančiais teisès aktais.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

63. Jei atliliki matavimai rodo, kad viršyti šiuose Reikalavimuose nustatytose į aplinkos orą arba į vandenį išmetamų teršalų ribinës vertës, operatorius privalo nedelsdamas informuoti regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra deginimo ar bendro deginimo įrenginys. Informavimo bûdą regionų aplinkos apsaugos departamentai nustato leidimuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

X. NEATITIKTINËS EKSPLOATACIJOS SÄLYGOS

64. Regiono aplinkos apsaugos departamentas leidime nustato bet kokio techniškai neišvengiamų matavimo prietaisų ar valymo įrengimų sustabdymų, sutrikimų arba gedimų didžiausią leistiną laikotarpį, kurio metu į aplinkos orą ir į išvalytas nuotekas patenkančių kontroliuojamų medžiagų koncentracijos gali viršyti nustatytas išmetamujų teršalų ribines vertes.

65. Bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju operatorius privalo kiek įmanoma skubiau pristabdyti ar nutraukti įrenginio darbą, kol bus atkurtos normalios eksploatacijos sàlygos.

66. Nepažeidžiant šių Reikalavimų 21.3 punkto nuostatų, deginimo ar bendro deginimo įrenginyje ar atskiroje deginimo linijoje jokiais atvejais atliekos negali bùti deginamos ilgiau kaip 4 valandas iš eilës, jei viršijamos išmetamų teršalų ribinës vertës. Tokiomis sàlygomis įrenginys ar

deginimo linija, turinti atskirą išmetamųjų dujų valymo sistemą, gali dirbti ne daugiau kaip 60 valandų per metus.

67. Deginimo įrenginio į aplinkos orą išmetamas bendras dulkių kiekis, išreikštasis pusės valandos vidutine vertė, negali viršyti 150 mg/Nm^3 . Taip pat negali būti viršijamos į aplinkos orą išmetamų 5 priede nustatytos CO ir BOA ribinės vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Atliekų deginimo
aplinkosauginių reikalavimų
1 priedas

DIBENZO-P-DIOKSINŲ IR DIBENZOFURANŲ EKVIVALENTIŠKUMO KOEFICIENTAI

Nustatant bendrą dioksinų ir furanų koncentraciją (BK), toliau nurodytū dibenzo-p-dioksinų ir dibenzofuranų koncentracijos, išreikštос masės vienetais, prieš susumuojant dauginamos iš šių ekvivalentiškumo koeficientų:

2, 3, 7, 8	- Tetrachlorodibenzodioksinas (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentachlorodibenzodioksinas (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Heksachlorodibenzodioksinas (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Heksachlorodibenzodioksinas (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Heksachlorodibenzodioksinas (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Heptachlorodibenzodioksinas (HpCDD)	0,01
	- Oktachlorodibenzodioksinas (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetrachlorodibenzofuranas (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentachlorodibenzofuranas (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentachlorodibenzofuranas (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Heksachlorodibenzofuranas (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Heksachlorodibenzofuranas (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Heksachlorodibenzofuranas (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Heksachlorodibenzofuranas (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Heptachlorodibenzofuranas (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Heptachlorodibenzofuranas (HpCDF)	0,01
	- Oktachlorodibenzofuranas (OCDF)	0,001

Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ, SUSIDARANČIŲ DEGINANT ATLIEKAS BENDRO DEGINIMO ĮRENGINUOSE, RIBINIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

1. Ribinių verčių apskaičiavimas

Kiekvieno teršalo ir anglies monokside ribinė vertė išmetamosiose dujose, išsiskiriančiose deginant atliekas, apskaičiuojama pagal pateikiamą formulę, taikomą, kai šio priedo lentelėse nenurodyta konkreti bendroji išmetamųjų teršalų ribinė vertė C (maišymo taisykлe).

$$\frac{V_{\text{ATLIEKOS}} \times C_{\text{ATLIEKOS}} + V_{\text{PROC}} \times C_{\text{PROC}}}{V_{\text{ATLIEKOS}} + V_{\text{PROC}}} = C$$

C –

bendroji išmetamųjų teršalų ribinė vertė ir deguonies kiekis, nurodyti šio priedo lentelėse tam tikriems pramonėms sektoriams ir tam tikriems teršalam. Jei tokį ribinių verčių šiame priede nėra, kituose Reikalavimų prieduose pateiktos išmetamųjų teršalų ribinės vertės naudojamos kaip bendrosios atitinkamų išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Bendras deguonies kiekis, pakeičiantis standartinį deguonies kiekį, apskaičiuojamas atsižvelgiant į minėtą kiekį ir į dalinius kiekius.

V_{ATLIEKOS} –

deginant atliekas susidariusių dujų tūris, nustatomas tik deginant mažiausiai kaloringas atliekas, nurodytas leidime ir perskaičiuotas taikant Reikalavimuose nurodytas standartines sąlygas. Jei deginant pavojingąsias atliekas išsiskyrusi šiluma sudaro mažiau kaip 10 % visos įrenginyje išsiskyrusios šilumos, V_{ATLIEKOS} turi būti apskaičiuojamas pagal tokį (teorišką) atliekų kiekį, kurį sudeginus išsiskirtų 10 % viso fiksuoto išskiriamaus šilumos kieko.

C_{ATLIEKOS} –

5 priede deginimo įrenginiams nustatytos atitinkamų išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

V_{PROC} –

išmetamųjų dujų tūris, išsiskyręs įrenginyje vykstančio deginimo proceso metu, išskaitant leidžiamą naudoti ir dažniausiai įrenginyje naudojamą rūšių kuro (išskyruas atliekas) deginimą, kuris nustatomas pagal standartinius deguonies kiekius, pagal kuriuos, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, perskaičiuojamos išmetamųjų teršalų vertės. Jei galiojančiuose teisės aktuose atitinkamų reikalavimų nėra, skaičiavimams turi būti naudojamas realus deguonies kiekis išmetamosiose dujose, nepraretinant jo papildomu oru, kuris technologiniam procesui nebūtinės. Kitos standartinės sąlygos nurodytos Reikalavimuose.

C_{PROC} –

išmetamųjų teršalų ribinės vertės, nurodytos šio priedo lentelėse, skirtos tam tikriems pramonės sektoriams. Jei tokios vertės nenurodytos, turi būti naudojamos teisės aktais nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, taikomos įrenginiams, deginantiems įprastą rūšių kurą (išskyruas atliekas). Jei teisės aktais tokį ribinių verčių nenustato, naudojamos leidimuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Jei šios vertės nenustatytos leidimuose, naudojamos realios masės koncentracijos.

Visos išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atėmus vandens garų kiekį išmetamose dujose.

2. Specialieji reikalavimai cemento gamybos krosnims, bendrai deginančioms atliekas

2.1. Išmetamų teršalų ribinės vertės, nustatytos 2.2 punkte, taikomos kaip vidutinės bendro dulkių kiekio, HCl, HF, NO_x, SO₂ ir BOA dienos vertės (atliekant nuolatinius matavimus), kaip vidutinės mažiausiai 30 minučių, daugiausia – 8 valandų laikotarpiu paimtų sunkiųjų metalų mėginių vertės ir kaip vidutinės mažiausiai 6 valandų, daugiausiai – 8 valandų laikotarpiu paimtų dioksinų ir furanų mėginių vertės.

Visos vertės apskaičiuojamos esant standartiniam 10 % deguonies kiekiui.

Vidutinės pusės valandos vertės reikalingos tik apskaičiuojant vidutines paros vertes.

2.2. Cemento gamybos krosnims, bendrai deginančioms atliekas, taikomos šios bendrosios išmetamujų teršalų ribinės vertės:

Teršalas	C
Bendras dulkių kiekis	30 mg/Nm ³
HCl	10 mg/Nm ³
HF	1 mg/Nm ³
NO _x	500 mg/Nm ³ *
SO ₂	50 mg/Nm ³ **
BOA	10 mg/Nm ³ **
Cd + Tl	0,05 mg/Nm ³
Hg	0,05 mg/Nm ³
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5 mg/Nm ³
Dioksinai ir furanai	0,1 mg/Nm ³

* Iki 2016 m. sausio 1 d. regionų aplinkos apsaugos departamento gali nustatyti išimtis dėl NO_x ribinės vertės pusiau šlapio ar pusiau sauso degimo krosnies su grotelių šildytuvu (Lepol) krosnims ir ilgosioms rotaciniems krosnims su sąlyga, kad leidimas nustato ne didesnė kaip 800 mg/Nm³ NO_x bendrą ribinę vertę;

** regionų aplinkos apsaugos departamento gali nustatyti kitas SO₂ ir BOA ribines vertes, jeigu įrodoma, kad šie teršalai susidaro ne dėl atliekų deginimo.

2.3. Regionų aplinkos apsaugos departamentai gali nustatyti CO išmetimo ribines vertes.

3. Specialieji reikalavimai bendro deginimo įrenginiams

3.1. Išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{proc}), išreikštos vidutine paros verte (mg/Nm³), galioja iki:

3.1.1. 2015 m. gruodžio 31 d. – bendro deginimo įrenginiams, kuriems leidimas išduotas ar kurių operatoriai pateikė išsamų prašymą išduoti leidimą anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d., jei tokie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d.

3.1.2. 2013 m. balandžio 30 d. – 3.1.1 punkte nepaminėtiems kurą deginantiems įrenginiams.

Nustatant bendrą nominalią šiluminę kurą deginančių įrenginių galią, taikomos Išmetamų teršalų iš didelių kurų deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. [88-3100](#); 2004, Nr. [37-1210](#)), apibrėžtos jungimo taisyklos. Vidutinės pusės valandos vertės reikalingos tik apskaičiuojant vidutines paros vertes.

Įrenginiams, deginantiems kietajį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		850	200	200
NO _x		400	200	200
Dulkės	50	50	30	30

Įrenginiams, deginantiems biomasę (produktais, susidedantys iš bet kurios žemės ūkio arba miškininkystės sektorius augalinės kilmės medžiagos, taip pat atliekos, išvardyto Reikalavimų

4.1.1–4.1.5 punktuose), taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂	*	200	200	200
NO _x	*	350	300	200
Dulkės	50	50	30	30

Irenginiams, deginantiems skystajį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 3 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		850	Nuo 400 iki 200 (tiesiogiai proporcingsas mažėjimas didėjant galingumui nuo 100 iki 300 MWth)	200
NO _x		400	200	200
Dulkės	50	50	30	30

3.2. Šio priedo 3.1 punkte nustatytos išmetamujų teršalų ribinės vertės netaikomos, jei teisės aktais yra ar ateityje bus nustatytos griežtesnės išmetamujų teršalų ribinės vertės dideliems kurą deginantiems įrenginiams.

3.3. Išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC}), išreikštose vidutine paros verte (mg/Nm³), galioja nuo 2016 m. sausio 1 d. – kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas išduotas ar kurių ūkio subjektai pateikė išsamų prašymą išduoti leidimą anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d., jei tokie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d. Kitiems kurą deginantiems įrenginiams – nuo 2013 m. balandžio 30 d.

Nustatant kurą deginančių įrenginių bendrą nominalią šiluminę galią, taikomos Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normose nustatytos jungimo taisyklės.

Vidutinės pusės valandos vertės reikalingos tik apskaičiuojant vidutines dienos vertes.

3.3.1. Įrenginiams, kurių leidimas išduotas ar kurių ūkio subjektai pateikė išsamų prašymą išduoti leidimą anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d., jei tokie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d., išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius.

Įrenginiams, deginantiems kietąjį kurą, išskyrus biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		400 durpėms: 300	200	200
NO _x		300 lignito milteliams: 400	200	200
Dulkės	50	30	25 Durpėms – 20	20

Įrenginiams, deginantiems biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		200	200	200
NO _x		300	250	200
Dulkės	50	30	20	20

Įrenginiams, deginantiems skystajį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 3 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
----------	----------	---------------------	----------------------	-----------

SO ₂		350	250	200
NO _x		400	200	150
Dulkės	50	30	25	20

3.3.2. punkte 3.3.1 nenurodytiems kurą deginantiems įrenginiams, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius.

Įrenginiams, deginantiems kietąjį kurą, išskyrus biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		400 durpėms: 300	200 durpėms – 300, jei taikomas degimas verdančiam sluoksnje – 250	150 Kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiam sluoksnje esant slėgiui; kaip deginamos durpės: visų rūšių degimui verdančiam sluoksnje – 200
NO _x		300 Durpėms – 250	200	150 deginant lignito miltelius – 200
Dulkės	50	20	20	10 Durpėms – 20

Įrenginiams, deginantiems biomasę, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		200	200	150
NO _x		250	200	150
Dulkės	50	20	20	20

Įrenginiams, deginantiems skystąjį kurą, taikomos šios vidutinės paros išmetamujų teršalų ribinės vertės (C_{PROC} išreikšta mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 3 %):

Teršalai	<50 MWth	Nuo 50 iki 100 MWth	Nuo 100 iki 300 MWth	>300 MWth
SO ₂		350	200	150
NO _x		300	150	100
Dulkės	50	20	20	10

3.4. Visiems šio priedo trečioje dalyje paminėtiems įrenginiams taikomos šios bendrosios išmetamujų teršalų ribinės vertės:

3.4.1. Išmetamujų teršalų ribinės vertės, išreikštос mg/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6%, skystojo kuro – 3%; 0,5–8 valandų laikotarpiu paimtų mèginių vidutinės vertės:

Teršalas	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As + PB + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5

3.4.2. Išmetamujų teršalų ribinės vertės, išreikštос ng/Nm³; standartinis O₂ kiekis – 6%, skystojo kuro – 3%; 6–8 valandų laikotarpiu paimtų mèginių vidutinės vertės:

Teršalas	C
Dioksinai ir furanai	0,1

4. Specialieji reikalavimai įrenginiams, bendrai deginanties atliekas ir nenurodytiems šio priedo 2 ir 3 dalyse

4.1. Įrenginiams taikomos šios išmetamujų teršalų ribinės vertės:

4.1.1. Išmetamujų teršalų ribinės vertės, išreikštос ng/Nm³; per 6–8 valandas paimtų mèginių vidutinės vertės:

Teršalas	C
Dioksinai ir furanai	0,1

4.1.2. Išmetamujų teršalų ribinės vertės, išreikštос mg/Nm³; 0,5–8 valandų laikotarpiu paimtų mèginių vidutinės vertės:

Teršalas	C
Cd +Tl	0,05
Hg	0,05

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

MATAVIMO BŪDAI

1. Matavimai, atliekami norint nustatyti oro ir vandens teršalų koncentracijas, turi būti tipiniai.

2. Visų teršalų, išskaitant dioksinus ir furanus, mèginių èmimo ir analizës metodai, taip pat ir pamatiniai matavimo metodai, taikomi kalibruojant automatines matavimo sistemas, atliekami pagal CEN standartus. Jei atitinkamų CEN standartų nèra, turi bùti taikomi ISO, kiti tarptautiniai ar Lietuvos standartai, kurie užtikrina lygiavertès mokslinës kokybës duomenis. Automatinës matavimo sistemos turi bùti kontroliuojamos atliekant lygiagrečius matavimus remiantis pagrindiniais metodais ne rečiau kaip kartą per metus.

3. Nustatant išmetamujų teršalų paros ribinës vertës lygį, vieno matavimo rezultatas 95% patikimumo intervale neturi viršyti šių išmetamujų teršalų ribinių verčių procentų:

Anglies monoksidas	10%
Sieros dioksidas	20%
Azoto dioksidas	20%
Bendras dulkių kiekis	30%
Bendras organinës anglies kiekis	30%
Vandenilio chloridas	40%
Vandenilio fluoridas	40%

Periodiški į orą ir vandenį išmetamų teršalų matavimai atliekami, kaip nurodyta 1 ir 2 punktuose.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų
4 priedas

IŠMETAM�JŲ DUJŲ VALYMO NUOTEKOSE ESANČIŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS

Teršiančioji medžiaga	Nefiltruotų mèginių teršalų koncentracijų, išreikštų masës vienetais, ribinës vertës	
1. Bendras suspenduotų kietujų dalelių kiekis	<u>95 %</u> 30 mg/l	<u>100 %</u> 45 mg/l
2. Gyvsidabris ir jo junginiai, išreikšti gyvsidabriu (Hg)	0,03 mg/l	
3. Kadmis ir jo junginiai, išreikšti kadmiu (Cd)	0,05 mg/l	
4. Talis ir jo junginiai, išreikšti taliu (Tl)	0,05 mg/l	
5. Arsenas ir jo junginiai, išreikšti arsenu (As)	0,15 mg/l	
6. Švinas ir jo junginiai, išreikšti švinu (Pb)	0,2 mg/l	
7. Chromas ir jo junginiai, išreikšti chromu (Cr)	0,5 mg/l	
8. Varis ir jo junginiai, išreikšti variu (Cu)	0,5 mg/l	
9. Nikelis ir jo junginiai, išreikšti nikeliu (Ni)	0,5 mg/l	
10. Cinkas ir jo junginiai, išreikšti cinku (Zn)	1,5 mg/l	
11. Dioksinai ir furanai	0,3 ng/l	

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų
5 priedas

Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS

Visos išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atėmus vandens garų kiekį išmetamose dujose.

Jos apskaičiuojamos pagal standartinę išmetamose dujose esančio deguonies 11 % normą, išskyrus atvejus, kai deginamos mineralinės alyvos atliekos, apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme (išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos pagal standartinę 3 % deguonies normą) ir Reikalavimų 52 punkte nurodytus atvejus.

1. Vidutinės paros vertės

Bendras dulkių kiekis	10 mg/Nm ³
Dujinės ir garų pavidalo organinės medžiagos, išreikštос kaip bendroji organinė anglis	10 mg/Nm ³
Vandenilio chloridas (HCl)	10 mg/Nm ³
Vandenilio fluoridas (HF)	1 mg/Nm ³
Sieros dioksidas (SO ₂)	50 mg/Nm ³
Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO ₂), išreikštī azoto dioksidu (taikomos esamiems deginimo įrenginiams, kurių nominalus pajėgumas daugiau kaip 6 tonos per valandą, ir naujiems deginimo įrenginiams)	200 mg/Nm ³
Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO ₂), išreikštī azoto dioksidu (taikomos esamiems deginimo įrenginiams, kurių nominalus pajėgumas 6 tonos per valandą arba mažiau)	400 mg/Nm ³

2. Pusės valandos vidutinės vertės

	(100 %) A	(97 %) B
Bendras dulkių kiekis	30 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
Dujinės ir garų pavidalo organinės medžiagos, išreikštīs kaip bendroji organinė anglis (BOA)	20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
Vandenilio chloridas (HCl)	60 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
Vandenilio fluoridas (HF)	4 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³
Sieros dioksidas (SO ₂)	200 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO ₂), išreikštī azoto dioksidu (taikomos esamiems atliekų deginimo įrenginiams, kurių nominalus pajėgumas daugiau kaip 6 tonos per valandą, ir naujiems deginimo įrenginiams)	400 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³

3. Vidutinės vertės, nustatytos mėginiuose, paimtuose per trumpiausią 30 minučių ir ilgiausią 8 valandų laikotarpį

Kadmis ir jo junginiai, išreikštī kadmiu (Cd)	suma 0,05 mg/Nm ³	suma 0,1 mg/Nm ³
Talis ir jo junginiai, išreikštī taliu (Tl)		
Gyvsidabris ir jo junginiai, išreikštī gyvsidabriu (Hg)	0,05 mg/Nm ³	0,1 mg/Nm ³
Stibis ir jo junginiai, išreikštī stibiu (Sb)	suma 0,5 mg/Nm ³	suma 1 mg/Nm ³
Arsenas ir jo junginiai, išreikštī arsenu (As)		
Švinas ir jo junginiai, išreikštī švinu (Pb)		
Chromas ir jo junginiai, išreikštī chromu (Cr)		
Kobaltas ir jo junginiai, išreikštī kobaltu (Co)		
Varis ir jo junginiai, išreikštī variu (Cu)		
Manganas ir jo junginiai, išreikštī manganu (Mn)		
Nikelis ir jo junginiai, išreikštī nikeliu (Ni)		
Vanadis ir jo junginiai, išreikštī vanadžiu (V)		

Šios vidutinės vertės taip pat taikomos atitinkamų sunkiųjų metalų ir jų junginių dujoms ir garams.

4. Vidutinės vertės, nustatytos mėginiuose, paimtuose per mažiausiai 6 valandų ir daugiausiai

8 valandų laikotarpį

Dioksinai ir furanai	0,1 mg/Nm ³
----------------------	------------------------

4.1. Dioksinų ir furanų ribinė vertė atitinka bendrą jų koncentraciją ir apskaičiuojama pagal 1 priedą.

5. Anglies monoksido ribinės vertės degimo dujose

5.1. Anglies monoksido ribinės vertės degimo dujose

5.1.1. Neturi būti viršijamos šios anglies monoksido (CO) degimo dujose ribinės vertės:

5.1.2. 50 mg/Nm³ – vidutinė paros vertė;

5.1.3. 100 mg/Nm³ – pusės valandos vidutinė vertė;

5.1.4. 150 mg/Nm³ – 10 minučių vidutinė vertė.

5.2. Deginimo įrenginiai, naudojantys verdančio sluoksnio technologiją, gali nukrypti nuo šiame punkte nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, jei leidime nustatyta išmetamo CO ribinė vertė yra ne didesnė kaip 100 mg/Nm³, išreikšta kaip vidutinė valandos vertė.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-601](#), 2005-12-12, Žin., 2005, Nr. 147-5366 (2005-12-17), i. k. 105301MISAK00D1-601

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-564](#), 2006-12-04, Žin., 2006, Nr. 135-5116 (2006-12-12), i. k. 106301MISAK00D1-564

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-487](#), 2008-09-23, Žin., 2008, Nr. 111-4253 (2008-09-27), i. k. 108301MISAK00D1-487

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-515](#), 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 79-4115 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-515

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-835](#), 2010-10-01, Žin., 2010, Nr. 121-6185 (2010-10-13), i. k. 110301MISAK00D1-835

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-264](#), 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 42-2082 (2013-04-24), i. k. 113301MISAK00D1-264

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

