

Suvestinė redakcija nuo 2023-09-02

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04687

Nauja redakcija nuo 2023-09-02:

Nr. [1-450 /2023 \(1.4 E\)](#), 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-09-01, i. k. 2023-17302

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ
DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKymo**

2021 m. kovo 5 d. Nr. 1-134
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos 2021 m. kovo 1 d. posėdžio protokolą Nr. 19-1 ir 2023 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio protokolą Nr. 19-6,

l e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Hill Group“, rengiant tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37, 39, 41, 43, statybos projektą, tiesiogiai taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (*The National Fire Protection Association, NFPA*) naudojamus standartus, neperėmus jų kaip normatyvinių statybos techninių dokumentų, nesumažinus saugos lygio, nustatyto šiuose dokumentuose:

1. NFPA 10: „Nešiojamųjų gesintuvų standartas“ (angl. *NFPA 10: „Standard for Portable Fire Extinguishers“*);
2. NFPA 13: „Gesinimo sistemų įrengimo standartas“ (angl. *NFPA 13: „Standard for the Installation of Sprinkler Systems“*);
3. NFPA 15: „Priešgaisrinės apsaugos stacionariosios vandens purškimo sistemos standartas“ (angl. *NFPA 15: „Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection“*);
4. NFPA 20: „Stacionariųjų gaisrinių siurblių įrengimo standartas“ (angl. *NFPA 20: „Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection“*);
5. NFPA 30: „Degių ir lengvai užsiliepsnojančių skysčių standartas“ (angl. *NFPA 30: „Flammable and Combustible Liquids Code“*);
6. NFPA 2001: „Gaisrų gesinimo neutraliomis medžiagomis sistemų standartas“ (angl. *NFPA 2001: „Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems“*).

Įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas

Giedrius Sakalinskas

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-450 /2023 \(1.4 E\)](#), 2023-08-31, paskelbta TAR 2023-09-01, i. k. 2023-17302

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo“ pakeitimo