

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2021 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. 1-94

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) teritorinio
struktūrinio padalinio pavadinimas, buveinės adresas,

telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

(patikrinimo vieta)

**KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ IR (AR) PATALPŲ PRIEŠGAISRINIO
TECHNINIO PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS**

BENDROJI DALIS

Patikrinimą atliko _____

(pareigūno (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos)

Ūkio subjektas gali kreiptis dėl patikrinimą atlikusio (-ių) pareigūno (-ų) veiksmų
Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 271 6877, el. p. pasitikejimas@vpgt.lt

(departamento telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas)

Ūkio subjektas gali kreiptis dėl priežiūros institucijos konsultacijos
Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 271 6880, el. p. konsultacija@vpgt.lt

(departamento telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas)

Patikrinimo teisinis pagrindas _____

(teisės akto data, pavadinimas, numeris)

Patikrinimo pobūdis _____

(planinis, neplaninis)

Tikrinamas ūkio subjektas _____

(pavadinimas, objekto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,

juridinio asmens kodas)

Atliekant patikrinimą dalyvavęs (-ę) ūkio subjekto įgaliotas (-i) atstovas (-ai) _____

(vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas (-ai),

Patikrinimo laikas:

Pradžia _____
(metai, mėnuo, diena ir valanda)

Pabaiga _____
(metai, mėnuo, diena ir valanda)

PATIKRINIMO KLAUSIMAI

Eil. Nr.	Kontroliniai klausimai*	Atsakymai į klausimus			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu / Netikrinta	
1.	Ar parengta gaisrinės saugos instrukcija, atitinkanti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (toliau – BGST) 1 priedo reikalavimus? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr				
2.	Ar parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, kaip tai nustatyta BGST 2 priedo reikalavimuose? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr				
3.	Ar organizuojami ir registruojami valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais? Pvz.: 1. įvadinis – visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti; 2. periodinis – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių; 3. papildomas – pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškęjus, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių				
4.	Ar vadovas arba darbuotojas, kuriam vadovas pavedė kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, yra išklause mokymo programą arba įvadinio mokymo programą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą, kaip tai nustatyta teisės aktuose? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215059/asr https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3152c3013aa11e5af81c7d24921dbde/asr				

5.	Ar vadovas organizuoja ne rečiau kaip kartą per trejus metus valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus ir atestavimą (žinių tikrinimą) pagal nustatytą programą? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214207/asr				
Teritorijos priežiūra					
6.	Ar teritorija aplink pastatą yra išvalyta, nušienauta, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose?				
7.	Ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų, gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų yra laisvi?				
8.	Ar automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu?				
9.	Ar teritorijoje yra pažymėtos žmonių susirinkimo vietos, kai jie evakuojami iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju?				
10.	Ar laikomasi reikalavimo, kad šalia pastatų arčiau kaip 2 m nebūtų sandėliuojamos degios medžiagos?				
Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai					
11.	Ar statiniuose ir patalpose yra reikiamas pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų) skaičius, kaip tai nusatyta BGST 5 priede? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr				
12.	Ar statiniuose ir patalpose yra evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklų? Ar evakuacijos krypties ženkilai išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško)?				
13.	Ar statiniuose ir patalpose esančios priešgaisrinės durys, vartai, liukai yra techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys?				
14.	Ar žmonių evakavimo planai parengti pagal BGST 6 priede nurodytus reikalavimus? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr				
15.	Ar laikomasi reikalavimo, draudžiančio evakuacijos kelių koridoriuose ir laiptinėse įrengti veidrodžius ir durų imitacijas?				
16.	Ar evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai yra laisvi ir parengti žmonėms evakuotis bet kuriuo paros metu?				

17.	Ar laikomasi reikalavimo, kad nebūtų rakinami aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų liukai, durys, išskyrus duris, turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius, automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat iš budinčio asmens pulto atrakinamas patalpas arba atrakinamas naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai), taip pat išskyrus atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu?				
18.	Ar evakuacijos kelių grindų danga yra pritvirtinta?				
19.	Ar laikomasi reikalavimo, kad pastato rūsyje ir cokoliniame aukšte nebūtų laikomi suslėgtųjų dujų balionai (išskyrus dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degios, labai degios medžiagos ir preparatai, sprogstamosios ir kitos pavojingos medžiagos, kurios sprogstą ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus?				
20.	Ar įrengta ir specialiais ženklais pažymėta rūkymo vieta? Ar joje yra nedegus indas nuorūkoms?				
21.	Ar iš rūsio langų prieduobių yra išvalytos šiukšlės?				
22.	Ar laikomasi reikalavimo, draudžiančio po laiptais, techninėse nišose laikyti degias medžiagas ir preparatus?				
23.	Ar prie įėjimo į sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas nurodytos jų kategorijos pagal sprogo ir gaisro pavojų?				
24.	Ar išėjimai iš scenos yra laisvi ir tvarkingi?				
25.	Ar laikomasi reikalavimo, draudžiančio palėpėse laikyti degias medžiagas ir (ar) degius skysčius. Ar bendro naudojimo palėpės užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu?				
Elektra					
26.	Ar elektros tinklai, įrenginiai ir prietaisai yra tvarkingi, nepažeisti, tinkami eksploatuoti, saugūs sprogo ir gaisro atžvilgiu?				
27.	Ar prieėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos yra tvarkingos ir neužkrautos? Ar laikomasi reikalavimo, draudžiančio prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų 1 m atstumu nuo jų laikyti bet kokias medžiagas? Ar laikomasi reikalavimo, draudžiančio elektros skydinėje laikyti kitus įrenginius ir medžiagas?				
28.	Ar atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų yra didesnis kaip 0,5 m?				

29.	Ar laikomasi reikalavimo elektros lempų, šviesos sklaidytuvų, šildytuvų neuždengti degiomis medžiagomis?				
30.	Ar lygintuvai, viryklės, virduliai, šildymo ir kiti elektros prietaisai naudojami tam tikslui pritaikytose vietose? Ar laikomasi reikalavimo draudžiančio palikti juos įjungtus be priežiūros (išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus)?				
31.	Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.)?				
32.	Ar nenaudojama atviroji elektros instaliacija yra išmontuota?				
33.	Ar apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka?				
Šildymas					
34.	Ar neautomatiniai šildymo įrenginiai yra prižiūrimi ir laikomasi reikalavimo nepalikti jų be priežiūros?				
35.	Ar šildymo įrenginiai, dūmtraukiai yra tvarkingi, be matomų įtrūkimų, nesandarumų?				
36.	Ar eksploatuojant šildymo įrenginius kuras laikomas toliau kaip 1 m nuo pakuros?				
37.	Ar dūmams šalinti naudojami tik tam skirti kanalai?				
38.	Ar iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš pradedant šildymo sezoną (arba baigus šildymo sezoną) išvalomi suodžiai?				
Vėdinimas					
39.	Ar vėdinimo kameros tuščios ir laikomasi reikalavimo nelaikyti jose įrenginių ir bet kokių medžiagų?				
40.	Ar vėdinimo kameros laikomos užrakintos?				
41.	Ar atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, tikrinama vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortaklių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninė būklė ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, valomos susikaupusios nuosėdos, o tikrinimo ir valymo rezultatai įforminami raštu?				
Kultūros paskirties pastatai ir patalpos					
42.	Ar apipavidalinant spektaklius, aplink sceną yra paliktas ne siauresnis kaip 1 metro pločio laisvas tarpas, o išėjimai iš scenos laisvi ir tvarkingi?				
43.	Ar laikomasi reikalavimo teatrų, kino teatrų ardeliuose, darbo aikštelėse, pastogėse, po laiptais, taip pat po žiūrovų sale įrengtuose rūsiuose nelaikyti dekoracijų, butaforijos, inventoriaus ar kitų daiktų ar medžiagų?				
44.	Ar darbo aikštelės, ardeliai laisvi ir tvarkingi?				

Sandėliavimo reikalavimai pastatuose ir patalpose					
45.	Ar sandėliavimo patalpos langai, durys ir vartai laisvi ir neužkrauti?				
46.	Ar laikomasi reikalavimo, draudžiančio sandėliavimo patalpose, kai medžiagos laikomos degiose pakuotėse, naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais?				
47.	Ar sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m ² , praeigos tarp stelažų ir rietuvių yra ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m ² – ne siauresnės kaip 1,2 m?				
Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga					
48.	Ar gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, dūmų šalinimo sistema, priešdūminio vėdinimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, vidaus gaisrinis vandentiekis), yra paruošti naudoti, tvarkingi, sukomplektuoti ir veikiantys?				
49.	Ar statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai organizuoja ir (ar) atlieka ne rečiau kaip kartą per metus aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įformina raštu?				
50.	Ar objekte esančių gesintuvų tipai parinkti, kaip tai nustatyta BGST 5 priede? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/ars				
51.	Ar pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, atliekama jo techninė priežiūra?				
52.	Ar gesintuvo paleidimo įtaisai užplombuoti?				
53.	Ar gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, toliau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių, ar yra pakabinti gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai (ženklai)?				
54.	Ar prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos yra laisvos ir neužkrautos?				
55.	Ar gaisrui gesinti naudojami vandens rezervuarai pripildyti vandens?				
56.	Ar vidaus gaisrinis vandentiekis tikrinamas kartą per metus ir patikros rezultatai surašomi į tam tikslui skirtą žurnalą, kaip tai nustatyta BGST 11 priede? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/ars				
57.	Ar vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai yra su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse?				

58.	Ar gaisrinės žarnos sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų?				
59.	Ar gaisrinių čiaupų spintelės tvarkingos, lengvai atidaromos ir ant durelių aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris?				
60.	Ar yra tikrinama kartą per metus gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninė būklė (paleidžiant vandenį), o patikros rezultatai įforminami raštu?				
61.	Ar gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), ar nurodyta rezervuaro talpa, ar rodyklės (ženklai) tamsiuoju paros metu apšviestos arba užrašai ant jų yra fluorescenciniai?				

* Kontroliniai klausimai rengiami remiantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

BAIGIAMOJI DALIS

Informacija, pranešimai ūkio subjektui: _____

(Atliekant patikrinimą dalyvavusio ūkio
subjekto įgalioto atstovo
vardas ir pavardė)

(parašas)

(Atliekant patikrinimą dalyvavusio ūkio
subjekto įgalioto atstovo
vardas ir pavardė)

(parašas)

(Patikrinimą atlikusio pareigūno
vardas ir pavardė)

(parašas)

(Patikrinimą atlikusio pareigūno
vardas ir pavardė)

(parašas)
