

## PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

**VANDENS APYKAITOS SISTEMĄ TURINČIO BASEINO PASLAUGŲ  
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: \_\_\_\_\_.

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*Baseino talpa (tūris) \_\_\_\_\_ kub. m

*(jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):*

1. \_\_\_\_\_ kub. m

2. \_\_\_\_\_ kub. m

3. \_\_\_\_\_ kub. m.

\*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [ ], mineralinis [ ], jūros [ ].

\*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [ ], sporto [ ], kitas, plaukti skirtas,  
trumpesnis nei 25 m baseinas [ ], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti, stovėti): iki  
0,5 m gylis [ ], 0,5–1 m gylis [ ], 1–1,5 m gylis [ ], daugiau kaip 1,5 m gylis [ ]

*(tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas  
daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).*

*\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)*

Baseino vandens dezinfekcijai naudojamas: chloras ar jo junginiai, bromas ar jo junginiai,  
vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu, kitas teisės aktų nustatyta tvarka  
autorizuotas biocidinis produktas – \_\_\_\_\_ *(nurodyti biocidinio produkto pavadinimą),*  
ultravioletiniai spinduliai, ozonas *(tai, kas reikalinga, pabraukti arba nurodyti)*

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų  
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016  
„Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN  
109:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                         | Taip                     | Ne                       | Neaktualu /<br>Nevertinta** | Pastabos |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI REIKALAVIMAI                                               |                          |                          |                             |          |
|             | Gera baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:               |                          |                          |                             |          |
| 1.          | 1.1. informacija apie teikiamas paslaugas<br>(HN 109:2016 5 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                    | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|          | 1.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą<br>(HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes<br>(HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.)<br>(HN 109:2016 5 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.6. gelbėjimo įranga<br>(HN 109:2016 9 punktas)                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.7. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys<br>(HN 109:2016 12 punktas)                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą<br>(HN 109:2016 6 punktas)                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą<br>(HN 109:2016 6 punktas)                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.10. įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m<br>(HN 109:2016 7 punktas)                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje<br>(HN 109:2016 8 punktas)                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 1.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose)<br>(HN 109:2016 8 punktas)                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 2.       | Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m<br>(HN 109:2016 39 punktas)                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 3.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 109:2016 12 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 4.       | Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas)                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| II.      | BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |          |
| 5.       | Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas)                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 6.       | Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas)                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 7.       | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |          |
|          | 7.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 7.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 7.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 7.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 8.       | Baseinui ar baseinų grupei, įrengta (HN 109:2016 41 punktas):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |          |
|          | 8.1. baseino vandens apykaitos sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 8.2. baseino vandens filtravimo įranga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 8.3. automatiniai biocidinio produkto dozavimo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 8.4. automatiniai biocidinio produkto liekanų nustatymo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 8.5. automatiniai baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | 8.6. automatiniai baseino vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                        |
| III.     | BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                          |                                                                        |
| 9.       | Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 109:2016 51 punktas)                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                        |
| 10.      | Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas)<br>(HN 109:2016 67 punktas)                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                        |
| 11.      | Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė<br>(HN 109:2016 31 punktas)<br><i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
| 12.      | Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė<br>(HN 109:2016 31 punktas)<br><i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i>     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
| 13.      | Baseino paslaugų teikėjas turi:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                                                                        |
|          | 13.1. cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, jo vandeniui ir patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.)<br>(HN 109:2016 14 punktas)                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                        |
|          | 13.2. baseino, jo vandens priežiūrai naudojamos įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba<br>(HN 109:2016 34 punktas)                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                        |
| 14.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                          |                                                                        |
|          | 14.1. pagal paskirtį<br>(HN 109:2016 13 punktas)<br><i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|          | 14.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas)<br><i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 15.      | Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 16.      | Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas)<br><i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 17.      | Baseino vandeniui dezinfekuoti naudojami šiai paskirčiai autorizuoti biocidiniai produktai (chloro, bromo junginiai ir kiti) (HN 109:2016 68 punktas)                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 18.      | Baseino įranga prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 33 punktas)<br><i>(vertinama pagal gamintojo rekomendacijose pateiktą informaciją ir Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 19.      | Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |          |
|          | 19.1. Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi atlikti baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbai (HN 109:2016 33 punktas)                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 19.2. Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalą (HN 109:2016 2 priedas), kuriame nurodomi:                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 19.2.1. automatinių įrenginių duomenys apie biocidinio produkto liekanas baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumą (pH) (HN 109:2016 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                           | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|          | 19.2.2. rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliktų biocidinio produkto liekanų baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimų rezultatai (HN 109:2016 46 punktas)                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 19.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 19.4. Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi baseino, jo įrangos priežiūros, vandens keitimo darbai (HN 109:2016 4 priedas) (HN 109:2016 63 punktas)                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 19.5. Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalą, kuriame registruojami baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatai (HN 109:2016 6 priedas) (HN 109:2016 73 punktas)                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 20.      | Baseino darbo metu darbo dienos pradžioje ir vėliau kas dvi valandas automatiniais įrenginiais matuojami ( <i>vertinama pagal Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis</i> ): |                          |                          |                          |          |
|          | 20.1. biocidinio produkto liekanos (HN 109:2016 45 punktas)                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 20.2. baseino vandens rūgštingumas (pH) (HN 109:2016 45 punktas)                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 21.      | Ne rečiau kaip vieną kartą per dieną rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliekami ( <i>vertinama pagal Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis</i> ):                            |                          |                          |                          |          |
|          | 21.1. biocidinio produkto liekanų kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 22.2. baseino vandens rūgštingumo (pH) kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 22.      | Baseino dugnas valomas du kartus per savaitę ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) ( <i>vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis</i> )                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 23.      | Baseino sienos valomos vieną kartą per dvi savaites ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) ( <i>vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis</i> )                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 24.      | Vieną kartą per savaitę ar dažniau (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis):                                                                                                                                        |                          |                          |                          |          |
|          | 24.1. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 56 punktas)                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 24.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens persipildymo sistemos grotelių paviršius (HN 109:2016 56 punktas)                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 25.      | Vieną kartą per tris mėnesius ar dažniau:                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                          |          |
|          | 25.1. išleidžiamas baseino vandens balanso rezervuaro vanduo (HN 109:2016 57 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 25.2. baseino vandens balanso rezervuaras ir jo dangtis (jeigu toks yra) valomi, dezinfekuojami (HN 109:2016 57 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 26.      | Vieną kartą per metus ar dažniau (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis):                                                                                                                                          |                          |                          |                          |          |
|          | 26.1. išleidžiamas visos sistemos vanduo (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 26.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino dugnas ir sienos (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 26.3. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 26.4. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens balanso rezervuaras (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 26.5. valomi ir dezinfekuojami vandens purkštukai, jeigu juos galima išimti (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 27.      | Baseino vandens filtravimo įrangos filtrai plaunami filtro gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 44 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 28.      | Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min.<br>(HN 109:2016 58 punktas)<br>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 29.      | Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti<br>(HN 109:2016 59 punktas)<br>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 30.      | Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) (HN 109:2016 59 punktas):                                                                                                         |                          |                          |                          |          |
|          | 30.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos<br>(HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 30.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas<br>(HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 30.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze<br>(HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 30.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas<br>(HN 109:2016 60 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 31.      | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių<br>(HN 109:2016 60 punktas)<br>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 32.      | Vieną kartą per mėnesį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus ( <i>vertinama pagal Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis</i> ):   |                          |                          |                          |          |
|          | 32.1. koliforminių bakterijų bendro skaičiaus<br>(HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.2. žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> )<br>(HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.3. auksinio stafilokoko ( <i>S. aureus</i> )<br>(HN 109:2016 3 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.4. žaliameilės pseudomonos ( <i>P. aeruginosa</i> )<br>(HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.5. vandenilio jonų koncentracijos<br>(HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.6. drumstumo<br>(HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.7. amoniako (pagal NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )<br>(HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.8. ozono<br>(HN 109:2016 5 priedo 13 punktas) ( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas</i> )                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.9. aktyvaus chloro liekanų<br>(HN 109:2016 5 priedo 14 punktas) ( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir jo junginiai</i> )                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.10. bromo liekanų<br>(HN 109:2016 5 priedo 15 punktas) ( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai</i> )                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 32.11. vandenilio peroksido<br>(HN 109:2016 5 priedo 16 punktas)<br>( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu</i> )                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 33.      | 32.12. baseino vandens dezinfekcijai naudojamo (-ų) kito (-ų) biocidinio (-ų) produkto (-ų), jeigu juo (-ais) dezinfekuojamas baseino vanduo<br>(HN 109:2016 5 priedo 17 punktas)                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | Vieną kartą per ketvirtį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus ( <i>vertinama pagal Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis</i> ): |                          |                          |                          |          |
|          | 33.1. Liamblijų cistų ( <i>Giardia spp.</i> )<br>(HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|          | 33.2. Kriptosporidijų cistų ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 33.3. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 33.4. Legionelių ( <i>Legionella spp.</i> ) (karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas)                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 33.5. Chloroformo (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir ar jo junginiai)                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| IV.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |          |
|          | Baseino darbuotojai:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |          |
|          | 34.1. dirba patikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas)                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
| 34.      | 34.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|          | 34.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

\*\*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Patikrinimo metu paimti baseino (-ų) vandens mėginiai tyrimams.

### PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų  
baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                         | Taip | Ne | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------|----------|
| V.       | BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI<br>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais): |      |    |                          |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|     | Aktyvaus chloro liekanų baseino vandenyje yra:<br>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                            |
| 35. | 35.1. nuo 1,0 iki 3,0 mg/l gėlo vandens baseinuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     | 35.2. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     | 35.3. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l, jeigu kartu su chloro junginiais naudojamas ozonas ar ultravioletiniai spinduliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
| 36. | Vandenilio peroksido baseino vandenyje yra 50–80 mg/l<br>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu)<br>(HN 109:2016 5 priedo 16 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
| 37. | Ozono baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l (vertinama, kai baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas)<br>(HN 109:2016 5 priedo 21 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     | Bromo liekanų baseino vandenyje yra (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai) (HN 109:2016 5 priedo 15):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                                            |
| 38. | 38.1. nuo 2,0 iki 5,0 mg/l gėlo vandens baseinuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     | 38.2. nuo 1,5 iki 2,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     | 38.3. nuo 1,5 iki 2,0, jeigu kartu su bromo junginiais naudojamas ozonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
| 39. | Kito baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocidinio produkto:<br>_____ (nurodyti biocidinio produkto pavadinimą)<br>liekanos (kiekis) _____<br>(nurodyti kiekį ir matavimo vienetą),<br>atitinka nurodytą šio biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį (nurodyti pastabose) (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas)<br>(vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidinis produktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     | Baseino vandens pH yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                                                            |
| 40. | 40.1. pH 7,2–7,8, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas chloro junginiais<br>(HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | Nurodyti baseino vandens dezinfekcijai naudojamą preparatą |

|     |                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | 40.2. pH 7,2–8,0, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas bromo junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                       |
| 41. | Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                       |
| 42. | Baseino vandenyje chloroformo (jeigu vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                       |
| 43. | Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                       |
| 44. | Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų:                                                                                                                             |                          |                          |                          |                                                                       |
|     | 45.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.2. žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.3. auksinių stafilokokų ( <i>S. aureus</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas)                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.4. žaliamelių pseudomonų ( <i>P. aeruginosa</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.5. Liamblijų cistų ( <i>Giardia spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.6. Kriptosporidijų cistos ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ) HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.7. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|     | 45.8. Legionelių ( <i>Legionella spp.</i> ) (tiriami tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

\*\* Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

**Nustatyta:** (įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto (.....),

..... punkto (.....),

..... punkto (.....),

..... punkto (.....)

reikalavimus.

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt)).*

*Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt).*