

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10
17 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NAUDOJA GAMTINES DUJAS ENERGIJAI, TIEKIAMAI
VISUOMENINIAMS IR GYVENTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI, GAMINTI,
ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS
BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
1.	Eksplloatavimo organizavimas:				
1.1.	Ar vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų sistemą, suformavę kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? (GDSVSET 59 p.)				
1.2.	Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (GDSVSET 60 p.)				
1.3.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? (<i>GDSVSET 12–13 p.</i>)				
1.4.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos technine dokumentacija, medžiagomis, reikiama mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? (<i>GDSVSET 14 p.</i>)				
2.	Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:				
2.1.	Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti ir nustatyta tvarka atestuoti darbuotojai? (<i>GDSVSET 15–16 p.</i>)				
2.2.	Ar nebuitinis vartotojas, turintis 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, paskyręs už dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>GDSVSET 58 p.</i>)				
2.3.	Ar asmenys, besinaudojantys dujiniais prietaisais, instruktuojami, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais? (<i>GDSVSET 63 p.</i>)				
2.4.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>AT 2 p.</i>)				
2.5.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (<i>EOI SEDATA 35 p.</i>)				
3.	Darbų organizavimas:				
3.1.	Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? (<i>GDSVSET 20 p.</i>)				
3.2.	Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami arba fiksuojami informacinėse sistemose? (<i>GDSVSET 24 p.</i>)				
3.3.	Ar, priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų atlikimo sąlygų, darbams vykdyti				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	išduodami būtini dokumentai (užduotys, instrukcijos, paskyros)? (GDSNDBAADST 14 p.)				
3.4.	Ar V, VI kategorijų darbams atlikti, kai šie darbai atliekami vienu metu keliose darbo vietose ir būtinas tų darbų koordinavimas, parengiamas darbų planas? Ar su šiuo planu supažindinami darbų vadovai ir vyresnieji darbuotojai? (GDSNDBAADST 19 p.)				
3.5.	Ar ūkio subjekte nustatyta tvarka kaip turi būti išduotos paskyros ar skiriamos užduotys? (GDSNDBAADST 23 p.)				
3.6.	Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnale? (GDSNDBAADST 23 p.)				
3.7.	Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai, darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios įmonės įgaliojimus (darbo sutartis, įsakymus, potvarkius, pareiginius nuostatus)? (GDSNDBAADST 26 p.)				
3.8.	Ar Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas? (GDSVSET 30 p.)				
4.	Techninė dokumentacija:				
4.1.	Ar eksploatuojanti įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją? (GDSVSET 38 p.)				
4.2.	Ar prieš pradedant eksploatuoti dujų sistemas ar jų įrenginius, buvo parengti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemos ir nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai? (GDSVSET 39 p.)				
4.3.	Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus remonto (išskyrus GDSVSET 150.6–150.9 punktuose numatytus darbus) ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? (GDSVSET 40 p.)				
4.4.	Ar instrukcijos, technologinės schemos peržiūros ir koreguojamos įsigaliojus				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo ir darbų saugos priemones? (<i>GDSVSET 42 p.</i>)				
5.	Techninė priežiūra:				
5.1.	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami nustatytu periodiškumu ir apimtimi? (<i>GDSVSET 86 p.</i>)				
5.2.	Ar dujotiekių, uždaramųjų įtaisų techninės būklės tikrinimai atliekami nustatytu periodiškumu? (<i>GDSVSET 70 p.</i>)				
5.3.	Ar dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių techninės priežiūros metu atliekami visi būtini darbai ir ar jie atliekami nustatytu periodiškumu? (<i>GDSVSET 103 p.</i>)				
5.4.	Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (<i>GDSVSET 106 p.</i>)				
5.5.	Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (<i>GDSVSET 107 p.</i>)				
5.6.	Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu? (<i>GDSVSET 110 p.</i>)				
5.7.	Ar teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? (<i>GDSVSET 113 p.</i>)				
5.8.	Ar ant matavimo priemonės, rodančios matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas), rodanti didžiausiąją leistiną darbinę matuojamo dydžio vertę? (<i>GDSVSET 119 p.</i>)				
6.	Avarių lokalizavimas ir likvidavimas:				
6.1.	Ar dujų sistemas eksploatuojanti tarnyba turi reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones, prietaisus, įrankius, mechanizmus, įrenginius, medžiagas, techninę dokumentaciją operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas,				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	sutrikimus, kitus įvykius (gedimus)? (GDSVSET 45.3 p.)				
6.2.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus, avarijų, sutrikimų lokalizavimui? (GDSVSET 48 p.)				
6.3.	Ar avarijų ir sutrikimų lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms, pareikalavus valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms? (GDSVSET 48 p.)				
7.	Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka				
7.1.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? (TET 58 p.)				
7.2.	Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai arba nustatyta tvarka? (SĮ 48 str. 5 d.)				
7.3.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? (SĮ 48 str. 5 d.)				
7.4.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles)? (SĮ 50 str. 1 d.)				
7.5.	Ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas? (SĮ 50 str. 3 d.)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
3. GDSNDBAADST – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;
4. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
5. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)