

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10
33 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ SANDĖLIO
EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.	Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio (toliau – dujų balionų sandėlis) eksploatavimas:				
1.1.	Ar dujų balionų sandėlis įrengtas pagal projekto reikalavimus ir nustatyta tvarka baigtas statyti? (SNDIET 252 p.)				
1.2.	Ar dujų balionų sandėlyje suprojektuota ir įrengta natūrali arba mechaninė vėdinimo sistema, užtikrinanti tris kartinį oro pasikeitimą sandėlyje per valandą? (SNDIET 253 p.)				
1.3.	Ar dujų balionų sandėliavimo, dujų balionų sandėlių naudojimo tvarka nustatyta sandėlių naudojimo instrukcijoje? (SNDIET 254 p.)				
1.4.	Ar dujų balionų sandėlyje, dujų balionų				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	sandėlio apsaugos zonoje yra pirminės gaisro gesinimo priemonės bei iškabinti saugos ženklai ir užrašai, draudžiantys naudoti atvirą ugnį ir rūkyti? (<i>SNDJET 255 p.</i>)				
1.5.	Ar sandėliuojami dujų balionai apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių? (<i>SNDJET 256 p.</i>)				
1.6.	Ar dujų balionų sandėlio grindys iš medžiagų, kurios nesukelia kibirkšties? (<i>SNDJET 257 p.</i>)				
1.7.	Ar dujų balionų sandėlyje dujų balionai sandėliuojami vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais? (<i>SNDJET 258 p.</i>)				
1.8.	Ar pripildyti dujų balionai dujų balionų sandėlyje sandėliuojami atskirai nuo tuščių? (<i>SNDJET 259 p.</i>)				
1.9.	Ar pripildyti ir tušti dujų balionai sandėliuojami su aklėmis? (<i>SNDJET 260 p.</i>)				
1.10.	Ar įrengta aikštelė išleisti suskystintas naftos dujas iš nesandarių dujų balionų? (<i>SNDJET 262 p.</i>)				
1.11.	Ar netvarkingi (nesandarūs) dujų balionai atitinkamai pažymėti ir laikomi atskirai? (<i>SNDJET 263 p.</i>)				
1.12.	Ar dujų balionų sandėlyje (jei jame vykdomas dujų balionų pardavimas dujų vartotojams) yra ne žemesnės kaip trečios tikslumo klasės svarstyklės dujų balionams pasverti? (<i>SNDJET 264 p.</i>)				
1.13.	Ar dujų balionų sandėlyje nelaikomos kitos degios medžiagos, deguonies balionai ir kiti daiktai? (<i>SNDJET 266 p.</i>)				
2.	Dujų balionų sandėlių eksploatuojančių asmenų atestavimas:				
2.1.	Ar dujų balionų sandėlių eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>SNDJET 34 p.</i>)				
3.	Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:				
3.1.	Ar užtikrintas avarijų ir sutrikimų lokalizavimas ir likvidavimas buitinių dujų vartotojų įrenginiuose, kuriems įmonė tiekia (parduoda) dujas? (<i>SNDJET 371, 373 p.</i>)				
3.2.	Ar parengtos avarinės grupės kvalifikuotų darbuotojų pareiginės instrukcijos? (<i>SNDJET 376, 377 p.</i>)				
3.3.	Ar avarinė tarnyba ar grupė aprūpinta transporto, ryšio, saugos priemonėmis,				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	prietaisais, įrankiais, mechanizmais, įrenginiais, operatyvine, eksploataavimo, technine dokumentacija, reikalinga galimoms avarijoms lokalizuoti ir likviduoti? (<i>SNDJET 383, 384 p.</i>)				
3.4.	Ar tarnybos ar avarinės grupės kvalifikuotų darbuotojų materialinių ir techninių priemonių, techninės ir operatyvinės dokumentacijos sąrašas ir nuostatai patvirtinti avarinės tarnybos ar grupės savininko? (<i>SNDJET 382 p.</i>)				
3.5.	Ar pranešimai (paraiškos) apie avarines situacijas registruojami žurnale? (<i>SNDJET 389 p.</i>)				
3.6.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarių lokalizavimo praktiniai mokymai ? (<i>SNDJET 395 p.</i>)				
3.7.	Ar avarinė tarnyba turi nemokamą telefono numerį? (<i>SNDJET 385 p.</i>)				
3.8.	Ar apie įvykčius mokymus įrašoma mokymų apskaitos žurnale ir aptariami su dalyvavusiais kvalifikuotais darbuotojais? (<i>SNDSET 396, 397 p.</i>)				
4.	Statinių naudojimo priežiūra				
4.1.	Ar statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? (<i>SĮ 48 str. 1 d.</i>)				
4.2.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.3.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.4.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.5.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.6.	Ar yra statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
4.7.	Ar yra statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
4.8.	Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
4.9.	Ar statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (<i>SĮ 50 str. 2 d.</i>)				
4.10.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (<i>SĮ 50 str. 3 d.</i>)				
4.11.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? (<i>SĮ 50 str.3 d.</i>)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SNDIET* – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277;
2. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)