

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10
34 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ DEGALINĖS
EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.	Bendrieji reikalavimai:				
1.1.	Ar iš suskystintų naftos dujų degalinės (toliau – degalinė) eksploatuojančios įmonės personalo paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys, atsakingi už dujų, elektros, šilumos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? (DET 10 p.)				
1.2.	Ar parengti ir patvirtinti darbuotojų pareiginiai nuostatai? (DET 10 p.)				
1.3.	Ar parengtos ir patvirtintos degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos su pridėtomis priežiūrimų įrenginių technologinėmis schemomis? (DET 11 p.)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
1.4.	Ar patvirtintas privalomų turėti instrukcijų sąrašas? (DET 11 p.)				
1.5.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus? (DET 12 p.)				
1.6.	Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti ar pažymėti pagal technologines schemas? (DET 18 p.)				
1.7.	Ar degalinės įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal patvirtintą grafiką? (DET 22 p.)				
2.	Degalinę eksploatuojančių asmenų atestavimas:				
2.1.	Ar degalinės eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai, atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (DET 34 p.)				
2.2.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (ATTEEJAT 2 p.)				
2.3.	Ar prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti jiems skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam įmonės vadovo raštu paskirtam darbuotojui? (DET 37 p.)				
2.4.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOI SEDATA 35 p.)				
3.	Techninė dokumentacija:				
3.1.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje yra degalų tiekimo, laikymo įrenginių ir vamzdynų schemas, eksploatavimo instrukcijos, degalinės įrenginių priežiūros žurnalas? (DET 13 p.)				
3.2.	Ar degalinė turi techninį pasą su reikalaujamais duomenimis ir įrašais? (DET 14 p.)				
3.3.	Ar yra patvirtintas degalinės įrenginių techninės priežiūros grafikas? (DET 22 p.)				
3.4.	Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	planus (topografines nuotraukas)? (DET 39 p.)				
3.5.	Ar mobiliosios talpyklos pastatymo vieta SND išpilti (išpylimo aikštelė) į rezervuarus pažymėta degalinės technologinėje schemoje? (DET 100 p.)				
4.	Degalinės įrenginių ir statinių eksploatavimas:				
4.1.	Ar degalinę eksploatuojančios įmonės kvalifikuoti darbuotojai (personalas) kiekvienos pamainos metu atlieka nuolatinę veikiančių technologinių įrenginių priežiūrą? (DET 94 p.)				
4.2.	Ar apie atliktus degalinės technologinių įrenginių priežiūros, taisymo, remonto darbus pažymima degalinės įrenginių priežiūros žurnale? (DET 96 p.)				
4.3.	Ar apie degalinės technologinių įrenginių kapitalinį remontą atžymima degalinės techniniame pase (techninės dokumentacijos byloje)? (DET 96 p.)				
4.4.	Ar degalinės įrenginių techninis patikrinimas atliekamas tokiu periodiškumu ir apimtimi, kokie yra numatyti DET? (DET 97 p.)				
4.5.	Ar trūkumai ir gedimai, kurių negalima pašalinti techninės priežiūros metu, įrašomi į remonto darbų programą (planą)? (DET 98 p.)				
4.6.	Ar prie degalų kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje apibrėžtos SND pylimo į kelių transporto priemonės balioną procedūros ir saugumo reikalavimai (vairuotojo veiksmai pylimo metu)? (DET 115.1 p.)				
4.7.	Ar degalinės darbo laiku nuolat budi kvalifikuotas darbuotojas, kuris prireikus suteiktų pagalbą vairuotojui, pačiam pilančiam SND? (DET 115.2 p.)				
4.8.	Ar nepasibaigę matavimo priemonių periodinės patikros terminai? (DET 185 p.)				
4.9.	Ar vėdinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? (DET 196 p.)				
4.10.	Ar suspausto oro (dujų) įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? (<i>DET 201 p.</i>)				
4.11.	Ar degalinėje sudarytas detalus pavojingiems darbams su dujomis priskiriamų darbų sąrašas, jame nurodant, kurie darbai atliekami pagal paskyras-leidimus, kurie pagal nurodymus arba darbų užduotis ir ar šis sąrašas patvirtintas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo? (<i>DET 204 p.</i>)				
4.12.	Ar degalinės statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis priežiūrėtojas? (<i>SĮ 48 str. 1 d.</i>)				
4.13.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.14.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.15.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.16.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
4.17.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
4.18.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
4.19.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
4.20.	Ar degalinės statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (<i>SĮ 50 str. 2 d.</i>)				
4.21.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (<i>SĮ 50 str. 3 d.</i>)				
4.22.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	jiems pašalinti? (<i>SI 50 str. 3 d.</i>)				
5.	Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:				
5.1.	Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas? (<i>DET 26 p.</i>)				
5.2.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas treji metai peržiūrimas? (<i>DET 26 p.</i>)				
5.3.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? (<i>DET 26 p.</i>)				
5.4.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? (<i>DET 28 p.</i>)				
5.5.	Ar apie įvykusius mokymus įrašoma praktinių mokymų registravimo žurnale? (<i>DET 28 p.</i>)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *DET* – Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
2. *ATTEEJET* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *EOISEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
4. *SI* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____ reikalavimus.

_____ (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	_____ (parašas)	_____ (vardas, pavardė)
_____ (VEI pareigūno pareigos)	_____ (parašas)	_____ (vardas, pavardė)