

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro
administruojamų informacinių sistemų ir
registrų veiklos tęstinumo valdymo plano
6 priedas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO ATSARGINIŲ
TARNYBINIŲ STOČIŲ PATALPŲ, NAUDOJAMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR
REGISTRŲ VEIKLAI ATKURTI, REIKALAVIMAI**

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) atsarginių tarnybinių stočių patalpų (toliau – patalpų) saugumo užtikrinimo priemonės:

1. turi veikti tik legali programinė įranga;
2. ne rečiau kaip kartą per metus turi būti atliekamas atsarginėse tarnybinėse stotyse naudojamų programinės įrangos patikrinimas;
3. turi būti užtikrinamas išorės poveikio šaltinių – transporto priemonių keliamos vibracijos, eismo įvykių, radijo stočių, specialiųjų gamyklų ir kt. – minimalus poveikis patalpoms ir jose esančiai techninei ir programinei įrangai;
4. visos patalpų išorinės durys ir langai turi būti tinkamai apsaugoti nuo neleistinos prieigos;
5. patalpos turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus, turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija;
6. patalpose turi būti dujinė gaisro gesinimo sistema. Turi būti periodiškai atliekama dujinės gaisro gesinimo sistemos priemonių patikra;
7. patalpose turi būti įrengta įsilaužimo signalizacija, perduodanti signalą į visą parą veikiančią apsaugos pultą;
8. patalpos turi būti įjungtos į atskirą signalizacijos zoną;
9. patalpos turi būti atskirtos nuo bendrojo naudojimo patalpų ir atskirai rakinamos;
10. patalpos turi būti apsaugotos nedegiomis metalinėmis durimis. Papildomas elektroninis užraktas su pirštų atspaudų skaitytuvu užtikrina patekimo į patalpas kontrolę;
11. patekimas į patalpas turi būti ribojamas pagal ŽŪDC patvirtintas Patekimo į tarnybinių stočių patalpas taisykles;
12. ŽŪDC techninė įranga turi būti įnešama į patalpas ir išnešama iš jų leidus ŽŪDC generaliniam direktoriui;
13. ŽŪDC tarnybinės stotys turi būti apsaugotos nuo elektros srovės nutrūkimo ir svyravimų;

14. atsarginis nenutrūkstamo maitinimo šaltinis turi užtikrinti ŽŪDC pagrindinės kompiuterinės įrangos veikimą ne trumpiau nei 10 minučių, kai neveikia pagrindinis nenutrūkstamo maitinimo šaltinis. Nutrūkus elektros energijos tiekimui tarnybinės stotys maitinamos iš kitos elektros linijos;

15. ryšių kabeliai turi būti apsaugoti nuo neteisėto prisijungimo prie jų ir jų pažeidimo;

16. patalpose, kuriose yra ŽŪDC atsarginė kompiuterinė įranga, turi būti sukurtos gamintojo rekomenduojamos techninės įrangos veikimo sąlygos;

17. patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, nuolat stebimas temperatūros ir drėgmės svyravimas;

18. patalpose turi būti palaikoma $+22 (\pm 5) ^\circ\text{C}$ temperatūra ir 50 (± 10) proc. santykinis oro drėgnis.
