

PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 22.3-146

**(Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų
priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno forma)**

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU
Viršininkas

Michail Demčenko

**SAUGAI SVARBIŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO KONSTRUKCIJŲ,
SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ
ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

(data) Nr. _____
(numeris)

(sudarymo vieta)

Patikrinimo pradžia: ____: ____ val.
Patikrinimo pabaiga: ____: ____ val.

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne nurodytų reikalavimų, dėl tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 2624141, elektroniniu paštu: atom@vatesi.lt arba atvykę adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–17:00, V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos):

Patikrinimo pagrindas:

Patikrinimo tipas:

- ☐ planinis reguliarusis;
☐ neplaninis paskelbtas;
☐ neplaninis nepaskelbtas.

Kontrolinis klausimynas naudojamas (tinkamą pažymėti):

- ☐ visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;
☐ ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju, kai patikrinimas yra vykdomas antrą kartą ar daugiau kartų per 2 metus;
☐ neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens kodas):

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime:

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks patikrinimas buvo atliktas:

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą, gerosios praktikos neatitiktys ir jų pašalinimo būseną, jei pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta:

Kontroliniai klausimai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis reikalavimui (atsakymas pažymimas; nustačius pažeidimą, pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje aprašomas pažeidimas)			
1.	Ar branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) aikštelėje ir už jos ribų esantys gaisro pavojaus šaltiniai, kurie gali daryti įtaką saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir	☐	☐	☐	☐
		Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta

komponentų (toliau – SS KSK) pagrindinių saugos funkcijų (branduolinio reaktoriaus reaktyvumo valdymas ir panaudoto branduolinio kuro pokritiškumo užtikrinimas; šilumos nuvedimas nuo branduolinio reaktoriaus šerdies ir panaudoto branduolinio kuro; radionuklidų sulaikymas ir jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančių barjerų sudarymas; radionuklidų išmetimų kontrolė ir ribojimas) (toliau – pagrindinės saugos funkcijos) vykdymui, atitinka tuos gaisro pavojaus šaltinius, kurie buvo numatyti ir įvertinti BEO projekte ir BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte? ([1] 7 p., [3] 23 str. 14 d.)				
2. Ar tikrinamas subjektas yra paskyręs žmogiškuosius išteklius gaisrams gesinti? ([1] 7 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3. Ar tikrinamas subjektas yra paskyręs žmogiškuosius išteklius, kurie yra būtini gaisrų padariniams sušvelninti bei pašalinti? ([1] 7 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4. Ar BEO statiniai, kuriuose įrengti SS KSK, yra padalinti į gaisrinius skyrius ir į gaisrines gardeles taip, kaip numatyta BEO projekte? ([1] 10 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
5. Ar BEO statinių gaisriniais skyriais yra apskaičiuotos gaisro apkrovos? ([1] 11 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
6. Ar BEO gaisrinių skyrių priešgaisrinės uztvaros yra suprojektuotos atsparios ugniai, kad, įvykus gaisrui ar po jo antrinių padarinių, būtų užtikrinamas pagrindinių saugos funkcijų vykdymas, ir jų atsparumas ugniai yra toks, koks buvo numatytas BEO projekte? ([1] 11 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
7. Ar BEO gaisrinių skyrių priešgaisrinėse uztvarose įrengtose angose sumontuoti uždarymo įrenginiai ir šių angų sandarinimo medžiagos yra nemažesnio atsparumo ugniai, negu gaisrinio skyriaus priešgaisrinės uztvaros? ([1] 12 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
8. Ar tikrinamoje vietoje, kur yra SS KSK ir kur yra SS nepriskirtų KSK, tačiau galinčių turėti įtakos SS KSK veikimui, yra ribojamas degių medžiagų, kurių naudojimas (įskaitant laikymą) toje vietoje nebuvo numatytas BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte ir BEO procedūrų aprašuose ir kituose dokumentuose (toliau – vadybos sistemos dokumentai),	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

naudojimas? ([1] 15.1 p., [3] 23 str. 14 d.)				
9. Ar tikrinamoje vietoje yra įrengta gaisro gesinimo sistema, kuri numatyta BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte? ([1] 15.4 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
10. Ar tikrinamoje vietoje yra vykdoma: ([1] 18 p.)				
10.1. sprogaus mišinio ore kontrolės SS KSK techninė priežiūra?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
10.2. gaisro aptikimo SS KSK techninė priežiūra?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
10.3. perspėjimo SS KSK techninė priežiūra?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
10.4. plitimo ribojimo SS KSK techninė priežiūra?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
10.5. gesinimo SS KSK techninė priežiūra?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
11. Ar tikrinamas BEO licencijos turėtojas yra pasirengęs įgyvendinti: ([1] 28 p., [3] 23 str. 14 d.)				
11.1. gaisrų, kurių padariniai gali neigiamai paveikti pagrindinių saugos funkcijų vykdymą, gaisrinės saugos priemonių planus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
11.2. gaisrų, kurių padariniai gali neigiamai paveikti pagrindinių saugos funkcijų vykdymą, gesinimo darbams skirtų priemonių planus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
11.3. gaisrų, kurių padariniai gali neigiamai paveikti pagrindinių saugos funkcijų vykdymą, žmonių evakuacijos ir krypčių planus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
12. Ar yra parengti vadybos sistemos dokumentai, kad būtų įgyvendinami BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte nustatyti reikalavimai galimų uždegimo, sprogoimo šaltinių, ir sprogių, degių medžiagų saugaus naudojimo kontrolės užtikrinimui? ([1] 31 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
13. Ar BEO tikrinamame gaisriniame skyriuje ir gaisrinėje gardelėje esantys sprogių ir degių	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

medžiagų duomenys atitinka BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte nurodytus duomenis? ([1] 32 p., [3] 23 str. 14 d.)				
14. Ar tikrinamuose BEO pastatuose, kuriuose yra SS KSK: ([1] 34 p., [3] 23 str. 14 d.)				
14.1. yra apsaugos nuo žaibo sistemos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
14.2. BEO pripažinimo tinkamu ir eksploatavimo metu yra užtikrinamas apsaugos nuo žaibo sistemų funkcionalumas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
15. Ar tikrinamoje vietoje esančių stacionarių gaisro gesinimo sistemų (toliau – SGGS) tipas ir jų charakteristikos atitinka BEO projektą? ([1] 39 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
16. Ar BEO SGGS aprūpinimas vandeniu, putomis, dujomis, milteliais ir cheminėmis gesinimo medžiagomis turi rezervą, nustatytą BEO saugą pagrindžiančiuose dokumentuose? ([1] 40 p. [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
17. Ar BEO tikrinamoje vietoje kilnojamųjų ir rankinių gaisro gesinimo priemonių tipas, charakteristikos ir kiekis atitinka BEO projektą? ([1] 42 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
18. Ar BEO tikrinamoje vietoje atitinka BEO projektą, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projektą: ([1] 45 p., [3] 23 str. 14 d.)				
18.1. priešgaisrinės uždvaros?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
18.2. ugniai atsparios apdailos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
18.3. vėdinimo sistemos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
18.4. dūmų sulaikymo sistemos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
18.5. dūmų ir šilumos pašalinimo sistemos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
19. Ar ugniai atsparios dangos, kurios užtikrina	☐	☐	☐	☐

SS KSK priešgaisrinę saugą, buvo sertifikuotos pagal priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimus? ([1] 46 p.)	Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta
20. Ar priešgaisrinių užtvarų techninės priežiūros periodiškumas atitinka nustatytą BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte arba šios įrangos gamintojų? ([1] 47 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
21. Ar BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte numatytos apsauginės nuo antrinių gaisro padarinių priemonės yra parengtos, kad būtų išvengta gaisro plitimo, įrangos pažeidimo, funkcinių gedimų ir sprogimų? ([1] 51 p., [3] 23 str. 14 d.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
22. Ar yra įgyvendintos BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte numatytos SS KSK apsaugos nuo dūmų ir gaisro priemonės? ([1] 53 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
23. Ar licencijos turėtojas turi vadybos sistemos dokumentus, nustatančius individualius arba darbo grupių veiksmus, technines priemones ir atsakingus darbuotojus, reikalingus BEO SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti ir tobulinti? ([1] 53 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
24. Ar yra paskirti atsakingi už BEO SS KSK priešgaisrinę saugą darbuotojai? ([1] 54 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
25. Ar už BEO SS KSK priešgaisrinę saugą atsakingi darbuotojai yra kompetentingi priešgaisrinės, branduolinės ir radiacinės saugos srityse (šių darbuotojų kompetencija turi būti nustatyta jų pareiginėse instrukcijose arba kituose dokumentuose ir jie turi atitikti pareiginėse instrukcijose arba kituose dokumentuose nustatytus reikalavimus)? ([1] 54 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
26. Ar BEO SS KSK priešgaisrinės saugos užtikrinimo priežiūros metu nustatytas SS KSK priešgaisrinės saugos užtikrinimo trūkumų buvo parengtos ir įgyvendintos koreguojančios priemonės? ([1] 55 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
27. Ar tikrinamame gaisriniame skyriuje yra vedama sprogų ir degių medžiagų apskaita? ([1] 56 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
28. Ar BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu buvo įvykdytos prevencinės priemonės, kad būtų galima išvengti gaisrų, kurie kelia pavojų BEO SS KSK saugos funkcijų vykdymui, ir sumažintų antrinės gaisro pasekmes? ([1] 57 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

29. Ar ugnies darbai ir kiti darbai, kurių metu naudojamos sprogios ar savaime užsidegančios medžiagos, yra vykdomi laikantis licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentų reikalavimų? ([1] 58 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
30. Ar yra tikrinamas BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte nustatytu periodiškumu: ([1] 59 p.)				
30.1. gaisrų aptikimo priemonių funkcionalumas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
30.2. gaisrų perspėjimo priemonių funkcionalumas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
30.3. gaisrų gesinimo priemonių funkcionalumas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
31. Ar SS SGGS yra aprūpintos BEO projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte ir priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytus kriterijus atitinkančiu vandens, putų, dujų, miltelių ir cheminių gesinimo medžiagų kiekiu? ([1] 62 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
32. Ar BEO yra paskirtas toks kiekis darbuotojų, kuris sugebėtų įvykdyti operatyvias užduotis kilus gaisrams, galintiems daryti neigiamą įtaką BEO SS KSK, kad būtų užtikrinta BEO SS KSK priešgaisrinė sauga? ([1] 64 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
33. Ar BEO darbuotojai, kurie dirba su SS KSK ir (arba) patalpose, kuriose šie SS KSK yra sumontuoti, ir kurie nurodyti [1] 64 punkte (BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu darbuotojai, vykdantys operatyvias užduotis kilus gaisrams, galintiems daryti neigiamą įtaką BEO SS KSK, kad būtų užtikrinta BEO SS KSK priešgaisrinė sauga) arba kurie BEO vadovybės yra paskirti gesinti gaisrus, galinčius kelti pavojus SS KSK, yra išmokyti vykdyti gaisro gesinimo darbus, atsižvelgiant į galimą jonizuojančios spinduliuotės poveikį gaisrų vietose? ([1] 64 p., 65 p., 66 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
34. Ar BEO darbuotojai, kurie yra paskirti vykdyti užduotis kilus gaisrams, galintiems daryti neigiamą įtaką BEO SS KSK, yra aprūpinti būtinomis apsauginėmis ir gaisrų gesinimo priemonėmis, kad galėtų patekti į gaisrų vietas ir vykdyti vadybos sistemos dokumentuose nustatytas BEO priešgaisrinės	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

saugos užtikrinimo užduotis? ([1] 64 p.)					
35. Ar BEO darbuotojai, kurie turi dalyvauti likviduojant gaisrą, ir branduolinio reaktoriaus valdymo patalpoje dirbantys nuolatiniai darbuotojai, yra aprūpinti autonominiais suslėgto oro kvėpavimo aparatais? ([1] 68 p.)		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
36. Ar licencijos turėtojas užtikrina pakankamas (taip, kaip pagrįsta saugos analizės ir gaisro pavojaus analizės metu) priemones ir pajėgas gaisrams gesinti, likviduoti jų padarinius? ([1] 69 p.)		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:					
37. Ar licencijos turėtojas yra parengęs: ([1] 78 p.)					
37.1. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti reikalingas programos?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
37.2. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti reikalingus planus?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
37.3. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti reikalingus grafikus?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
37.4. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti reikalingus vadybos sistemos dokumentus?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
38. Ar licencijos turėtojas vykdo ir kontroliuoja: ([1] 78 p.)					
38.1. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti reikalingas priemonės?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
38.2. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti reikalingas programos, planus, grafikus?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
38.3. kaip yra laikomasi SS KSK priešgaisrinės saugos užtikrinimo vadybos sistemos dokumentų reikalavimų?		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:					
39. Ar BEO yra nustatytos darbuotojų funkcijos, kad būtų užtikrinta SS KSK priešgaisrinė sauga? ([1] 79 p., [2] 37 p., 40.1.3 p.)		☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:					
PATIKRINIMO REZULTATAI					
Eil. Nr.	Pažeidimas	Branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD) ir teisės aktai			

Eil. Nr.	Mažareikšmis pažeidimas	NTD ir teisės aktai	
Eil. Nr.	Gerosios praktikos neatitiktis	Dokumentai	
Patikrinimo rezultatų suvestinė		Pažeidimų skaičius	
		Mažareikšmių pažeidimų skaičius	
		Gerosios praktikos neatitiktį skaičius	
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKymo			
Šis kontrolinis klausimynas, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.			

Užpildė

(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamosi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis):

1. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“;
2. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“;
3. [Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas](#).