



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-212 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.11:2012 „IŠORINĖS VĖDINAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. birželio 27 d. Nr. D1-454

Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.4. statybos techninį reglamentą STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“;“.

2. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje pastato laikančiųjų konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema naudojant sistemos gamintojo tiekiamą arba pagal konkretų projektą komplektuojamą statybos produktų rinkinį, kurį sudaro šie komponentai: sistemos karkasas; sistemos mechaninio tvirtinimo elementai; termoizoliacinis sluoksnis, kuris gali būti surenkamas arba užpurškiamas ant sienos paviršiaus; vėjo izoliacinis sluoksnis; išorės apdaila. Sistemoms nepriskiriamos trisluoksnės mūro sienos su vėdinamu oro tarpu, konstrukcinio sandariojo įstiklinimo sistemos pagal LST EN 13022-1:2006+A1:2010 [7.13], sienų apdarai pagal LST EN 13830:2005 [7.14], , save laikančios dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės pagal LST EN 14509:2007 [7.15], save laikančios sistemos iš trisluoksnių kompozicinių plokščių pagal ETAG 016 [7.16] ir termoizoliacinės sistemos su statybos aikštelėje tinkuojamais išoriniais apdailos elementais;“.

3. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2. pagrindas – išorinė pastato siena, atitinkanti mechaninio stiprumo ir standumo reikalavimus, prie kurios tvirtinama Sistema;“.

4. Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.6. vėdinamas oro tarpas – su išorės aplinkos oru susisiekiantis tarpas tarp apdailos ir vėjo izoliacinio arba termoizoliacinio sluoksnio. Vėdinamo oro tarpo storis apskaičiuojamas kaip atstumo nuo pagrindo iki apdailos ir vidutinio termoizoliacinio sluoksnio storio skirtumas;“.

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas ir turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ [7.4] X skyriaus reikalavimus.“.

6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Gamykliniai termoizoliaciniai gaminiai turi būti priglausti prie pagrindo prispaudžiant Sistemos karkaso elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis pagal

termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus. Sumontuotas termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai turi būti užtaisyti pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus. Ant sienos paviršiaus užpurškiama termoizoliacinė medžiaga turi sudaryti vientisą sluoksnį.“.

7. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Atitvarų su Sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ [7.4] reikalavimus.“.

8. Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„23.1. perskaičiuojant šio sluoksnio šiluminę varžą R pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ [7.4] reikalavimus;“.

9. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų pralaidumą, kad nebūtų drėgmės kaupimosi atitvaroje. Atitvarų su Sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ [7.4] reikalavimus.“.

10. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 50 cm^2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje. Apšiltinant langų ir išorinių durų angokraščius, oro tarpo storis turi būti ne mažesnis kaip 5 mm.“.

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas