VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL MINIMALIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO LYGIŲ NUSTATYMO

2016 m. balandžio 15 d. Nr. O3-97
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“, 12 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2016 m. balandžio 6 d. pažymą Nr. O5-81 „Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo 2016–2020 m. reguliavimo periodui“, Komisija n u t a r i a:

Nustatyti minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius pagal šiuos rodiklius:

1. AB „Litgrid“ 2016–2020 m. reguliavimo periodui: ENS_{MPL} = 6,3 MWh ir AIT_{MPL} = 0,29 min;
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016–2020 m. reguliavimo periodui: $SAIDI_{MPL}$ = 52,12 min. vartotojui ir $SAIFI_{MPL}$ = 0,72 kartai vartotojui;
3. UAB „E-Tinklas“ 2016–2019 m. laikotarpiui: $SAIDI_{MPL}$ = 43,74 min. vartotojui ir $SAIFI_{MPL}$ = 0,29 kartai vartotojui;
4. AB „Akmenės cementas“ 2016–2019 m. laikotarpiui: $SAIDI_{MPL}$ = 34 min. vartotojui ir $SAIFI_{MPL}$ = 0,4 kartai vartotojui;
5. AB „Achema“, AB „Lifosa“, UAB „Dirbtinis pluoštas“ 2016–2019 m. laikotarpiui: $SAIDI_{MPL}$ = 0 min. vartotojui ir $SAIFI_{MPL}$ = 0 kartai vartotojui.

Čia:

END_{MPL} – perdavimo tinklu neperduotos elektros energijos kiekio rodiklio minimalus lygis;

AIT_{MPL} – vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo trukmės rodiklio minimalus lygis;

$SAIDI_{MPL}$ – sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės rodiklio minimalus lygis;

$SAIFI_{MPL}$ – sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklio minimalus lygis.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė Inga Žilienė