

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 1 D.
ĮSAKYMO NR. D1-338 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR
2.02.09:2005 „VIENBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI“ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2010 m. gegužės 21 d. Nr. D1-425
Vilnius

P a k e i ė i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. [93-3464](#)):

1. Išdėstau antraštę taip:

**„DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.09:2005 „VIENBUČIAI
IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI“ PATVIRTINIMO“.**

2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#); 2004, Nr. [73-2545](#)) 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. [156-5701](#)) 1.2.1 punktu,“.

3. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (pridedama).“

4. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“:

5.1. išdėstau pavadinimą taip:

**„STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 2.02.09:2005**

VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI“;

5.2. išdėstau 1 punktą taip:

„1. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (toliau – Reglamentas) nustato mažiausius techninius reikalavimus vienbučio (vieno buto) ir dvibučio (dviejų butų) gyvenamojo pastato (toliau – Namas) ar sublokuotų Namų. Šie reikalavimai taikomi projektuojant naują Namą. Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant [6.2.3] esamą Namą, Reglamento reikalavimai taikomi pertvarkomai Namų daliai, išskyrus atstumo iki gretimo sklypo ribos reikalavimus, kai pertvarkomos Namų dalies išmatavimai nekeičiami.“;

5.3. pripažįstu netekusiu galios 2 punktą;

5.4. pripažįstu netekusiu galios 3 punktą;

5.5. išdėstau 4 punkto pirmąjį sakinį taip:

„4. Reglamento reikalavimai yra privalomi Namų statytojams (užsakovams), kitiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų savininkams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus nustato Statybos įstatymas [6.1.1].“;

5.6. išdėstau 5 punktą taip:

„5. Projektinius sprendinius, kurių Reglamentas nenustato, priima Namų projekto rengėjas [6.1.1] vadovaudamasis profesine kvalifikacija ir patirtimi kartu su statytoju. Jei Namų techninėje užduotyje numatyta, kad Name gyvens neįgalieji, Namui taikomi STR

2.03.01:2001 [6.2.15] nustatyti reikalavimai.“;

5.7. išdėstau 6.2.6 punktą taip:
„6.2.6. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. [115-4195](#));“;

5.8. išdėstau 6.2.9 punktą taip:
„6.2.9. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. [1-34](#));“;

5.9. išdėstau 6.2.10 punktą taip:
„6.2.10. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. [35-1256](#));“;

5.10. išdėstau 6.2.11 punktą taip:
„6.2.11. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. [35-1255](#));“;

5.11. išdėstau 6.2.13 punktą taip:
„6.2.13. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. [138-6095](#));“;

5.12. išdėstau 6.2.18 punktą taip:
„6.2.18. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (Žin., 2008, Nr. [130-4997](#));“;

5.13. išdėstau 6.2.20 punktą taip:
„6.2.20. STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. [100-3733](#));“;

5.14. išdėstau 6.2.21 punktą taip:
„6.2.21. STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin., 2008, Nr. [58-2185](#));“;

5.15. išdėstau 6.2.22 punktą taip:
„6.2.22. STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projekcinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. [95-4047](#));“;

5.16. išdėstau 6.3.2 punktą taip:
„6.3.2. LAND 21-01 „Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės“ (Žin., 2001, Nr. [41-1438](#));“;

5.17. išdėstau 6.3.3 punktą taip:
„6.3.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. [42-1594](#));“;

5.18. išdėstau 6.3.4 punktą taip:
„6.3.4. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (Žin., 2006, Nr. [99-3852](#));“;

5.19. išdėstau 6.4 punkto pirmąją pastraipą taip:
„6.4. Lietuvos higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus.“;

5.20. išdėstau 6.4.1 punktą taip:
„6.4.1. HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2007, Nr. [75-2990](#));“;

5.21. išdėstau 6.4.2 punktą taip:
„6.4.2. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. [55-2162](#));“;

5.22. išdėstau 6.4.3 punktą taip:
„6.4.3. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. [159-7219](#));“;

5.23. išdėstau 6.4.8 punktą taip:
„6.4.8. HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. [90-3376](#));“;

5.24. išdėstau 6.4.9 punktą taip:

„6.4.9. HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. [81-3217](#));“;

5.25. išdėstau 6.4.10 punktą taip:

„6.4.10. HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2006, Nr. [58-2069](#));“;

5.26. išdėstau 6.4.11 punktą taip:

„6.4.11. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. [83-3451](#));“;

5.27. išdėstau 6.4.13 punktą taip:

„6.4.13. Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. [3-47](#));“;

5.28. išdėstau 6.5.1 punktą taip:

„6.5.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);“;

5.29. išdėstau 6.5.2 punktą taip:

„6.5.2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);“;

5.30. išdėstau 6.5.3 punktą taip:

„6.5.3. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-257 (Žin., 2004, Nr. 107-4005);“;

5.31. išdėstau 6.5.4 punktą taip:

„6.5.4. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. [30-945](#));“;

5.32. išdėstau 6.6 punktą taip:

„6.6. statybos taisykles, rekomendacijas ir kitus dokumentus:

6.6.1. statybos taisykles ST 8860237.02:1998 „Kieto kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 162 (Žin., 1998, Nr. [78-2212](#));

6.6.2. rekomendacijas R5-93 „Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto ir vandalizmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 1993, Nr. [58-1135](#));

6.6.3. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. [25-953](#); 2009, Nr. [63-2538](#));

6.6.4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. [25-953](#); 2009, Nr. [63-2538](#)).“;

5.33. išdėstau 7 punkto pirmąją pastraipą taip:

„7. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:“;

5.34. išdėstau 7.3 punktą taip:

„7.3. sublokuoti Namai – Namai, turintys bendrą sieną (sienas), kurios atsparumas ugniai nurodytas Reglamente, o bendros sienos (sienų) šiluminiai parametrai atitinka išorės sienų šiluminiams parametrams nustatytus reikalavimus;“;

5.35. pripažįstu netekusiu galios 7.4 punktą;

5.36. pripažįstu netekusiu galios 7.7 punktą;

5.37. papildau šiuo 7.27 punktu:

„7.27. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1.1], statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [6.2.4], statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ [6.2.15].“;

5.38. išdėstau 12 punkto pirmąją pastraipą taip:

„12.* Bendruoju atveju Namų butas susideda iš šios paskirties patalpų.“;

5.39. pripažįstu netekusiu galios 12.6 punktą;

5.40. papildau šiuo 12¹ punktu:

„12¹. Kai šiluma tiekama iš centralizuotos šildymo sistemos, Name turi būti numatyta patalpa šilumos punktui. Kai šilumos gamybai naudojamas vietinis šilumos šaltinis, katilinės patalpa Name gali būti nenumatoma, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.“;

5.41. išdėstau 21 punktą taip:

„21. Namų esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ įgyvendinamas vadovaujantis STR 2.01.01 (1):2005 [6.2.6] nuostatomis.“;

5.42. išdėstau 35 punktą taip:

„35. Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis [6.5.1]; apsauga nuo žaibo projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 [6.2.13].“;

5.43. išdėstau 36 punktą taip:

„36.* Vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [6.6.4], Name turi būti įrengiama automatinė gaisrinė signalizacija.“;

5.44. išdėstau 37 punktą taip:

„37. Vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [6.6.3], Namų užstatymo teritorijoje turi būti įrengiamas priešgaisrinis vandentiekis.“;

5.45. išdėstau 42.1 punkto pirmąjį sakinį taip:

„42.1. Namų mikroklimato parametrai – šildymo sezono metu Namų patalpų mikroklimatas turi atitikti mikroklimato parametrų ribines vertes, nustatytas HN 42:2009 [6.4.3].“;

5.46. išdėstau 42.3.1 punktą taip:

„42.3.1. oro tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 35:2007 [6.4.2].“;

5.47. išdėstau 42.3.5 punktą taip:

„42.3.5. triukšmas neturi viršyti triukšmo lygių, nustatytų HN 33:2007 [6.4.1].“;

5.48. išdėstau 42.4.3.2 punkto antrąjį sakinį taip:

„Visi šie parametrai nustatomi pagal STR 2.05.01:2005 [6.2.20], STR 2.09.04:2008 [6.2.21], STR 2.01.03:2009 [6.2.22].“;

5.49. išdėstau 42.4.4.3 punktą taip:

„42.4.4.3. izoliuojant nuo drėgmės (hidroizoliacija) pamatus, sienas, grindis pagal STR 2.05.13:2004 [6.2.19] ir stogo dangą pagal STR 2.05.02:2008 [6.2.18].“;

5.50. išdėstau 42.5.1 punktą taip:

„42.5.1. į Namą turi būti tiekiamas geriamasis vanduo iš vandentiekio inžinerinių tinklų ar imamas iš požeminių vandeningų grunto sluoksnių (gręžinių, šachtinių šulinių). Gręžiniai geriamajam vandeniui įrengiami Namų gyventojų reikmėms ar kelių Namų gyventojų reikmėms pagal LAND 4-99 [6.3.1] ir HN 44:2006 [6.4.9] nustatytus reikalavimus. Šachtiniai šuliniai įrengiami vadovaujantis HN 43:2005 nustatytais reikalavimais [6.4.8].“;

5.51. išdėstau 42.5.2 punktą taip:

„42.5.2. vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal HN 24:2003 [6.4.7] ir HN 43:2005 [6.4.8].“;

5.52. išdėstau 42.5.3 punktą taip:

„42.5.3.* minimalus geriamojo vandens kiekis – 200 l/d. 1 žmogui [6.4.7]; jei į namą tiekiamas ir geriamojo vandens kokybės neatitinkantis vanduo, geriamojo vandens kiekis gali būti sumažintas iki 100 l per dieną [6.4.7]. Jei vandens tiekimo sistemoje galimi vandens tiekimo trikdžiai, Name (ar sklype) turi būti įrengiamas vandens bakas (vandens bokštas), kurio aukštis turi būti pakankamas reikiamam slėgiui sudaryti. Bako talpa apskaičiuojama priklausomai nuo žmonių skaičiaus įvertinant, kad vienas žmogus suvartoja 25 l vandens per dieną [6.4.7];“;

5.53. išdėstau 44 punktą taip:

„44. Statybos produktų reikalavimai – statybos produktai, iš kurių pastatytas Namas, jo priklausiniai, Namo inžinerinės sistemos ir sklypo inžineriniai tinklai, taip pat Namo įranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 [6.2.8] prieduose ir HN 16:2006 [6.4.10], HN 36:2009 [6.4.11], HN 105:2004 [6.4.12] nurodytus reikalavimus.“;

5.54. išdėstau 45 punktą taip:

„45. Namo naudojimo saugos pagrindiniai reikalavimai pateikiami STR 2.01.01(4):2008 [6.2.9];“;

5.55. išdėstau 47.12 punktą taip:

„47.12. mažiausias beklūtis Namo durų plotis turi būti 0,85 m, aukštis – 2 m;“;

5.56. išdėstau 49.1 punktą taip:

„49.1.* Name turi būti įrengta apsaugos nuo žaibo smūgio (žaibosaugos) sistema pagal STR 2.01.06:2009 [6.2.13] nustatytus reikalavimus;“;

5.57. išdėstau 52 punktą taip:

„52. Apsaugos nuo triukšmo reikalavimai pateikiami STR 2.01.01(5):2008 [6.2.10] ir STR 2.01.07:2003 [6.2.14].“;

5.58. išdėstau 56 punkto pirmąją pastraipą taip:

„56. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus nustato STR 2.01.01(6):2008 [6.2.11]. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jei;“;

5.59. išdėstau 56.1 punkto antrąjį sakinį taip:

„Statybos produktų, iš kurių pastatytos pastato atitvarinės konstrukcijos, šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės nustatomos vadovaujantis STR 2.01.03:2009 [6.2.22];“;

5.60. išdėstau 56.3 punkto antrąjį sakinį taip:

„Šilumos nuostoliai ir sunaudojamos šilumos energijos kiekis apskaičiuojami pagal STR 2.09.04:2008 [6.2.21] nustatytus reikalavimus.“;

5.61. išdėstau 58 punktą taip:

„58. Elektros tiekimo sistemos įrengiamos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis [6.5.1], Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis [6.5.2].“;

5.62. pripažįstu netekusiu galios 66 punktą;

5.63. išdėstau 67 punktą taip:

„67. Individuali nuotekų tvarkymo sistema įrengiama vadovaujantis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu [6.3.4], STR 2.02.05:2004 [6.2.30], STR 2.07.01:2003 [6.2.25], LAND 21-01 [6.3.2].“;

5.64. išdėstau 1 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
1 priedas“;

5.65. išdėstau 1 priedo 1 pastabą taip:

„1. Priešgaisrinis atstumas tarp Namų ir kitų pastatų – atstumas tarp jų išorinių sienų (jei nėra išsikišančių konstrukcijų). Jei Namuose (ar kituose pastatuose) yra išsikišusių daugiau kaip 1 m konstrukcijų, pagamintų iš E ar F degumo klasių statybos produktų, priešgaisrinis atstumas skaičiuojamas tarp šių konstrukcijų išsikišusių dalių.“;

5.66. išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama);

5.67. išdėstau 3 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
3 priedas“;

5.68. išdėstau 3 priedo pastabą taip:

„Pastaba. Atstumai nuo elektros oro linijų iki medžių nustatomi pagal Elektros linijų ir
instaliacijos įrengimo taisyklės [6.5.2].“;

5.69. išdėstau 4 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
4 priedas“;

5.70. išdėstau 5 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
5 priedas*“;

5.71. pripažįstu netekusiu galios 6 priedą;

5.72. išdėstau 7 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
7 priedas“;

5.73. išdėstau 8 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
8 priedas“;

5.74. išdėstau 8 priedo 1 punkto pirmąją pastraipą taip:

„1. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų
savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki
sklypo ribos ir gatvių radonųjų linijų, išskyrus atvejus, kai mažesnis atstumas numatytas
teritorijų planavimo dokumentuose, ir kiti reikalavimai.“;

5.75. išdėstau 8 priedo 2 punktą taip:

„2. Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų nustatomi pagal Reglamento 1 priedo
reikalavimus. Blokuojant pastatus ant sklypo ribos, vadovaujamasi Reglamento 29 punkte
nustatytais reikalavimais.“;

5.76. išdėstau 9 priedo žymą taip:

„Statybos techninio reglamento
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“
9 priedas“;

5.77. išdėstau 9 priedo pavadinimą taip:

„NAMŲ SKLYPŲ UŽSTATYMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI“;

5.78. išdėstau 9 priedo 2 pastabą taip:

„2) saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose gali būti nustatomi mažesni negu
nurodyti šio priedo lentelėje pastatų užimamo žemės ploto dydžiai sklype.“;

5.79. pripažįstu netekusia galios 9 priedo 4 punkto pirmąją pastraipą;

5.80. išdėstau 9 priedo 4 punkto antrosios pastraipos antrąjį sakinį taip:

„Šių statinių esminis reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):2005 [6.2.6] reikalavimus.“

APLINKOS MINISTRAS

GEDIMINAS KAZLAUSKAS

**MAŽIAUSI LEISTINI SANITARINIAI ATSTUMAI (M) TARP STATINIŲ
ATSIŽVELGIANT Į JŲ PASKIRTĮ**

Statinio pavadinimas ir jo santrumpa	NŪP	AS	Š	T	M	NKR	VNV	ASKR	PSKR	ŠŠ
Namas – N	n	n	n	10	15	10	8	7	1	5
Namų ūkio pastatas – NŪP	–	n	n	n	1,5	n	n	n	n	5
Automobilių saugykla – AS	n	–	n	n	1,5	n	n	n	n	10
Šiltnamis – Š	n	n	–	n	1,5	3	3	5	3	10
Tvartas –T	n	n	n	–	n	n	n	5	3	15
Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M	1,5	1,5	1,5	n	–	n	n	5	3	20
Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKR	n	n	3	n	n	–	n	n	n	15
Vietinė nuotekų valykla –VNV	n	n	3	n	n	n	–	5	3	15
Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKR	n	n	5	5	5	n	5	–	n	15
Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKR	n	n	3	3	3	n	3	n	–	15
Šachtinis šulinys – ŠŠ	5	10	10	15	20	15	15	15	15	–

Pastabos:

1. n – nenormuojama.
2. Jei šioje lentelėje pateikti leistini mažiausi sanitariniai atstumai yra mažesni už mažiausius leistinus priešgaisrinius atstumus (kai jie normuojami) pagal Reglamento 1 priede pateiktą lentelę, taikomi lentelėje nurodyti atstumai.
3. Vandentiekio įvadas į Namą turi būti tiesiamas ne arčiau kaip 5 m nuo tvarto, mėšlidės, kompostavimo aikštelės, nuotekų kaupimo rezervuaro, lauko tualetas, 7 m – nuo vietinės nuotekų valyklos.
4. Nuotekų tinklai turi būti tiesiami ne arčiau kaip 10 m nuo šachtinio šulinio.
5. Kai vietinė nuotekų valykla ir nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas yra vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato priklausiniai, atstumas nuo vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato iki vietinės nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuaro ar lauko tualetas nenormuojamas, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.“