VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 22 d. Nr. O3-41
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi bei 21 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a patvirtinti Komisijos rekomenduojamą Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu
Nr. O3-41

ŠILUMOS BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMS ŠILDYTI KIEKIO NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais remtasi, sąrašas yra pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse (Žin., 2004, Nr. 168-6214).

1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastato šildymui ($Q_{PŠ}$), kai:

1.1. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nematuojamas;

1.2. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų po įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;

1.3. dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, teisėtai įrengtų prieš įvadinį šilumos apskaitos prietaisą, rodmenis;

1.4. dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).

2. Šilumos kiekis pastato šildymui ($Q_{PŠ}$ išmatuotas ar apskaičiuotas) skirstomas į:

2.1. pastato vartotojams priklausančių butų ar patalpų naudingojo ploto šildymui priskirtą šilumos kiekio dalį ($Q_{PŠ\ naud}$);

2.2. pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui vartotojams priskirtą šilumos kiekio dalį ($Q_{PŠ\ bn}$).

3. Pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskirta šilumos kiekio dalis ($Q_{PŠ\ bn}$) nustatoma pastato šildymui sunaudotą šilumos kiekį ($Q_{PŠ}$) padauginus iš šilumos kiekio dalies ($X_{PŠ\ bn}$):

$$Q_{PŠ\ bn} = Q_{PŠ} \times X_{PŠ\ bn} \quad \text{kWh.}$$

čia $X_{PŠ\ bn}$ – šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficientas, nustatomas:

3.1. pagal šio metodo lentelėje pateiktą rekomendaciją:

	6 laiptinės ir daugiau	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė
Rekomenduojama šilumos kiekio dalis pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($X_{PŠ\ bn}$)	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

3.2. pagal pastato energetinio audito duomenis;

3.3. šalių susitarimu.

4. Pastatui priskiriamas (be vartotojų, išvardytų šio metodo 1.3 bei 1.4 punktuose) šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui ($Q_{PŠ\ naud}$) nustatomas iš šilumos kiekio (išmatuoto ar apskaičiuoto

$Q_{PŠ}$) atėmus šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($Q_{PŠ\ bn}$), apskaičiuotą pagal šio metodo 3 punktą:

$Q_{PŠ\ naud} = Q_{PŠ} - Q_{PŠ\ bn}$ kWh.

5. Šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams priskiriamas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($Q_{BŠ\ bn}$) skaičiuojamas:

5.1. neatsižvelgiant į patalpos padėtį pastate – šilumos kiekis, nustatytas pagal šio paskirstymo metodo 4 punktą ($Q_{PŠ\ bn}$), dauginamas iš šilumos priskyrimo dalies koeficiento ($K_{BŠ}$):

$Q_{BŠ\ bn} = Q_{PŠ\ bn} \times K_{BŠ}$ kWh;

čia $K_{BŠ}$ – šio metodo 1 punkte išvardytiems pastato vartotojams šilumos dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas:

5.1.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą ($A_{BŠ}$), kai jų aukštis vienodas:

$K_{BŠ} = A_{BŠ} / SUMA\ A_{BŠ;}$

5.1.2. pagal butų ar patalpų tūrį ($V_{BŠ}$), kai jų aukštis nevienodas:

$K_{BŠ} = V_{BŠ} / SUMA\ V_{BŠ;}$

čia $A_{BŠ}$, $V_{BŠ}$ – vartotojo (buto ar patalpos) naudingasis plotas ar tūris;

SUMA $A_{BŠ,}$ $V_{BŠ}$ – šio metodo 1 punkte išvardytų pastato vartotojų (butų ar patalpų) naudingųjų plotų ar tūrių suma;

5.2. atsižvelgiant į patalpos padėtį pastate:

$Q_{BŠ\ bn} = Q_{PŠ\ bn} \times K_{BŠ\ kor}$ kWh;

čia $K_{BŠ\ kor}$ – šilumos dalies priskyrimo vartotojams koreguojantis koeficientas, įvertinantis buto padėtį išorinės aplinkos atžvilgiu ir kitus faktorius, nustatomas pagal pastato energetinio audito duomenis.

6. Šilumos kiekis vartotojams priklausančių patalpų naudingojo ploto šildymui nustatomas:

6.1. vartotojams, išvardytiems šio metodo 1.1 punkte:

6.1.1. iš šilumos kiekio pastato naudingojo ploto šildymui ($Q_{PŠ\ naud}$), apskaičiuoto pagal šio metodo 4 punktą, atimama šilumos kiekių suma ($Q_{BŠ\ naud\ 1.2.}$), nustatyta pagal šio metodo 6.2 punktą (pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis):

$Q_{PŠ\ naud\ 1.1.} = Q_{PŠ\ naud} - SUMA\ Q_{BŠ\ naud\ 1.2.}$ kWh:

6.1.2. šilumos kiekis, apskaičiuotas pagal šio metodo 6.1.1 punktą ($Q_{PŠ\ naud\ 1.1.}$), dauginamas iš dalies koeficiento ($K_{BŠc}$):

$Q_{BŠ\ naud\ 1.1.} = Q_{PŠ\ naud\ 1.1.} \times K_{BŠc}$ kWh;

čia $K_{BŠc}$ – šilumos dalies priskyrimo vartotojams, prijungtiems prie centralizuoto šildymo sistemos, koeficientas, nustatomas:

6.1.2.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą ($A_{BŠc}$), kai jų aukštis vienodas:

$K_{BŠc} = A_{BŠc} / SUMA\ A_{BŠc}$;

6.1.2.2. pagal butų ar patalpų tūrį ($V_{BŠ}$), kai jų aukštis nevienodas:

$K_{BŠc} = V_{BŠc} / SUMA\ V_{BŠc}$;

čia $A_{BŠc}$, $V_{BŠc}$ – vartotojo (buto ar patalpos), nurodyto šio metodo 1.1 punkte, naudingasis plotas ar tūris;

SUMA $A_{BŠc}$, $V_{BŠc}$ – vartotojų (butų ar patalpų), nurodytų šio metodo 1.1 punkte, naudingųjų plotų ar tūrių suma.

6.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:

$Q_{BŠ\ naud\ 1.2.} = Q_{metr}$ kWh;

6.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis:

$Q_{BŠ\ naud\ 1.3.} = Q_{metr}$ kWh;

6.4. vartotojams, išvardytiems šio metodo 1.4 punkte – pagal suvartotos elektros energijos ar sudeginto kuro išskirtą šilumos kiekį (Q_{sk}), apskaičiuotą pagal Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse nurodytą [4.19.] teisės aktą, kai išlaidos už šildymą yra kompensuojamos:

$Q_{BŠ\ naud\ 1.4.} = Q_{sk}$ kWh.

7. Bendras šilumos kiekis, priskiriamas vartotojams už jiems priklausančių patalpų naudingojo ploto ir bendrojo naudojimo patalpų šildymą ($Q_{BŠb}$), apskaičiuojamas:

7.1. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.1 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui ($Q_{BŠ\ naud\ 1.1.}$), nustatytą pagal 6.1 punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($Q_{BŠ\ bn}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$Q_{BŠb} = Q_{BŠ\ naud\ 1.1.} + Q_{BŠ\ bn}$ kWh;

7.2. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.2 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui ($Q_{BŠ\ naud\ 1.2.}$), nustatytą pagal 6.2 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($Q_{BŠ\ bn}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$Q_{BŠb} = Q_{BŠ\ naud\ 1.2.} + Q_{BŠ\ bn}$ kWh;

7.3. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.3 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui ($Q_{BŠ\ naud\ 1..3.}$), nustatytą pagal 6.3 punktą (pagal individualaus apskaitos prietaiso rodmenis), bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($Q_{BŠ\ bn}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$Q_{BŠb} = Q_{BŠ\ naud\ 1.3.} + Q_{BŠ\ bn}$ kWh;

7.4. vartotojams, nurodytiems šio metodo 1.4 punkte – sumuojant šilumos kiekį patalpų naudingojo ploto šildymui ($Q_{BŠ\ naud\ 1.4.}$), nustatytą pagal 6.4 punktą, bei šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui ($Q_{BŠ\ bn}$), nustatytą pagal 5 punktą:

$Q_{BŠb} = Q_{BŠ\ naud\ 1.4.} + Q_{BŠ\ bn}$ kWh.

_____