

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

**DĖL MINIMALIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO LYGIŲ
NUSTATYMO**

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. O3-278
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. [66-1984](#); 2012, 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 (Žin., 2009, Nr. [73-3005](#); 2012, Nr. [67-3458](#)), 12 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. pažymą Nr. O5-232 „Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Nustatyti minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius pagal šiuos rodiklius, kurie galios iki reguliavimo periodo pabaigos:

1.1. LITGRID AB: $END_{MPL} = 5$ MWh ir $AIT_{MPL} = 0,26$ min;

1.2. AB LESTO: $SAIDI_{MPL} = 66$ min. ir $SAIFI_{MPL} = 0,93$ karto;

1.3. skirstomųjų tinklų operatoriams AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Korelita“ ir UAB „E Tinklas“: $SAIDI_{MPL} = 66$ min. ir $SAIFI_{MPL} = 0,93$ karto.

čia:

END_{MPL} – perdavimo tinklu nepersiųsto elektros energijos kiekio rodiklio minimalus lygis;

AIT_{MPL} – perdavimo sistemos operatoriaus vidutinės nutraukimų trukmės rodiklio minimalus lygis;

$SAIDI_{MPL}$ – sistemos vidutinės nutraukimų trukmės rodiklio minimalus lygis;

$SAIFI_{MPL}$ – sistemos nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklio minimalus lygis.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [13-308](#); 2000, Nr. [85-2566](#)) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

KOMISIJOS PIRMININKĖ

DIANA KORSAKAITĖ
