



VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2010 M. VASARIO 5 D. ĮSAKIMO NR. 22.3-16 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-2.1.2-2010 „BENDRIEJI ATOMINIŲ ELEKTRINIŲ SU RBMK-1500 TIPO REAKTORIAIS SAUGOS UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos 30 d. Nr. 22.3-181
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“, 144 punktą ir jį išdėstau taip:

„144. Eksploatuojanti organizacija nuolat kontroliuoja ir tikrina svarbią AE branduolinei ir radiacinei saugai veiklą. Periodiškai, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, AE administracijos nustatyta tvarka turi būti atliktas ir dokumentuotas branduolinės ir radiacinės saugos būklės AE patikrinimas. Šių patikrinimų informacija turi būti įtraukta į periodines AE saugos būklės ataskaitas, kurias eksploatuojanti organizacija pateikia VATESI Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 42 straipsnio 3 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai
laikinais atliekantis viršininko funkcijas

Sigitas Šlepavičius